

#84288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 9-11, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15025690
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.04.2024 | 2,581 | 0 | 74,857 | 0 | 0 | 73,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 43,6 | 0,37 | 0,34 | 5,1 |
| 19.04.2024 | 3,987 | 0 | 135,38 | 0 | 0 | 133,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 44,5 | 0,44 | 0,4 | 4,7 |
| 20.04.2024 | 4,034 | 0 | 135,197 | 0 | 0 | 133,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 44,9 | 0,44 | 0,4 | 4,2 |
| 21.04.2024 | 4,14 | 0 | 135,557 | 0 | 0 | 133,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,2 | 45,8 | 0,44 | 0,4 | 3,6 |
| 22.04.2024 | 4,483 | 0 | 135,74 | 0 | 0 | 133,804 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 47,5 | 0,44 | 0,4 | 3,7 |
| 23.04.2024 | 4,226 | 0 | 135,535 | 0 | 0 | 133,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 46,7 | 0,44 | 0,4 | 3,1 |
| 24.04.2024 | 3,671 | 0 | 134,27 | 0 | 0 | 132,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,7 | 44,1 | 0,44 | 0,4 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 3,473 | 0 | 134,159 | 0 | 0 | 132,625 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 43,3 | 0,44 | 0,4 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 3,279 | 0 | 134,299 | 0 | 0 | 132,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,6 | 42,8 | 0,44 | 0,4 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 2,848 | 0 | 133,617 | 0 | 0 | 132,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,1 | 41 | 0,44 | 0,39 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 2,744 | 0 | 134,141 | 0 | 0 | 132,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 41,1 | 0,44 | 0,39 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 2,652 | 0 | 134,636 | 0 | 0 | 133,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 41,3 | 0,44 | 0,4 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 2,59 | 0 | 134,799 | 0 | 0 | 133,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 41,4 | 0,44 | 0,4 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 2,484 | 0 | 134,886 | 0 | 0 | 133,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 41,6 | 0,44 | 0,4 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 1,03 | 0 | 58,015 | 0 | 0 | 57,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 40,9 | 0,34 | 0,32 | - |
| Итого: | 48,222 | 0 | 1885,088 | 0 | 0 | 1863,472 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,518 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 17.04.2024 | 3303,004 | 128427,491 | 0 | 0 | 126982,794 | 0 | 0 | 31341 | 403 |
| 02.05.2024 | 3351,227 | 130312,581 | 0 | 0 | 128846,266 | 0 | 0 | 31701 | 403 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 13:42:27