

# #18109#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Потребитель       | Мастер, ООО, УК                       |
| Адрес потребителя | Бульвар Л. Шевцовой 9-11, Калининград |
| Номер абонента    | 4342                                  |
| Порядковый номер  | 6964                                  |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 (АСЦП)                            |
| Заводской номер   | 15025690                              |
| Номер системы     | 1                                     |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 3,329   | 0         | 131,979 | 0       | 0       | 130,532 | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,6   | 42,5   | 0,44    | 0,38    | 4,6         |
| 25.04.2021 | 3,395   | 0         | 132,126 | 0       | 0       | 130,668 | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,8   | 42,6   | 0,44    | 0,38    | 4           |
| 26.04.2021 | 3,554   | 0         | 132,086 | 0       | 0       | 130,583 | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,6   | 43,1   | 0,44    | 0,39    | 3,7         |
| 27.04.2021 | 3,36    | 0         | 131,928 | 0       | 0       | 130,496 | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,4   | 42,2   | 0,43    | 0,38    | 2,9         |
| 28.04.2021 | 3,169   | 0         | 131,714 | 0       | 0       | 130,335 | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 41,7   | 0,43    | 0,38    | 4,1         |
| 29.04.2021 | 2,935   | 0         | 131,869 | 0       | 0       | 130,559 | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,4   | 41,1   | 0,43    | 0,38    | 6,7         |
| 30.04.2021 | 1,174   | 0         | 56,062  | 0       | 0       | 55,527  | 0      | 0      | 24       | 0       | 45,5   | 40,5   | 0,34    | 0,32    | 9,3         |
| Итого:     | 20,916  | 0         | 847,764 | 0       | 0       | 838,7   | 0      | 0      | 168      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 4,996   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2021 | 869,458 | 48163,176 | 0      | 0      | 47798,989 | 0     | 0     | 5235    | 349    |
| 30.04.2021 | 890,373 | 49010,94  | 0      | 0      | 48637,688 | 0     | 0     | 5403    | 349    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 12.05.2021 10:24:30       |