

#27823#

Директору МУП
ЖКХ «Коммуналы»
Супрункоу А.В.


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.07.2023 по 24.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад №1 «Геолог», МБДОУ
Фонтанная 6, поселок Большое Исаково

Заводской номер счётчика 13011119	Показания прибора, ГДж 24.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9450,163	9429,698	20.465	4.888

Подпись исполнителя _____



#27822#

Отчёт за период с 24.07.2023 по 24.08.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 13011119
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.07.2023	-	0,516	0	33,48	32,711	0	33,013	32,295	0	24	0	54,9	52,3	0,34	0,3
26.07.2023	-	0,533	0	30,474	29,766	0	30,043	29,389	0	24	0	55,2	52,1	0,34	0,29
27.07.2023	-	0,537	0	35,809	34,994	0	35,306	34,546	0	24	0	54,9	52,4	0,34	0,29
28.07.2023	-	0,572	0	35,799	34,975	0	35,299	34,532	0	24	0	54,8	52,1	0,34	0,29
29.07.2023	-	0,5	0	34,681	33,888	0	34,198	33,452	0	24	0	54,8	52,5	0,34	0,29
30.07.2023	-	0,511	0	35,691	34,879	0	35,194	34,43	0	24	0	54,8	52,5	0,34	0,29
31.07.2023	-	0,624	0	35,381	34,555	0	34,884	34,123	0	24	0	55	51,8	0,34	0,29
01.08.2023	-	0,799	0	36,35	35,481	0	35,838	35,054	0	24	0	55,1	50,9	0,34	0,3
02.08.2023	-	0,812	0	37,932	37,029	0	37,397	36,579	0	24	0	55,1	51,1	0,35	0,3
03.08.2023	-	0,782	0	35,324	34,476	0	34,827	34,059	0	24	0	55,1	50,9	0,34	0,3
04.08.2023	-	0,791	0	39,759	38,815	0	39,199	38,338	0	24	0	55	51,3	0,35	0,3
05.08.2023	-	0,497	0	33,232	32,434	0	32,766	32,019	0	24	0	54,8	52,4	0,35	0,31
06.08.2023	-	0,498	0	36,415	35,577	0	35,91	35,121	0	24	0	54,6	52,4	0,34	0,29
07.08.2023	-	0,769	0	36,955	36,07	0	36,435	35,63	0	24	0	55,1	51,2	0,35	0,3
08.08.2023	-	0,827	0	40,555	39,597	0	39,986	39,113	0	24	0	55	51,2	0,34	0,3
09.08.2023	-	0,859	0	36,757	35,87	0	36,236	35,439	0	24	0	55,3	50,7	0,34	0,3
10.08.2023	-	0,514	0	36,521	35,877	0	36,019	35,429	0	24	0	54,4	51,8	0,3	0,27
11.08.2023	-	0,839	0	37,461	36,554	0	36,932	36,114	0	24	0	55,1	50,8	0,33	0,28
12.08.2023	-	0,544	0	38,585	37,693	0	38,048	37,209	0	24	0	54,7	52,4	0,33	0,29
13.08.2023	-	0,501	0	33,143	32,382	0	32,68	31,971	0	24	0	54,7	52,2	0,33	0,29
14.08.2023	-	0,819	0	36,189	35,329	0	35,675	34,903	0	24	0	55,2	50,8	0,33	0,28
15.08.2023	-	0,416	0	20,786	20,305	0	20,491	20,053	0	24	0	55,3	51,5	0,38	0,35
16.08.2023	-	0,735	0	38,073	37,178	0	37,538	36,719	0	24	0	55	51,4	0,31	0,27
17.08.2023	-	0,806	0	34,748	33,92	0	34,254	33,514	0	24	0	55,3	50,7	0,33	0,28
18.08.2023	-	0,556	0	29,549	28,833	0	29,155	28,491	0	24	0	53,6	50,2	0,29	0,28
19.08.2023	-	0,551	0	40,705	39,779	0	40,139	39,265	0	24	0	54,7	52,6	0,32	0,28
20.08.2023	-	0,503	0	33,63	32,858	0	33,162	32,436	0	24	0	54,7	52,3	0,33	0,28
21.08.2023	-	0,784	0	38,234	37,327	0	37,696	36,87	0	24	0	55	51,2	0,32	0,27
22.08.2023	-	0,814	0	35,024	34,171	0	34,527	33,761	0	24	0	55,3	50,8	0,33	0,29
23.08.2023	-	0,82	0	36,862	35,986	0	36,342	35,553	0	24	0	55,1	50,9	0,33	0,29
24.08.2023	-	0,835	0	35,549	34,691	0	35,045	34,275	0	24	0	55,3	50,7	0,33	0,29
Итого:	-	20,464	0	1099,653	1074	0	1084,234	1060,682	0	744	0	54,93	51,55	0,33	0,29

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.07.2023	9429,698	188812,334	183811,435	0	185768,849	181844,011	0	5725	1638
24.08.2023	9450,163	189911,986	184885,435	0	186853,084	182904,694	0	6469	1638

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

