

#18062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6715
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261548
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	0,495	64,92	57,03	63,81	56,31	7,5	24	0	0	60,6	52,9	7,71	0,44	0,32	2
25.01.2021	0,486	64,44	57,05	63,38	56,33	7,05	24	0	0	60,6	52,9	7,65	0,43	0,31	1,4
26.01.2021	0,484	64,31	56,95	63,21	56,23	6,98	24	0	0	60,6	52,9	7,67	0,44	0,32	1,5
27.01.2021	0,485	63,95	56,94	62,85	56,22	6,63	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,44	0,32	1,5
28.01.2021	0,486	64,17	56,91	63,08	56,19	6,89	24	0	0	60,5	52,8	7,68	0,45	0,33	-0,9
29.01.2021	0,497	65,23	56,71	64,11	55,99	8,12	24	0	0	60,6	52,8	7,75	0,43	0,32	-4,4
30.01.2021	0,484	63,87	56,85	62,79	56,13	6,66	24	0	0	60,6	52,9	7,7	0,42	0,31	-0,2
31.01.2021	0,49	64,58	56,88	63,51	56,16	7,35	24	0	0	60,6	52,9	7,66	0,56	0,27	0
01.02.2021	0,241	31,76	28,46	31,24	28,1	3,14	12	12	1	60,5	52,9	7,65	0,64	0,22	-3,1
02.02.2021	0,081	10,51	9,49	10,33	9,37	0,96	4	20	1	60,6	52,7	7,87	0,43	0,32	-3,2
03.02.2021	0,486	63,66	56,94	62,57	56,22	6,35	24	0	0	60,6	52,8	7,79	0,43	0,31	-0,6
04.02.2021	0,502	65,06	56,74	63,95	56,02	7,93	24	0	0	60,6	52,8	7,85	0,43	0,31	-4,4
05.02.2021	0,498	65,28	56,7	64,17	55,98	8,19	24	0	0	60,6	52,8	7,76	0,43	0,31	-4,4
06.02.2021	0,495	63,98	56,91	62,91	56,19	6,72	24	0	0	60,5	52,6	7,88	0,42	0,3	-12,8
07.02.2021	0,509	64,55	56,79	63,45	56,07	7,38	24	0	0	60,5	52,5	8,04	0,43	0,31	-14,3
08.02.2021	0,524	64,12	56,77	63,02	56,05	6,97	24	0	0	60,4	52,1	8,32	0,43	0,31	-11,3
09.02.2021	0,517	63,94	56,85	62,88	56,13	6,75	24	0	0	60,5	52,3	8,23	0,43	0,31	-9
10.02.2021	0,524	65,07	56,8	63,94	56,08	7,86	24	0	0	60,5	52,3	8,19	0,43	0,31	-14
11.02.2021	0,527	64,13	56,95	63,11	56,23	6,88	24	0	0	60,4	52,1	8,31	0,43	0,31	-11,1
12.02.2021	0,521	64,55	56,93	63,5	56,21	7,29	24	0	0	60,4	52,2	8,23	0,43	0,31	-9,6
13.02.2021	0,526	64,99	56,81	63,89	56,09	7,8	24	0	0	60,6	52,4	8,21	0,42	0,3	-0,1
14.02.2021	0,521	65,45	56,72	64,34	56	8,34	24	0	0	60,6	52,5	8,1	0,43	0,33	0,6
15.02.2021	0,484	60,49	53,48	59,47	52,77	6,7	24	0	0	60,6	52,5	8,15	0,43	0,34	-1,7
16.02.2021	0,479	57,34	50,61	56,38	49,89	6,49	24	0	0	60,4	51,9	8,52	0,43	0,34	-3,5
17.02.2021	0,483	57,63	50,33	56,67	49,61	7,06	24	0	0	60,3	51,7	8,53	0,43	0,34	-7,1
18.02.2021	0,492	57,33	50,29	56,37	49,57	6,8	24	0	0	60,2	51,4	8,75	0,43	0,32	-10,8
19.02.2021	0,525	62,04	54,18	60,96	53,46	7,5	24	0	0	60,4	51,8	8,58	0,43	0,32	-5,1
20.02.2021	0,504	64,13	56,74	63,07	56,02	7,05	24	0	0	60,6	52,6	7,99	0,43	0,32	2,8
21.02.2021	0,491	63,48	57,07	62,4	56,35	6,05	24	0	0	60,6	52,7	7,88	0,43	0,32	4,5
22.02.2021	0,494	65,01	56,99	63,92	56,27	7,65	24	0	0	60,7	53	7,76	0,43	0,31	-
Итого:	14,331	1819,97	1604,87	1789,28	1584,24	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,331														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 688

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	215,617	27360,79	24854,78	26904,82	24529,85
22.02.2021	229,948	29180,76	26459,65	28694,1	26114,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 11:08:37