

#18050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2022	0,491	58,91	53,48	57,94	52,76	5,18	24	0	0	60,2	51,7	8,49	0,45	0,34	0,2
25.01.2022	0,482	58,31	53,55	57,34	52,83	4,51	24	0	0	60,2	51,8	8,4	0,45	0,33	3,1
26.01.2022	0,482	58,1	53,57	57,14	52,85	4,29	24	0	0	60,2	51,8	8,43	0,44	0,33	1,6
27.01.2022	0,484	58,46	53,5	57,5	52,78	4,72	24	0	0	60,2	51,8	8,45	0,45	0,34	3,8
28.01.2022	0,494	59,27	53,38	58,29	52,66	5,63	24	0	0	60,1	51,6	8,47	0,45	0,33	3
29.01.2022	0,495	59,18	53,43	58,21	52,71	5,5	24	0	0	60,2	51,7	8,5	0,44	0,32	0,7
30.01.2022	0,508	59,43	53,37	58,44	52,65	5,79	24	0	0	60	51,3	8,71	0,44	0,33	3,4
31.01.2022	0,506	59,39	53,35	58,42	52,63	5,79	24	0	0	60,2	51,5	8,7	0,45	0,34	0,9
01.02.2022	0,495	58,71	53,39	57,74	52,67	5,07	24	0	0	60,2	51,6	8,55	0,44	0,33	-
02.02.2022	0,495	58,57	53,36	57,6	52,64	4,96	24	0	0	60,2	51,6	8,57	0,44	0,32	-
03.02.2022	0,493	58,6	53,42	57,64	52,7	4,94	24	0	0	60,2	51,7	8,5	0,44	0,33	-
04.02.2022	0,486	58,6	53,39	57,62	52,67	4,95	24	0	0	60,2	51,7	8,45	0,44	0,32	-
05.02.2022	0,491	58,55	53,52	57,59	52,8	4,79	24	0	0	60,2	51,7	8,49	0,43	0,32	-
06.02.2022	0,484	59,36	53,37	58,37	52,65	5,72	24	0	0	60,3	52	8,3	0,44	0,32	-
07.02.2022	0,475	58,58	53,54	57,62	52,82	4,8	24	0	0	60,1	51,9	8,27	0,44	0,32	-
08.02.2022	0,487	59,25	53,38	58,28	52,66	5,62	24	0	0	60,2	51,9	8,36	0,44	0,32	-
09.02.2022	0,485	59,41	53,34	58,44	52,62	5,82	24	0	0	60,2	51,9	8,28	0,44	0,32	-
10.02.2022	0,471	58,16	53,49	57,19	52,77	4,42	24	0	0	60,2	52	8,25	0,44	0,32	-
11.02.2022	0,477	58,82	53,47	57,86	52,75	5,11	24	0	0	60,3	52	8,25	0,44	0,32	-
12.02.2022	0,484	58,99	53,46	58,02	52,74	5,28	24	0	0	60,3	51,9	8,33	0,43	0,32	-
13.02.2022	0,484	58,96	53,46	57,99	52,74	5,25	24	0	0	60,2	51,9	8,31	0,44	0,32	3,3
14.02.2022	0,483	58,96	53,42	58	52,7	5,3	24	0	0	60,3	51,9	8,34	0,44	0,32	4
15.02.2022	0,479	58,76	53,45	57,8	52,73	5,07	24	0	0	60,2	52	8,27	0,44	0,32	3,4
16.02.2022	0,481	59,25	53,47	58,27	52,75	5,52	24	0	0	60,3	52,1	8,26	0,44	0,32	5,5
17.02.2022	0,483	58,98	53,35	58,02	52,63	5,39	24	0	0	60,2	51,9	8,29	0,44	0,32	5,8
18.02.2022	0,483	58,9	53,23	57,94	52,51	5,43	24	0	0	60,2	51,9	8,34	0,44	0,32	4,6
19.02.2022	0,486	58,51	53,29	57,55	52,57	4,98	24	0	0	60,1	51,7	8,41	0,43	0,32	4,5
20.02.2022	0,488	59,1	53,24	58,13	52,52	5,61	24	0	0	60,3	51,9	8,38	0,44	0,32	2,8
21.02.2022	0,481	59,11	53,19	58,14	52,47	5,67	24	0	0	60,2	51,9	8,29	0,44	0,33	5,8
22.02.2022	0,475	57,93	53,31	56,97	52,59	4,38	24	0	0	60,1	51,8	8,32	0,44	0,32	1,2
23.02.2022	0,478	58,31	53,24	57,35	52,52	4,83	24	0	0	60,2	51,8	8,33	0,44	0,33	-
Итого:	15,066	1823,42	1655,41	1793,41	1633,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,066														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2022	370,832	48474,04	43986,03	47667,19	43417,75
23.02.2022	385,898	50297,46	45641,44	49460,6	45050,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2022 8:02:58