

#116845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,456	42,3	37,91	41,58	37,43	4,15	24	0	0	59,8	48,8	10,96	0,42	0,19	-
25.01.2025	0,436	41,27	36,98	40,57	36,52	4,05	24	0	0	59,7	49	10,69	0,41	0,35	-
26.01.2025	0,431	43,98	39,16	43,26	38,68	4,58	24	0	0	59,9	49,8	10,02	0,42	0,36	-
27.01.2025	0,442	42,89	39,75	42,17	39,27	2,9	24	0	0	59,9	49,4	10,45	0,42	0,36	-
28.01.2025	0,44	43,51	39,69	42,79	39,21	3,58	24	0	0	59,8	49,5	10,29	0,41	0,35	-
29.01.2025	0,437	43,34	39,65	42,62	39,17	3,45	24	0	0	59,9	49,6	10,26	0,41	0,35	-
30.01.2025	0,438	43,08	39,57	42,36	39,09	3,27	24	0	0	59,9	49,6	10,3	0,41	0,35	-
31.01.2025	0,436	43,18	39,46	42,46	38,98	3,48	24	0	0	59,8	49,5	10,28	0,4	0,35	-
01.02.2025	0,447	43,3	39,37	42,58	38,89	3,69	24	0	0	59,8	49,3	10,49	0,42	0,36	-
02.02.2025	0,447	43,59	39,14	42,87	38,66	4,21	24	0	0	59,5	49,1	10,42	0,42	0,36	-
03.02.2025	0,44	42,22	39,16	41,5	38,68	2,82	24	0	0	59,7	49,1	10,59	0,41	0,35	-
04.02.2025	0,45	43,3	39,07	42,58	38,59	3,99	24	0	0	59,8	49,2	10,6	0,41	0,36	-
05.02.2025	0,444	42,62	38,96	41,9	38,48	3,42	24	0	0	59,8	49,2	10,62	0,42	0,36	-
06.02.2025	0,446	42,62	38,52	41,91	38,05	3,86	24	0	0	59,8	49,1	10,67	0,41	0,36	-
07.02.2025	0,449	42,58	38,93	41,86	38,45	3,41	24	0	0	59,4	48,6	10,75	0,41	0,35	-
08.02.2025	0,464	43,03	38,7	42,31	38,22	4,09	24	0	0	59,4	48,4	11,01	0,4	0,35	-
09.02.2025	0,472	43,76	38,64	43,04	38,16	4,88	24	0	0	59,4	48,4	10,97	0,42	0,36	-
10.02.2025	0,473	43,83	38,65	43,09	38,17	4,92	24	0	0	59,6	48,6	11,01	0,42	0,36	-
11.02.2025	0,47	42,55	38,52	41,83	38,04	3,79	24	0	0	59,5	48,2	11,29	0,41	0,36	-
12.02.2025	0,477	42,93	38,41	42,21	37,93	4,28	24	0	0	59,4	48,1	11,29	0,42	0,36	-
13.02.2025	0,47	42,91	38,38	42,19	37,9	4,29	24	0	0	59,5	48,4	11,1	0,42	0,36	-
14.02.2025	0,458	42,19	38,34	41,47	37,86	3,61	24	0	0	59,6	48,4	11,1	0,41	0,36	-
15.02.2025	0,461	42,61	38,24	41,89	37,76	4,13	24	0	0	59,6	48,6	11,09	0,41	0,35	-
16.02.2025	0,456	42,29	38,16	41,57	37,68	3,89	24	0	0	59,6	48,6	11	0,42	0,36	-
17.02.2025	0,461	42,19	38,03	41,47	37,55	3,92	24	0	0	59,6	48,5	11,09	0,42	0,36	-
18.02.2025	0,448	41,5	37,89	40,78	37,41	3,37	24	0	0	59,4	48,4	10,96	0,42	0,36	-
19.02.2025	0,453	42,59	38,28	41,87	37,8	4,07	24	0	0	59,3	48,4	10,83	0,41	0,36	-
20.02.2025	0,458	41,6	37,86	40,88	37,38	3,5	24	0	0	59,5	48,2	11,22	0,42	0,37	-
21.02.2025	0,472	41,7	37,72	40,98	37,24	3,74	24	0	0	59,5	48	11,45	0,42	0,36	-
22.02.2025	0,468	41,74	37,59	41,02	37,11	3,91	24	0	0	59,5	48,1	11,42	0,41	0,41	-
23.02.2025	0,458	42,3	37,48	41,59	37	4,59	24	0	0	58,8	47,7	11,04	0,41	0,61	-
Итого:	14,058	1323,5	1196,21	1301,2	1181,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,058														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	220,576	23801,26	21921,83	23409,08	21675,68
23.02.2025	234,634	25124,76	23118,04	24710,28	22857,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 13:17:57