#18048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6715
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261548
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,477	58,31	53,17	57,35	52,45	4,9	24	0	0	60,2	51,9	8,31	0,44	0,33	4,7
25.02.2022	0,48	58,53	53,22	57,57	52,5	5,07	24	0	0	60,2	51,9	8,29	0,44	0,33	4,4
26.02.2022	0,474	58,67	53,18	57,7	52,46	5,24	24	0	0	60,2	52	8,23	0,44	0,32	2,9
27.02.2022	0,474	58,6	53,15	57,63	52,43	5,2	24	0	0	60,2	52	8,23	0,44	0,33	0,6
28.02.2022	0,467	57,95	53,11	56,99	52,39	4,6	24	0	0	60,2	52	8,2	0,44	0,33	0,5
01.03.2022	0,467	57,62	53,14	56,65	52,42	4,23	24	0	0	60,2	52	8,25	0,45	0,33	-1,2
02.03.2022	0,471	58,05	53,03	57,08	52,31	4,77	24	0	0	60,2	52	8,23	0,44	0,33	-0,1
03.03.2022	0,476	58,67	52,92	57,7	52,2	5,5	24	0	0	60,2	52	8,23	0,45	0,33	2,7
04.03.2022	0,481	58,84	52,9	57,87	52,18	5,69	24	0	0	60,3	52	8,28	0,45	0,34	2,1
05.03.2022	0,466	57,14	53,01	56,18	52,29	3,89	24	0	0	60,2	51,8	8,32	0,45	0,33	-2,2
06.03.2022	0,475	57,95	52,9	56,99	52,18	4,81	24	0	0	60,2	51,8	8,38	0,44	0,33	-1,1
07.03.2022	0,475	57,89	53,11	56,92	52,39	4,53	24	0	0	60,2	51,9	8,31	0,44	0,33	1,7
08.03.2022	0,47	57,55	52,76	56,57	52,04	4,53	24	0	0	60,2	51,9	8,3	0,45	0,34	2,8
09.03.2022	0,468	57,68	52,73	56,72	52,01	4,71	24	0	0	60,2	51,9	8,25	0,44	0,33	1,3
10.03.2022	0,473	57,53	52,72	56,57	52	4,57	24	0	0	60,1	51,8	8,37	0,45	0,34	-2,5
11.03.2022	0,473	57,5	52,61	56,54	51,89	4,65	24	0	0	60,2	51,8	8,37	0,45	0,33	-1,2
12.03.2022	0,477	57,5	52,62	56,54	51,9	4,64	24	0	0	60,2	51,8	8,38	0,44	0,32	-0,6
13.03.2022	0,477	58,27	52,62	57,31	51,9	5,41	24	0	0	60,2	51,9	8,31	0,44	0,33	0
14.03.2022	0,471	57,76	52,64	56,8	51,92	4,88	24	0	0	60,1	51,9	8,23	0,45	0,33	1,5
15.03.2022	0,462	56,8	52,7	55,84	51,98	3,86	24	0	0	60,2	51,9	8,24	0,45	0,34	1,8
16.03.2022	0,467	57,82	52,67	56,86	51,95	4,91	24	0	0	60,2	52	8,22	0,45	0,33	2,3
17.03.2022	0,461	57,38	52,67	56,42	51,95	4,47	24	0	0	60,2	52	8,15	0,44	0,33	3,3
18.03.2022	0,46	56,96	52,69	56	51,97	4,03	24	0	0	60,2	52	8,19	0,44	0,33	4,3
19.03.2022	0,461	57,31	52,64	56,35	51,92	4,43	24	0	0	60,3	52,1	8,19	0,44	0,32	2,6
20.03.2022	0,461	57,38	52,62	56,42	51,9	4,52	24	0	0	60,3	52,1	8,14	0,45	0,34	2,2
21.03.2022	0,461	57,42	52,56	56,46	51,84	4,62	24	0	0	60,3	52,2	8,16	0,45	0,34	3,3
22.03.2022	0,454	57	52,59	56,04	51,87	4,17	24	0	0	60,4	52,3	8,06	0,44	0,33	4,9
23.03.2022	0,458	57,38	52,6	56,42	51,88	4,54	24	0	0	60,4	52,4	8,06	0,44	0,33	-
Итого:	13,137	1617,46	1479,28	1590,49	1459,12	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,137														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	385,898	50297,46	45641,44	49460,6	45050,84
23.03.2022	399,035	51914,92	47120,72	51051,09	46509,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 14:32:22