

#75935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,451	49,98	45,9	49,15	45,42	3,73	24	0	0	60,2	50,9	9,27	0,11	0,34	-
25.02.2024	0,462	51,02	45,84	50,15	45,36	4,79	24	0	0	60,2	50,9	9,31	0,12	0,35	-
26.02.2024	0,462	51,94	45,76	51,07	45,28	5,79	24	0	0	60,3	51,1	9,13	0,12	0,35	-
27.02.2024	0,439	49,77	46,06	48,95	45,58	3,37	24	0	0	60,2	51,2	9,03	0,12	0,35	-
28.02.2024	0,435	49,68	45,93	48,84	45,45	3,39	24	0	0	60,2	51,2	9,03	0,11	0,35	-
29.02.2024	0,446	49,95	45,78	49,13	45,3	3,83	24	0	0	60,1	51	9,16	0,11	0,35	-
01.03.2024	0,446	49,27	45,75	48,47	45,27	3,2	24	0	0	60	50,7	9,3	0,11	0,35	-
02.03.2024	0,456	49,54	45,64	48,69	45,16	3,53	24	0	0	60	50,6	9,46	0,11	0,34	-
03.03.2024	0,454	50,11	45,57	49,28	45,09	4,19	24	0	0	60	50,7	9,3	0,11	0,35	-
04.03.2024	0,451	49,92	45,53	49,11	45,05	4,06	24	0	0	60,1	50,8	9,27	0,11	0,36	-
05.03.2024	0,454	49,65	45,43	48,85	44,95	3,9	24	0	0	60,1	50,7	9,39	0,11	0,35	-
06.03.2024	0,454	49,72	45,43	48,88	44,95	3,93	24	0	0	60	50,6	9,4	0,11	0,35	-
07.03.2024	0,449	49,3	45,42	48,5	44,94	3,56	24	0	0	60	50,7	9,32	0,11	0,35	-
08.03.2024	0,451	49,63	45,29	48,82	44,81	4,01	24	0	0	60	50,7	9,32	0,11	0,35	-
09.03.2024	0,461	50,33	45,13	49,5	44,65	4,85	24	0	0	60	50,6	9,38	0,1	0,34	-
10.03.2024	0,465	49,69	45,15	48,86	44,67	4,19	24	0	0	59,9	50,3	9,57	0,1	0,35	-
11.03.2024	0,47	49,92	45,06	49,11	44,58	4,53	24	0	0	59,9	50,2	9,64	0,11	0,35	-
12.03.2024	0,462	49,93	45,02	49,1	44,54	4,56	24	0	0	60	50,5	9,48	0,11	0,35	-
13.03.2024	0,457	49,87	45,02	49,06	44,54	4,52	24	0	0	60,1	50,7	9,41	0,11	0,35	-
14.03.2024	0,45	49,52	45,1	48,69	44,62	4,07	24	0	0	60,1	50,8	9,28	0,11	0,35	-
15.03.2024	0,44	49,02	45,11	48,2	44,63	3,57	24	0	0	60,1	50,9	9,2	0,11	0,35	-
16.03.2024	0,443	49,12	45,1	48,31	44,62	3,69	24	0	0	60,1	51	9,16	0,1	0,34	-
17.03.2024	0,466	51,31	44,86	50,45	44,38	6,07	24	0	0	60	50,7	9,28	0,11	0,35	-
18.03.2024	0,453	49,36	44,9	48,55	44,42	4,13	24	0	0	60,1	50,7	9,38	0,1	0,35	-
19.03.2024	0,451	49,42	44,82	48,61	44,34	4,27	24	0	0	60	50,6	9,38	0,1	0,36	-
20.03.2024	0,455	49,24	44,92	48,43	44,44	3,99	24	0	0	60	50,5	9,46	0,18	0,35	-
21.03.2024	0,456	49,93	44,87	49,11	44,39	4,72	24	0	0	60,1	50,7	9,38	0,42	0,35	-
22.03.2024	0,449	49,06	44,92	48,27	44,44	3,83	24	0	0	60,1	50,8	9,3	0,42	0,35	-
23.03.2024	0,449	49,56	44,88	48,76	44,4	4,36	24	0	0	60,2	50,9	9,22	0,36	0,34	-
Итого:	13,137	1444,76	1314,19	1420,9	1300,27	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,137														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	79,736	8967,92	8163,06	8815,97	8070,19
23.03.2024	92,873	10412,68	9477,25	10236,87	9370,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 11:12:21