

#121461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 45, Калининград
4342
6715
ВКТ-7
00261548
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,446	41,29	37,45	40,57	36,97	3,6	24	0	0	59,3	48,2	11,07	0,41	0,64	-
25.02.2025	0,455	41,59	37,45	40,87	36,97	3,9	24	0	0	59,7	48,5	11,24	0,42	0,7	-
26.02.2025	0,439	40,58	37,28	39,86	36,8	3,06	24	0	0	59,7	48,6	11,08	0,41	0,76	-
27.02.2025	0,448	41,49	37,21	40,77	36,73	4,04	24	0	0	59,8	48,7	11,05	0,41	0,66	-
28.02.2025	0,441	41,44	37,21	40,72	36,73	3,99	24	0	0	59,5	48,5	10,92	0,41	0,55	-
01.03.2025	0,446	41,93	37,28	41,21	36,8	4,41	24	0	0	59,1	48,2	10,81	0,41	0,41	-
02.03.2025	0,448	41,75	37,21	41,03	36,73	4,3	24	0	0	59,1	48,2	10,9	0,41	0,33	-
03.03.2025	0,454	41,26	37,14	40,54	36,66	3,88	24	0	0	59,5	48,3	11,19	0,42	0,3	-
04.03.2025	0,449	40,7	37,03	39,98	36,55	3,43	24	0	0	59,5	48,2	11,23	0,42	0,36	-
05.03.2025	0,458	41,14	36,93	40,45	36,45	4	24	0	0	59,6	48,3	11,32	0,42	0,58	-
06.03.2025	0,453	41,64	36,82	40,92	36,34	4,58	24	0	0	59,6	48,6	11,04	0,42	0,64	-
07.03.2025	0,433	40,88	37,11	40,17	36,63	3,54	24	0	0	59,7	48,8	10,86	0,42	0,64	-
08.03.2025	0,429	40,94	37,66	40,23	37,19	3,04	24	0	0	59,7	49	10,74	0,41	0,63	-
09.03.2025	0,437	41,71	37,7	40,99	37,22	3,77	24	0	0	59,8	49,2	10,68	0,42	0,56	-
10.03.2025	0,429	41,13	37,66	40,41	37,18	3,23	24	0	0	59,8	49,2	10,65	0,42	0,34	-
11.03.2025	0,435	40,99	37,61	40,27	37,13	3,14	24	0	0	59,9	49,1	10,74	0,43	0,3	-
12.03.2025	0,446	41,91	37,36	41,19	36,88	4,31	24	0	0	59,9	49,1	10,8	0,42	0,29	-
13.03.2025	0,436	41,47	37,33	40,75	36,85	3,9	24	0	0	59,5	48,7	10,77	0,42	0,15	-
14.03.2025	0,438	40,72	37,29	40	36,81	3,19	24	0	0	59,5	48,6	10,9	0,42	0,13	-
15.03.2025	0,298	41,98	36,69	41,51	36,36	5,15	24	0	1	47,7	41	6,74	0,42	0,11	-
16.03.2025	0,325	42,21	36,59	41,72	36,27	5,45	24	0	0	47,9	40,1	7,75	0,42	0,12	-
17.03.2025	0,452	41,64	37,06	40,92	36,58	4,34	24	0	0	58,9	47,9	10,99	0,42	0,11	-
18.03.2025	0,46	41,33	37,07	40,61	36,59	4,02	24	0	0	59,4	48,1	11,3	0,42	0,17	-
19.03.2025	0,449	41,28	36,96	40,59	36,48	4,11	24	0	0	59,4	48,3	11,07	0,42	0,33	-
20.03.2025	0,437	40,29	36,94	39,59	36,46	3,13	24	0	0	59,6	48,5	11,06	0,42	0,44	-
21.03.2025	0,436	40,68	36,89	39,96	36,41	3,55	24	0	0	59,7	48,8	10,91	0,41	0,29	-
22.03.2025	0,441	40,56	36,83	39,84	36,35	3,49	24	0	0	59,6	48,5	11,11	0,41	0,22	-
23.03.2025	0,447	41,28	36,69	40,59	36,21	4,38	24	0	0	59,2	48,2	10,97	0,42	0,42	-
Итого:	12,165	1155,81	1040,45	1136,26	1027,33	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,165														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	234,634	25124,76	23118,04	24710,28	22857,04
23.03.2025	246,799	26280,57	24158,49	25846,54	23884,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 17:42:54