

#297082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 6715
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261548
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 0,422 | 37,1 | 33,44 | 36,52 | 32,98 | 3,54 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 47,9 | 11,57 | 0,25 | 0,1 | - |
| 20.03.2026 | 0,41 | 36,34 | 33,49 | 35,75 | 33,01 | 2,74 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 47,9 | 11,47 | 0,25 | 0,1 | - |
| 21.03.2026 | 0,418 | 36,69 | 33,47 | 36,07 | 32,99 | 3,08 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 47,8 | 11,6 | 0,25 | 0,1 | - |
| 22.03.2026 | 0,42 | 37,18 | 33,44 | 36,54 | 32,96 | 3,58 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,9 | 11,55 | 0,25 | 0,1 | - |
| 23.03.2026 | 0,408 | 36,33 | 33,4 | 35,73 | 32,92 | 2,81 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48 | 11,44 | 0,25 | 0,11 | - |
| 24.03.2026 | 0,405 | 36,34 | 33,37 | 35,75 | 32,89 | 2,86 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48,1 | 11,4 | 0,25 | 0,11 | - |
| 25.03.2026 | 0,406 | 36,3 | 33,31 | 35,7 | 32,83 | 2,87 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 48,2 | 11,38 | 0,25 | 0,11 | - |
| 26.03.2026 | 0,408 | 36,46 | 33,28 | 35,85 | 32,8 | 3,05 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 48,2 | 11,39 | 0,25 | 0,1 | - |
| 27.03.2026 | 0,412 | 36,8 | 33,23 | 36,2 | 32,75 | 3,45 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48,1 | 11,48 | 0,25 | 0,1 | - |
| 28.03.2026 | 0,414 | 36,72 | 33,23 | 36,11 | 32,75 | 3,36 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48 | 11,49 | 0,25 | 0,1 | - |
| 29.03.2026 | 0,413 | 36,56 | 33,18 | 35,94 | 32,7 | 3,24 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48 | 11,49 | 0,25 | 0,1 | - |
| 30.03.2026 | 0,406 | 36,07 | 33,22 | 35,45 | 32,75 | 2,7 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48 | 11,51 | 0,25 | 0,1 | - |
| 31.03.2026 | 0,415 | 36,62 | 33,15 | 35,99 | 32,67 | 3,32 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 48 | 11,54 | 0,24 | 0,1 | - |
| 01.04.2026 | 0,414 | 36,29 | 33,17 | 35,72 | 32,7 | 3,02 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,9 | 11,58 | 0,25 | 0,1 | - |
| 02.04.2026 | 0,409 | 35,75 | 33,2 | 35,2 | 32,75 | 2,45 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,8 | 11,62 | 0,24 | 0,1 | - |
| 03.04.2026 | 0,419 | 36,51 | 33,15 | 35,9 | 32,68 | 3,22 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,8 | 11,68 | 0,24 | 0,1 | - |
| 04.04.2026 | 0,424 | 36,37 | 33,1 | 35,78 | 32,73 | 3,05 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,6 | 11,84 | 0,25 | 0,1 | - |
| 05.04.2026 | 0,423 | 36,68 | 33,07 | 36,09 | 32,64 | 3,45 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 47,9 | 11,69 | 0,25 | 0,1 | - |
| 06.04.2026 | 0,43 | 36,67 | 33,04 | 36,09 | 32,75 | 3,34 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 47,4 | 11,99 | 0,25 | 0,1 | - |
| 07.04.2026 | 0,431 | 36,6 | 33,04 | 36,01 | 32,79 | 3,22 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,5 | 11,95 | 0,29 | 0,11 | - |
| 08.04.2026 | 0,379 | 31,49 | 28,93 | 30,97 | 28,68 | 2,29 | 24 | 0 | 1 | 59,5 | 47,3 | 12,19 | 0,25 | 0,1 | - |
| 09.04.2026 | 0,433 | 36,67 | 33,47 | 36,07 | 33,07 | 3 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,4 | 12,02 | 0,25 | 0,1 | - |
| 10.04.2026 | 0,43 | 36,73 | 33,5 | 36,14 | 33,04 | 3,1 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,6 | 11,95 | 0,26 | 0,1 | - |
| 11.04.2026 | 0,433 | 37,12 | 33,35 | 36,5 | 32,88 | 3,62 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 47,8 | 11,84 | 0,26 | 0,1 | - |
| 12.04.2026 | 0,422 | 36,74 | 33,54 | 36,14 | 33,06 | 3,08 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 47,9 | 11,69 | 0,27 | 0,1 | - |
| 13.04.2026 | 0,425 | 36,62 | 33,55 | 36,03 | 33,07 | 2,96 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 47,8 | 11,76 | 0,28 | 0,1 | - |
| 14.04.2026 | 0,42 | 36,37 | 33,55 | 35,76 | 33,07 | 2,69 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 47,9 | 11,68 | 0,28 | 0,1 | - |
| 15.04.2026 | 0,414 | 36,56 | 33,57 | 35,95 | 33,09 | 2,86 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 48,1 | 11,51 | 0,28 | 0,1 | - |
| 16.04.2026 | 0,418 | 36,71 | 33,56 | 36,12 | 33,08 | 3,04 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 48,1 | 11,59 | 0,28 | 0,1 | - |
| 17.04.2026 | 0,421 | 36,65 | 33,56 | 36,04 | 33,08 | 2,96 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 48 | 11,66 | 0,28 | 0,1 | - |
| Итого: | 12,502 | 1092,04 | 995,56 | 1074,11 | 982,16 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,502 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18.03.2026 | 393,386 | 39976,26 | 36767,12 | 39316,04 | 36342,92 |
| 17.04.2026 | 406,302 | 41105,1 | 37796,21 | 40426,34 | 37358,13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:35:07