

# #18065#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 6715  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261548  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	0,497	64,41	57,42	63,33	56,7	6,63	24	0	0	60,6	52,8	7,85	0,44	0,32	2,6
23.03.2021	0,49	64,47	57,35	63,35	56,63	6,72	24	0	0	60,7	52,9	7,75	0,45	0,33	3,9
24.03.2021	0,493	65,17	57,18	64,08	56,46	7,62	24	0	0	60,7	53,1	7,68	0,44	0,33	4,8
25.03.2021	0,475	63,61	57,34	62,53	56,62	5,91	24	0	0	60,7	53,1	7,59	0,45	0,33	6,9
26.03.2021	0,479	64,28	57,29	63,2	56,57	6,63	24	0	0	60,7	53,2	7,59	0,44	0,33	5,1
27.03.2021	0,495	66,55	57,04	65,44	56,32	9,12	24	0	0	60,8	53,2	7,56	0,44	0,32	8,7
28.03.2021	0,488	65,28	57,15	64,14	56,43	7,71	24	0	0	60,8	53,2	7,58	0,45	0,33	5,8
29.03.2021	0,476	64,54	57,19	63,43	56,47	6,96	24	0	0	60,8	53,3	7,52	0,45	0,33	7,8
30.03.2021	0,469	63,96	57,18	62,89	56,46	6,43	24	0	0	60,7	53,3	7,45	0,44	0,32	9,8
31.03.2021	0,461	63,53	57,15	62,45	56,43	6,02	24	0	0	60,7	53,3	7,4	0,45	0,33	8,7
01.04.2021	0,468	63,71	57,1	62,64	56,38	6,26	24	0	0	60,7	53,2	7,48	0,45	0,32	4,7
02.04.2021	0,479	63,88	57,01	62,78	56,29	6,49	24	0	0	60,7	53,2	7,57	0,44	0,32	3,8
03.04.2021	0,473	63,37	57,02	62,32	56,3	6,02	24	0	0	60,7	53,1	7,6	0,43	0,31	3,8
04.04.2021	0,478	63,48	57,04	62,42	56,32	6,1	24	0	0	60,7	53	7,65	0,44	0,32	4,2
05.04.2021	0,482	64,11	56,79	63,03	56,07	6,96	24	0	0	60,7	53,1	7,62	0,44	0,32	2,7
06.04.2021	0,482	63,5	56,91	62,44	56,19	6,25	24	0	0	60,7	52,9	7,72	0,44	0,32	2,6
07.04.2021	0,481	62,6	57,01	61,56	56,29	5,27	24	0	0	60,6	52,8	7,79	0,44	0,32	2,8
08.04.2021	0,482	63,33	56,84	62,27	56,12	6,15	24	0	0	60,6	52,9	7,74	0,44	0,32	4,3
09.04.2021	0,491	64,2	56,79	63,13	56,07	7,06	24	0	0	60,7	53	7,72	0,44	0,32	7,2
10.04.2021	0,471	63,01	56,97	61,94	56,25	5,69	24	0	0	60,7	53,1	7,62	0,43	0,32	4,9
11.04.2021	0,475	63,62	56,99	62,54	56,27	6,27	24	0	0	60,7	53,1	7,58	0,44	0,32	10,3
12.04.2021	0,461	62,67	57,1	61,62	56,38	5,24	24	0	0	60,7	53,2	7,49	0,44	0,32	7,7
13.04.2021	0,469	63,47	56,9	62,4	56,18	6,22	24	0	0	60,7	53,2	7,54	0,44	0,32	4,7
14.04.2021	0,47	63,48	56,87	62,39	56,15	6,24	24	0	0	60,7	53,2	7,52	0,44	0,32	4,1
15.04.2021	0,477	63,79	56,94	62,7	56,22	6,48	24	0	0	60,7	53,2	7,59	0,44	0,32	5,8
16.04.2021	0,472	63,25	56,83	62,18	56,11	6,07	24	0	0	60,7	53,1	7,58	0,44	0,32	5,6
17.04.2021	0,449	55,3	48,28	54,35	47,69	6,66	24	0	0	60,8	52,5	8,25	0,44	0,32	8,3
18.04.2021	0,471	65,19	58,68	64,03	57,96	6,07	24	0	0	60,9	53,6	7,32	0,44	0,32	10,4
19.04.2021	0,465	65,3	58,6	64,15	57,88	6,27	24	0	0	60,9	53,7	7,22	0,44	0,32	11
20.04.2021	0,468	66,3	58,61	65,14	57,89	7,25	24	0	0	60,9	53,8	7,16	0,44	0,32	9,9
21.04.2021	0,462	65,17	58,47	64,03	57,75	6,28	24	0	0	60,9	53,7	7,24	0,44	0,32	8,6
22.04.2021	0,475	65,02	58,28	63,88	57,56	6,32	24	0	0	60,8	53,4	7,42	0,44	0,32	4,6
23.04.2021	0,485	65,54	57,96	64,44	57,24	7,2	24	0	0	60,8	53,2	7,52	0,44	0,32	-
Итого:	15,709	2109,09	1882,28	2073,22	1858,65	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,709														

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	240,897	30609,14	27723,03	30098,19	27361,52
23.04.2021	256,606	32718,23	29605,31	32171,41	29220,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 20:21:19