

#18055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,467	61,5	56,7	60,49	55,98	4,51	24	0	0	60,6	52,9	7,7	0,43	0,32	9,5
25.03.2023	0,46	61,38	56,86	60,35	56,14	4,21	24	0	0	60,6	53	7,64	0,43	0,32	7,8
26.03.2023	0,465	61,98	56,7	60,96	55,98	4,98	24	0	0	60,6	53	7,69	0,43	0,32	6
27.03.2023	0,471	61,87	56,54	60,84	55,82	5,02	24	0	0	60,6	52,8	7,81	0,43	0,32	2,1
28.03.2023	0,482	61,15	56,57	60,16	55,85	4,31	24	0	0	60,6	52,6	7,96	0,43	0,32	-1,5
29.03.2023	0,484	61,63	56,49	60,61	55,77	4,84	24	0	0	60,6	52,7	7,93	0,43	0,32	1,7
30.03.2023	0,466	60,89	56,48	59,89	55,76	4,13	24	0	0	60,6	52,8	7,81	0,43	0,32	7,1
31.03.2023	0,467	62,05	56,35	60,98	55,63	5,35	24	0	0	60,6	52,9	7,69	0,43	0,32	8,9
01.04.2023	0,466	61,39	56,31	60,38	55,59	4,79	24	0	0	60,6	52,9	7,71	0,42	0,31	5,2
02.04.2023	0,481	61,1	56,27	60,1	55,55	4,55	24	0	0	60,6	52,6	7,99	0,43	0,32	3,9
03.04.2023	0,487	61,6	56,31	60,6	55,59	5,01	24	0	0	60,6	52,5	8,02	0,44	0,33	1,7
04.04.2023	0,476	60,96	56,33	59,99	55,61	4,38	24	0	0	60,5	52,6	7,94	0,43	0,32	-0,1
05.04.2023	0,479	61,44	56,23	60,42	55,51	4,91	24	0	0	60,6	52,6	7,92	0,43	0,32	1
06.04.2023	0,482	61,27	56,24	60,26	55,52	4,74	24	0	0	60,6	52,6	7,96	0,44	0,32	2,3
07.04.2023	0,469	60,87	56,35	59,87	55,63	4,24	24	0	0	60,6	52,8	7,82	0,43	0,32	9,6
08.04.2023	0,465	61,61	56,34	60,6	55,62	4,98	24	0	0	60,6	53	7,66	0,42	0,31	10,3
09.04.2023	0,469	61,58	55,93	60,56	55,21	5,35	24	0	0	60,7	53	7,7	0,43	0,32	8,2
10.04.2023	0,456	60,27	55,96	59,28	55,24	4,04	24	0	0	60,7	53	7,65	0,44	0,33	7,9
11.04.2023	0,454	60,43	55,98	59,42	55,26	4,16	24	0	0	60,6	53	7,63	0,44	0,33	10
12.04.2023	0,446	60,61	55,98	59,61	55,26	4,35	24	0	0	60,7	53,2	7,5	0,43	0,32	11,3
13.04.2023	0,447	60,89	56,05	59,89	55,33	4,56	24	0	0	60,8	53,3	7,48	0,44	0,32	9,5
14.04.2023	0,453	60,84	56,01	59,84	55,29	4,55	24	0	0	60,7	53,2	7,56	0,43	0,32	11
15.04.2023	0,463	61,26	55,92	60,26	55,2	5,06	24	0	0	60,7	53	7,67	0,43	0,32	10,4
16.04.2023	0,456	60,74	55,99	59,74	55,27	4,47	24	0	0	60,7	53,1	7,6	0,44	0,32	6,1
17.04.2023	0,456	60,95	55,94	59,95	55,22	4,73	24	0	0	60,7	53,1	7,59	0,44	0,32	7,2
18.04.2023	0,452	60,46	56,07	59,49	55,35	4,14	24	0	0	60,7	53,1	7,59	0,43	0,32	9,5
19.04.2023	0,462	61,2	56,07	60,15	55,35	4,8	24	0	0	60,7	53,1	7,63	0,43	0,32	-
20.04.2023	0,461	61,44	56,17	60,45	55,45	5	24	0	0	60,6	53	7,61	0,43	0,32	-
21.04.2023	0,469	61,27	56,01	60,28	55,29	4,99	24	0	0	60,5	52,7	7,75	0,43	0,32	-
22.04.2023	0,465	60,75	56,02	59,75	55,3	4,45	24	0	0	60,4	52,6	7,79	0,42	0,31	-
23.04.2023	0,463	60,91	55,72	59,9	55	4,9	24	0	0	60,5	52,7	7,77	0,43	0,32	-
Итого:	14,439	1896,29	1742,89	1865,07	1720,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,439														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	557,077	72398,42	66062,98	71197,14	65204,28
23.04.2023	571,516	74294,71	67805,87	73062,21	66924,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 7:17:10