

#80201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	0,453	50,01	44,8	49,17	44,32	4,85	24	0	0	60,2	51	9,24	0,41	0,35	3,6
25.03.2024	0,45	49,79	44,84	48,96	44,36	4,6	24	0	0	60,2	51	9,21	0,41	0,35	3,9
26.03.2024	0,447	49,2	44,66	48,39	44,18	4,21	24	0	0	60,1	50,8	9,24	0,37	0,35	5,5
27.03.2024	0,454	49,9	44,8	49,09	44,32	4,77	24	0	0	60	50,8	9,29	0,22	0,35	9,1
28.03.2024	0,449	49,26	44,96	48,44	44,48	3,96	24	0	1	60,1	50,8	9,33	0,21	0,35	11,8
29.03.2024	0,45	50,17	44,93	49,32	44,45	4,87	24	0	0	60,3	51,1	9,15	0,4	0,35	10,7
30.03.2024	0,431	49,53	45,05	48,72	44,57	4,15	24	0	1	60,3	51,4	8,85	0,45	0,34	13,4
31.03.2024	0,421	49,62	45,03	48,8	44,55	4,25	24	0	0	60,4	51,7	8,68	0,63	0,35	16,7
01.04.2024	0,417	49,13	45,09	48,33	44,61	3,72	24	0	0	60,4	51,8	8,57	0,39	0,35	-
02.04.2024	0,433	49,88	44,89	49,04	44,41	4,63	24	0	0	60,4	51,6	8,8	0,27	0,35	-
03.04.2024	0,44	48,81	44,83	48	44,35	3,65	24	0	1	60,2	51	9,14	0,27	0,35	-
04.04.2024	0,443	49,41	44,72	48,58	44,24	4,34	24	0	1	60,1	51	9,16	0,11	0,36	-
05.04.2024	0,445	49,19	44,27	48,37	43,79	4,58	24	0	0	60,2	51	9,19	0,22	0,35	-
06.04.2024	0,446	49,31	43,42	48,47	42,94	5,53	24	0	0	60,3	51,1	9,23	0,34	0,35	-
07.04.2024	0,458	47,5	43,5	46,74	43,02	3,72	24	0	0	60,3	50,4	9,87	0,4	0,36	-
08.04.2024	0,406	44,05	39,76	43,33	39,32	4,01	24	0	0	60,2	51	9,24	0,41	0,35	-
09.04.2024	0,412	48,32	43,96	47,5	43,48	4,02	24	0	0	60,4	51,7	8,68	0,13	0,35	-
10.04.2024	0,409	47,68	43,73	46,94	43,25	3,69	24	0	0	58,9	50,2	8,75	0,1	0,35	-
11.04.2024	0,439	48,41	43,48	47,61	43	4,61	24	0	0	60	50,6	9,36	0,1	0,36	-
12.04.2024	0,459	49,73	43,31	48,87	42,83	6,04	24	0	0	60	50,6	9,42	0,11	0,36	-
13.04.2024	0,439	47,48	43,33	46,72	42,85	3,87	24	0	0	59,9	50,4	9,44	0,1	0,35	-
14.04.2024	0,458	48,34	43,17	47,55	42,69	4,86	24	0	0	59,8	50,2	9,69	0,11	0,36	-
15.04.2024	0,449	47,5	43,28	46,75	42,8	3,95	24	0	0	59,8	50	9,71	0,11	0,36	-
16.04.2024	0,456	48,18	43,11	47,42	42,63	4,79	24	0	0	59,4	49,7	9,69	0,1	0,36	-
17.04.2024	0,47	48,02	43,13	47,25	42,65	4,6	24	0	0	59,6	49,6	10,02	0,36	0,36	-
18.04.2024	0,483	47,99	43,1	47,22	42,62	4,6	24	0	0	59,6	49,4	10,23	0,51	0,36	-
19.04.2024	0,48	47,82	43,2	47,06	42,72	4,34	24	0	0	59,8	49,6	10,19	0,42	0,36	-
20.04.2024	0,478	48,54	43,13	47,75	42,65	5,1	24	0	0	60,1	50	10,04	0,46	0,35	-
21.04.2024	0,478	48,6	43,09	47,81	42,61	5,2	24	0	0	60,1	50,1	9,98	0,34	0,36	-
22.04.2024	0,465	47,06	43,17	46,3	42,69	3,61	24	0	0	60	49,9	10,09	0,21	0,36	-
23.04.2024	0,465	49,67	44,31	48,82	43,83	4,99	24	0	0	60,1	50,5	9,58	0,28	0,36	-
Итого:	13,883	1508,1	1360,05	1483,32	1345,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,883														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	92,873	10412,68	9477,25	10236,87	9370,46
23.04.2024	106,756	11920,78	10837,3	11720,19	10715,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 7:18:30