

#18059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,482	64,48	57,97	63,34	57,25	6,09	24	0	0	60,8	53,2	7,57	0,43	0,32	4
25.04.2021	0,483	65,02	57,82	63,89	57,1	6,79	24	0	0	60,9	53,3	7,56	0,44	0,32	3,7
26.04.2021	0,481	64,44	57,91	63,31	57,19	6,12	24	0	0	60,8	53,2	7,61	0,44	0,32	2,9
27.04.2021	0,487	64,92	57,76	63,81	57,04	6,77	24	0	0	60,8	53,2	7,58	0,44	0,32	4,1
28.04.2021	0,495	65,43	57,77	64,32	57,05	7,27	24	0	0	60,8	53,1	7,69	0,43	0,32	6,7
29.04.2021	0,481	64,96	57,82	63,85	57,1	6,75	24	0	0	60,8	53,3	7,52	0,44	0,32	9,3
30.04.2021	0,464	64,76	57,68	63,69	56,98	6,71	24	0	0	59	51,7	7,27	0,44	0,32	7
01.05.2021	0,497	64,33	57,77	63,23	57,05	6,18	24	0	0	60,5	52,7	7,86	0,44	0,33	7,3
02.05.2021	0,503	64,26	57,69	63,18	56,97	6,21	24	0	0	60,4	52,4	7,95	0,43	0,32	6,2
03.05.2021	0,513	64,32	57,58	63,24	56,86	6,38	24	0	0	60,3	52,1	8,14	0,44	0,32	5,8
04.05.2021	0,516	64,85	57,49	63,75	56,77	6,98	24	0	0	60,4	52,3	8,1	0,44	0,32	9,6
05.05.2021	0,514	64,91	57,6	63,81	56,88	6,93	24	0	0	60,5	52,4	8,07	0,43	0,32	10,4
06.05.2021	0,52	64,76	57,63	63,66	56,91	6,75	24	0	0	60,4	52,2	8,16	0,53	0,28	6,9
07.05.2021	0,323	40,41	35,9	39,74	35,45	4,29	15	9	1	60,4	52,3	8,09	0,7	0,2	6,9
08.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,4	52,2	8,16	0,7	0,2	6,3
09.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,4	52,3	8,09	0,7	0,2	11,1
10.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,4	52,5	7,98	0,7	0,2	17,8
11.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,5	52,8	7,75	0,7	0,2	19,7
12.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,6	53	7,59	0,6	0,24	19,2
13.05.2021	0,156	21,5	19,18	21,12	18,94	2,18	8	16	1	60,7	53,3	7,36	0,44	0,32	9,9
14.05.2021	0,472	63,78	57,61	62,7	56,89	5,81	24	0	0	60,6	53,2	7,5	0,44	0,32	10,6
15.05.2021	0,463	62,63	57,5	61,59	56,78	4,81	24	0	0	60,6	53,1	7,49	0,43	0,32	10
16.05.2021	0,476	64,03	57,26	62,92	56,54	6,38	24	0	0	60,6	53	7,56	0,44	0,32	12,5
17.05.2021	0,466	63,45	57,29	62,37	56,57	5,8	24	0	0	60,6	53,2	7,44	0,44	0,32	14,5
18.05.2021	0,461	62,87	57,27	61,82	56,55	5,27	24	0	0	60,6	53,2	7,44	0,44	0,32	11,4
19.05.2021	0,469	63,51	57,15	62,45	56,43	6,02	24	0	0	60,6	53,1	7,51	0,43	0,31	10,4
20.05.2021	0,461	62,08	55,07	61	54,37	6,63	24	0	0	60,5	53	7,58	0,44	0,32	-
21.05.2021	0,438	62,49	56,63	61,48	55,91	5,57	24	0	0	60,5	53,4	7,14	0,44	0,32	14
22.05.2021	0,432	62,37	55,98	61,34	55,26	6,08	24	0	0	60,5	53,4	7,07	0,43	0,31	-
23.05.2021	0,463	63,73	56,82	62,63	56,1	6,53	24	0	0	60,5	53,2	7,38	0,44	0,32	-
Итого:	11,516	1534,29	1374,15	1508,24	1356,94	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,516														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 575

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	256,606	32718,23	29605,31	32171,41	29220,17
23.05.2021	268,122	34252,52	30979,46	33679,65	30577,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:58:46