

#18056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,454	60,52	56,04	59,52	55,32	4,2	24	0	0	60,5	52,9	7,61	0,43	0,32	-
25.04.2023	0,462	60,36	56	59,38	55,28	4,1	24	0	0	60,4	52,6	7,76	0,43	0,31	-
26.04.2023	0,485	60,8	55,88	59,81	55,16	4,65	24	0	0	60,3	52,2	8,1	0,43	0,31	-
27.04.2023	0,484	60,6	55,9	59,62	55,18	4,44	24	0	0	60,2	52,1	8,12	0,43	0,32	-
28.04.2023	0,492	61,18	55,83	60,19	55,11	5,08	24	0	0	60,2	52,1	8,13	0,43	0,32	-
29.04.2023	0,491	61,28	55,85	60,29	55,13	5,16	24	0	0	60,3	52,2	8,09	0,42	0,3	-
30.04.2023	0,494	61,52	55,81	60,54	55,09	5,45	24	0	0	60,3	52,1	8,15	0,42	0,31	-
01.05.2023	0,491	61,48	55,92	60,46	55,2	5,26	24	0	0	60,3	52,2	8,09	0,43	0,32	-
02.05.2023	0,486	61,12	55,93	60,13	55,21	4,92	24	0	0	60,3	52,2	8,03	0,43	0,31	-
03.05.2023	0,488	61,05	55,84	60,03	55,12	4,91	24	0	0	60,3	52,1	8,16	0,42	0,31	-
04.05.2023	0,486	61,12	55,9	60,13	55,18	4,95	24	0	0	60,3	52,2	8,07	0,43	0,32	-
05.05.2023	0,488	60,84	56	59,87	55,28	4,59	24	0	0	60,3	52,1	8,15	0,42	0,31	-
06.05.2023	0,488	60,77	55,96	59,79	55,24	4,55	24	0	0	60,2	52,1	8,18	0,42	0,31	-
07.05.2023	0,488	61,01	55,89	60,03	55,17	4,86	24	0	0	60,3	52,2	8,12	0,42	0,31	-
08.05.2023	0,486	61,22	55,93	60,22	55,21	5,01	24	0	0	60,4	52,3	8,06	0,42	0,3	-
09.05.2023	0,478	61,09	56,05	60,09	55,33	4,76	24	0	0	60,4	52,4	7,94	0,42	0,31	-
10.05.2023	0,478	61,41	56,02	60,42	55,3	5,12	24	0	0	60,4	52,5	7,91	0,43	0,32	-
11.05.2023	0,466	60,8	56,05	59,8	55,33	4,47	24	0	0	60,4	52,6	7,79	0,43	0,31	-
12.05.2023	0,46	60,77	56,06	59,78	55,34	4,44	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,42	0,31	-
13.05.2023	0,455	59,81	56,15	58,85	55,43	3,42	24	0	0	60,5	52,8	7,69	0,41	0,3	-
14.05.2023	0,469	60,79	56,12	59,77	55,4	4,37	24	0	0	60,6	52,8	7,85	0,42	0,31	-
15.05.2023	0,446	60,84	56,14	59,85	55,42	4,43	24	0	0	60,6	53,1	7,47	0,42	0,31	-
16.05.2023	0,457	60,9	55,94	59,91	55,22	4,69	24	0	0	60,5	52,9	7,62	0,42	0,31	-
17.05.2023	0,464	60,73	55,92	59,74	55,2	4,54	24	0	0	60,4	52,7	7,75	0,43	0,31	-
18.05.2023	0,471	60,85	55,93	59,85	55,21	4,64	24	0	0	60,4	52,6	7,85	0,42	0,31	-
19.05.2023	0,469	61,07	55,92	60,07	55,2	4,87	24	0	0	60,5	52,7	7,81	0,42	0,31	-
20.05.2023	0,459	60,47	55,96	59,5	55,24	4,26	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,42	0,3	-
21.05.2023	0,456	60,64	55,94	59,66	55,22	4,44	24	0	0	60,6	52,9	7,63	0,43	0,32	-
22.05.2023	0,447	60,37	55,97	59,39	55,25	4,14	24	0	0	60,6	53,1	7,51	0,43	0,32	-
23.05.2023	0,439	60,44	56	59,44	55,28	4,16	24	0	0	60,6	53,2	7,4	0,42	0,31	-
Итого:	14,177	1825,85	1678,85	1796,13	1657,25	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,177														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	571,516	74294,71	67805,87	73062,21	66924,85
23.05.2023	585,693	76120,56	69484,72	74858,34	68582,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:29:20