

#84286#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,455	48,28	44,1	47,5	43,62	3,88	24	0	0	60,1	50,4	9,64	0,31	0,36	4,9
25.04.2024	0,455	48,19	44,02	47,41	43,54	3,87	24	0	0	60,1	50,5	9,63	0,4	0,36	6,4
26.04.2024	0,458	48,92	44,04	48,11	43,56	4,55	24	0	0	60,2	50,7	9,54	0,4	0,36	7,8
27.04.2024	0,446	48,59	43,95	47,8	43,47	4,33	24	0	0	60,2	50,9	9,34	0,56	0,36	12,1
28.04.2024	0,447	48,86	43,83	48,08	43,35	4,73	24	0	0	60,2	50,8	9,32	0,41	0,36	14,6
29.04.2024	0,444	48,45	43,85	47,66	43,37	4,29	24	0	0	60,1	50,8	9,32	0,42	0,36	16,9
30.04.2024	0,448	48,65	43,85	47,88	43,37	4,51	24	0	0	60,2	50,8	9,33	0,42	0,35	16,1
01.05.2024	0,438	48,34	43,89	47,56	43,41	4,15	24	0	0	60,2	51	9,22	0,42	0,35	-
02.05.2024	0,41	48,01	43,8	47,27	43,32	3,95	24	0	0	58,4	49,8	8,64	0,43	0,36	-
03.05.2024	0,415	47,21	43,83	46,45	43,35	3,1	24	0	0	60,1	51,1	9	0,42	0,36	-
04.05.2024	0,422	47,43	43,57	46,69	43,09	3,6	24	0	0	60,2	51,1	9,03	0,42	0,36	-
05.05.2024	0,425	47,61	43,51	46,86	43,03	3,83	24	0	0	60,2	51,1	9,08	0,42	0,36	-
06.05.2024	0,425	47,16	43,32	46,39	42,84	3,55	24	0	0	60,1	50,9	9,21	0,43	0,36	-
07.05.2024	0,459	48	43,18	47,23	42,7	4,53	24	0	0	60	50,3	9,66	0,42	0,36	-
08.05.2024	0,461	48,08	43,01	47,3	42,53	4,77	24	0	0	60	50,2	9,8	0,43	0,36	-
09.05.2024	0,452	47,22	43,04	46,48	42,56	3,92	24	0	0	59,9	50,2	9,74	0,43	0,37	-
10.05.2024	0,409	42	37,29	41,34	36,87	4,47	24	0	0	59,7	50	9,71	0,43	0,4	-
11.05.2024	0,36	28,66	24,18	28,16	23,91	4,25	24	0	0	61,8	50	11,81	0,42	0,36	-
12.05.2024	0,523	47,53	42,71	46,65	42,23	4,42	24	0	0	63,3	52,1	11,18	0,42	0,36	-
13.05.2024	0,505	46,94	42,69	46,07	42,21	3,86	24	0	0	63,5	52,6	10,92	0,42	0,36	-
14.05.2024	0,511	47,21	42,65	46,34	42,17	4,17	24	0	0	63,6	52,7	10,96	0,42	0,36	-
15.05.2024	0,504	45,86	42,74	45,02	42,26	2,76	24	0	0	63,6	52,4	11,23	0,42	0,36	-
16.05.2024	0,495	47,14	42,6	46,26	42,12	4,14	24	0	0	63,6	52,9	10,68	0,42	0,36	-
17.05.2024	0,456	46,43	42,48	45,67	42	3,67	24	0	0	61,5	51,6	9,89	0,42	0,36	-
18.05.2024	0,44	47,58	42,32	46,8	41,84	4,96	24	0	0	60,2	50,8	9,4	0,42	0,35	-
19.05.2024	0,433	46,23	42,42	45,48	41,94	3,54	24	0	0	60,2	50,7	9,5	0,42	0,36	-
20.05.2024	0,435	45,87	42,45	45,15	41,97	3,18	24	0	0	60,1	50,5	9,6	0,42	0,36	-
21.05.2024	0,425	47,04	42,28	46,29	41,8	4,49	24	0	0	60,2	50,9	9,26	0,42	0,36	-
22.05.2024	0,418	45,48	42,41	44,74	41,93	2,81	24	0	0	60,1	50,8	9,34	0,42	0,36	-
23.05.2024	0,43	47,96	42,16	47,16	41,68	5,48	24	0	0	60,3	51,2	9,11	0,42	0,36	-
Итого:	13,404	1400,93	1270,17	1377,8	1256,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,404														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	106,756	11920,78	10837,3	11720,19	10715,67
23.05.2024	120,16	13321,71	12107,47	13097,99	11971,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:29:54