#18058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6715
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261548
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,469	64,81	56,59	63,69	55,87	7,82	24	0	0	60,6	53,2	7,36	0,44	0,32	16
25.05.2021	0,456	63,06	56,66	62,04	55,94	6,1	24	0	0	60,5	53,2	7,28	0,44	0,32	-
26.05.2021	0,461	62,9	56,51	61,85	55,79	6,06	24	0	0	60,5	53,1	7,43	0,44	0,32	-
27.05.2021	0,448	61,2	55,82	60,23	55,11	5,12	24	0	0	60,6	53,1	7,45	0,44	0,32	-
28.05.2021	0,464	62,48	56,05	61,45	55,33	6,12	24	0	0	60,5	53	7,5	0,44	0,32	11
29.05.2021	0,47	62,85	55,91	61,83	55,19	6,64	24	0	0	60,5	52,9	7,59	0,43	0,32	12,3
30.05.2021	0,472	62,31	55,88	61,32	55,16	6,16	24	0	0	60,5	52,8	7,67	0,44	0,32	-
31.05.2021	0,466	62,15	55,63	61,14	54,91	6,23	24	0	0	60,5	52,9	7,61	0,45	0,33	16
01.06.2021	0,451	61,58	56,05	60,59	55,33	5,26	24	0	0	60,6	53,1	7,42	0,44	0,32	-
02.06.2021	0,453	62,08	55,87	61,08	55,15	5,93	24	0	0	60,6	53,2	7,4	0,44	0,32	-
03.06.2021	0,45	62,39	55,74	61,37	55,02	6,35	24	0	0	60,6	53,3	7,3	0,44	0,33	15
04.06.2021	0,435	61,32	55,86	60,34	55,14	5,2	24	0	0	60,6	53,5	7,17	0,44	0,33	-
05.06.2021	0,428	61,11	55,84	60,13	55,12	5,01	24	0	0	60,6	53,6	7,1	0,44	0,32	13,4
06.06.2021	0,437	62,06	55,77	61,04	55,05	5,99	24	0	0	60,7	53,6	7,13	0,44	0,33	22
07.06.2021	0,423	60,82	55,76	59,83	55,04	4,79	24	0	0	60,7	53,6	7,05	0,44	0,32	-
08.06.2021	0,42	60,85	55,82	59,86	55,1	4,76	24	0	0	60,7	53,7	7,01	0,44	0,33	18,8
09.06.2021	0,418	61,37	55,9	60,37	55,18	5,19	24	0	0	60,8	53,8	6,92	0,44	0,32	21
10.06.2021	0,416	61,21	55,82	60,21	55,1	5,11	24	0	0	60,8	53,9	6,9	0,45	0,33	-
11.06.2021	0,413	61,29	55,75	60,28	55,03	5,25	24	0	0	60,8	53,9	6,85	0,45	0,33	-
12.06.2021	0,414	60,63	55,67	59,67	54,95	4,72	24	0	0	60,8	53,9	6,92	0,45	0,33	-
13.06.2021	0,429	60,85	55,37	59,87	54,65	5,22	24	0	0	60,7	53,5	7,16	0,44	0,33	-
14.06.2021	0,421	60,64	55,43	59,66	54,71	4,95	24	0	0	60,7	53,7	7,05	0,45	0,33	-
15.06.2021	0,424	61,15	55,39	60,15	54,67	5,48	24	0	0	60,7	53,7	7,02	0,44	0,32	-
16.06.2021	0,429	61,82	55,45	60,81	54,73	6,08	24	0	0	60,7	53,7	7,05	0,45	0,33	-
17.06.2021	0,42	61,1	55,36	60,11	54,64	5,47	24	0	0	60,8	53,8	7	0,44	0,33	-
18.06.2021	0,409	60,37	54,9	59,39	54,19	5,2	24	0	0	60,8	53,9	6,86	0,43	0,31	-
19.06.2021	0,395	60,37	55,5	59,4	54,78	4,62	24	0	0	60,9	54,3	6,58	0,44	0,32	-
20.06.2021	0,376	59,97	54,38	59	53,66	5,34	24	0	0	60,9	54,6	6,34	0,44	0,32	-
21.06.2021	0,359	59,2	54,32	58,24	53,6	4,64	24	0	0	60,9	54,8	6,12	0,44	0,32	-
22.06.2021	0,354	59,25	54,28	58,29	53,56	4,73	24	0	0	61	54,9	6,08	0,44	0,32	-
Итого:	12,88	1843,19	1669,28	1813,24	1647,7	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,88														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	268,122	34252,52	30979,46	33679,65	30577,11
22.06.2021	281,002	36095,71	32648,74	35492,89	32224,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 13:58:27