

#18057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,433	60,69	55,98	59,7	55,26	4,44	24	0	0	60,7	53,4	7,3	0,43	0,31	-
25.05.2023	0,442	60,68	55,94	59,69	55,22	4,47	24	0	0	60,7	53,3	7,37	0,43	0,31	-
26.05.2023	0,434	60,11	55,82	59,16	55,12	4,04	24	0	0	59,4	52,1	7,33	0,43	0,32	-
27.05.2023	0,452	60,13	55,81	59,16	55,09	4,07	24	0	0	60,6	52,9	7,64	0,43	0,32	-
28.05.2023	0,455	60,59	55,77	59,59	55,05	4,54	24	0	0	60,6	53	7,63	0,43	0,32	-
29.05.2023	0,458	60,45	55,84	59,49	55,12	4,37	24	0	0	60,6	53	7,66	0,43	0,33	-
30.05.2023	0,436	54,85	50,87	53,94	50,27	3,67	24	0	0	59,9	51,9	8,06	0,43	0,35	-
31.05.2023	0,432	51,97	47,72	51,07	47,06	4,01	24	0	0	60,2	51,8	8,47	0,43	0,35	-
01.06.2023	0,427	51,95	47,72	51,06	47,01	4,05	24	0	0	60,2	51,9	8,37	0,44	0,35	-
02.06.2023	0,446	51,93	47,63	51,03	47,12	3,91	24	0	0	60,1	51,4	8,72	0,43	0,35	-
03.06.2023	0,436	51,35	47,56	50,44	47,08	3,36	24	0	0	60,1	51,4	8,68	0,43	0,34	-
04.06.2023	0,445	52,49	47,44	51,59	46,95	4,64	24	0	0	60,2	51,6	8,63	0,43	0,34	-
05.06.2023	0,433	51,61	47,51	50,73	46,95	3,78	24	0	0	60,2	51,7	8,51	0,43	0,34	-
06.06.2023	0,422	51,65	47,57	50,74	46,92	3,82	24	0	0	60,2	51,9	8,34	0,43	0,34	-
07.06.2023	0,416	51,71	47,64	50,8	46,92	3,88	24	0	0	60,3	52,2	8,19	0,43	0,34	-
08.06.2023	0,402	51,37	47,68	50,49	46,96	3,53	24	0	0	60,4	52,4	7,97	0,43	0,35	-
09.06.2023	0,403	51,87	47,84	50,96	47,12	3,84	24	0	0	60,4	52,5	7,88	0,44	0,35	-
10.06.2023	0,404	51,7	47,75	50,8	47,03	3,77	24	0	0	60,4	52,4	7,96	0,44	0,35	-
11.06.2023	0,411	51,55	47,75	50,66	47,03	3,63	24	0	0	60,3	52,2	8,06	0,43	0,34	-
12.06.2023	0,412	51,7	47,73	50,8	47,01	3,79	24	0	0	60,3	52,2	8,1	0,44	0,35	-
13.06.2023	0,413	51,55	47,55	50,64	46,83	3,81	24	0	0	60,3	52,1	8,17	0,44	0,35	-
14.06.2023	0,41	51,48	47,51	50,59	46,79	3,8	24	0	0	60,4	52,3	8,11	0,44	0,35	-
15.06.2023	0,412	51,61	47,44	50,69	46,72	3,97	24	0	0	60,3	52,2	8,1	0,44	0,35	-
16.06.2023	0,409	51,15	47,37	50,26	46,67	3,59	24	0	0	60,3	52,2	8,16	0,44	0,35	-
17.06.2023	0,405	51,2	47,31	50,29	46,59	3,7	24	0	0	60,3	52,3	7,99	0,43	0,35	-
18.06.2023	0,41	51,87	47,17	50,96	46,45	4,51	24	0	0	60,3	52,3	8,02	0,43	0,35	-
19.06.2023	0,404	51,45	47,19	50,56	46,47	4,09	24	0	0	60,3	52,3	8,02	0,43	0,35	-
20.06.2023	0,4	51,22	47,27	50,34	46,55	3,79	24	0	0	60,3	52,4	7,92	0,43	0,35	-
21.06.2023	0,396	51,33	47,29	50,44	46,57	3,87	24	0	0	60,4	52,6	7,82	0,43	0,35	-
22.06.2023	0,39	51,13	47,51	50,24	46,79	3,45	24	0	0	60,4	52,6	7,81	0,43	0,35	-
23.06.2023	0,394	51,31	47,26	50,41	46,54	3,87	24	0	0	60,4	52,5	7,84	0,44	0,35	-
Итого:	13,042	1655,65	1526,44	1627,32	1505,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,042														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	585,693	76120,56	69484,72	74858,34	68582,1
23.06.2023	598,735	77776,21	71011,16	76485,66	70087,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:31:47