

#88470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,404	45,39	42,38	44,66	41,9	2,76	24	0	0	60,1	51,1	9,02	0,42	0,36	-
25.05.2024	0,408	45,94	42,4	45,21	41,92	3,29	24	0	0	60,1	51,1	9,04	0,42	0,36	-
26.05.2024	0,415	46,52	42,36	45,77	41,88	3,89	24	0	0	60,2	51,2	9,03	0,42	0,36	-
27.05.2024	0,402	45,65	42,52	44,92	42,04	2,88	24	0	0	60,2	51,2	8,94	0,42	0,36	-
28.05.2024	0,401	46,09	42,52	45,34	42,04	3,3	24	0	0	60,2	51,4	8,87	0,42	0,36	-
29.05.2024	0,411	46,26	42,49	45,52	42,01	3,51	24	0	0	60,2	51,2	9,01	0,42	0,35	-
30.05.2024	0,401	45,37	42,5	44,64	42,02	2,62	24	0	0	60,2	51,2	8,98	0,42	0,36	-
31.05.2024	0,42	45,31	42,47	44,58	41,99	2,59	24	0	0	60,2	50,8	9,38	0,42	0,36	-
01.06.2024	0,413	45,5	42,53	44,77	42,05	2,72	24	0	0	60,2	50,9	9,28	0,42	0,35	-
02.06.2024	0,397	45,62	42,45	44,9	41,97	2,93	24	0	0	59,4	50,6	8,83	0,42	0,36	-
03.06.2024	0,413	45,73	42,39	44,99	41,91	3,08	24	0	0	60,1	51	9,12	0,42	0,36	-
04.06.2024	0,42	46,33	42,32	45,59	41,84	3,75	24	0	0	60,1	50,9	9,27	0,44	0,41	-
05.06.2024	0,148	19,68	17,34	19,4	17,16	2,24	24	0	0	55,5	48,8	6,68	0,46	0,45	-
06.06.2024	0	2,44	1,49	2,44	1,49	0,95	24	0	0	20,6	20,8	-0,15	0,46	0,45	-
07.06.2024	0	2,44	1,53	2,44	1,53	0,91	24	0	0	20,5	20,4	0,14	0,46	0,46	-
08.06.2024	0	2,32	1,53	2,32	1,53	0,79	24	0	0	19,7	19,6	0,14	0,46	0,45	-
09.06.2024	0	2,08	1,51	2,08	1,51	0,57	24	0	0	19,1	19,1	-0,04	0,47	0,46	-
10.06.2024	0	2,17	1,48	2,17	1,48	0,69	24	0	0	19	19	0,09	0,46	0,45	-
11.06.2024	0	2,01	1,44	2,01	1,44	0,57	24	0	0	18,8	18,6	0,17	0,46	0,45	-
12.06.2024	0	2,03	1,46	2,03	1,46	0,57	24	0	0	18,3	18,3	0,06	0,31	0,31	-
13.06.2024	0	1,73	0,98	1,73	0,98	0,75	24	0	0	18,4	18,1	0,25	0,33	0,32	-
14.06.2024	0	1,35	0,94	1,35	0,94	0,41	24	0	0	18,1	17,7	0,36	0,46	0,45	-
15.06.2024	0	2,65	1,53	2,65	1,53	1,12	24	0	0	18,4	18,2	0,24	0,46	0,45	-
16.06.2024	0	1,73	1,33	1,73	1,33	0,4	24	0	0	18,5	18,4	0,14	0,45	0,42	-
17.06.2024	0	17,02	16,1	17,02	16,1	0,92	24	0	0	20,3	20,4	-0,16	0,45	0,38	-
18.06.2024	0,029	48,05	45,47	47,98	45,45	2,53	24	0	0	22,8	22,1	0,66	0,42	0,35	-
19.06.2024	0,461	51,52	46,86	50,67	46,39	4,28	24	0	0	59,6	50,4	9,18	0,42	0,36	-
20.06.2024	0,455	50,47	46,91	49,65	46,43	3,22	24	0	0	60,2	51	9,19	0,42	0,36	-
21.06.2024	0,443	50,77	46,79	49,93	46,31	3,62	24	0	0	60,2	51,4	8,89	0,42	0,36	-
22.06.2024	0,436	50,12	46,73	49,27	46,25	3,02	24	0	0	60,3	51,4	8,82	0,42	0,35	-
23.06.2024	0,448	51,03	46,46	50,2	45,98	4,22	24	0	0	60,3	51,3	8,99	0,42	0,36	-
Итого:	7,325	911,32	837,21	897,96	828,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,325														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	120,16	13321,71	12107,47	13097,99	11971,71
23.06.2024	127,485	14233,03	12944,68	13995,95	12800,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 14:42:34