

#134008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,456	41,48	38,08	40,76	37,6	3,16	24	0	1	59,6	48,4	11,17	0,4	0,3	-
25.05.2025	0,455	41,99	37,88	41,27	37,4	3,87	24	0	0	59,4	48,5	10,99	0,4	0,26	-
26.05.2025	0,459	42,6	37,88	41,88	37,4	4,48	24	0	0	59,5	48,6	10,93	0,4	0,32	-
27.05.2025	0,442	41,44	37,99	40,72	37,51	3,21	24	0	0	59,6	48,7	10,88	0,41	0,41	-
28.05.2025	0,436	41,55	38,07	40,83	37,59	3,24	24	0	0	59,8	49	10,75	0,41	0,18	-
29.05.2025	0,443	41,48	37,95	40,76	37,47	3,29	24	0	0	59,5	48,7	10,79	0,4	0,23	-
30.05.2025	0,44	41,19	37,94	40,47	37,46	3,01	24	0	1	59,7	48,8	10,89	0,4	0,2	-
31.05.2025	0,443	41,64	37,92	40,92	37,44	3,48	24	0	1	59,6	48,8	10,83	0,4	0,26	-
01.06.2025	0,438	41,79	37,88	41,07	37,4	3,67	24	0	0	59,4	48,8	10,64	0,4	0,24	-
02.06.2025	0,432	41,16	37,96	40,44	37,48	2,96	24	0	0	59,6	48,9	10,7	0,4	0,2	-
03.06.2025	0,438	41,6	37,83	40,88	37,35	3,53	24	0	1	59,4	48,8	10,61	0,42	0,16	-
04.06.2025	0,175	16,53	14,27	16,28	14,11	2,17	24	0	1	56,1	47	9,08	0,45	0,11	-
05.06.2025	0,013	2,8	1,6	2,8	1,6	1,2	24	0	1	26,8	20,8	6,01	0,46	0,1	-
06.06.2025	0,005	2,72	1,75	2,72	1,75	0,97	24	0	0	21,6	19,2	2,33	0,45	0,1	-
07.06.2025	0,008	3,09	1,93	3,09	1,93	1,16	24	0	0	22,2	19,4	2,78	0,46	0,1	-
08.06.2025	0,003	2,57	1,73	2,57	1,73	0,84	24	0	0	21,3	18,7	2,6	0,46	0,1	-
09.06.2025	0,004	2,51	1,69	2,51	1,69	0,82	24	0	0	20,4	18,4	1,99	0,46	0,1	-
10.06.2025	0,001	2,4	1,67	2,4	1,67	0,73	24	0	0	19,7	17,9	1,75	0,46	0,1	-
11.06.2025	0	2,29	1,69	2,29	1,69	0,6	24	0	0	18,4	17,5	0,93	0,46	0,1	-
12.06.2025	0	2,76	1,81	2,76	1,81	0,95	24	0	0	17,9	17,2	0,71	0,46	0,1	-
13.06.2025	0	2,64	1,79	2,64	1,79	0,85	24	0	0	17,6	17,1	0,51	0,46	0,1	-
14.06.2025	0,001	2,66	1,77	2,66	1,77	0,89	24	0	0	17,9	17,2	0,71	0,46	0,1	-
15.06.2025	0	2,63	1,8	2,63	1,8	0,83	24	0	0	17,3	17,2	0,07	0,45	0,1	-
16.06.2025	0	25,96	24,17	25,96	24,17	1,79	24	0	0	19,1	19,4	-0,29	0,44	0,1	-
17.06.2025	0,015	40,63	37,6	40,6	37,6	3	24	0	0	20,7	20,4	0,29	0,42	0,12	-
18.06.2025	0,347	42,73	38,39	42,21	38,03	4,18	24	0	0	48	39,5	8,56	0,41	0,15	-
19.06.2025	0,47	43,49	39,59	42,77	39,11	3,66	24	0	0	59,5	48,6	10,96	0,41	0,16	-
20.06.2025	0,458	42,65	39,57	41,93	39,09	2,84	24	0	0	59,6	48,8	10,9	0,41	0,28	-
21.06.2025	0,448	42,56	39,44	41,84	38,96	2,88	24	0	0	59,7	49	10,74	0,41	0,26	-
22.06.2025	0,436	41,7	38,46	41	37,99	3,01	24	0	0	59,6	49	10,63	0,41	0,27	-
23.06.2025	0,435	42,02	39,32	41,3	38,84	2,46	24	0	0	59,7	49,2	10,53	0,41	0,13	-
Итого:	7,701	825,26	747,42	812,96	739,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,701														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	275,052	28909,79	26547,95	28431,85	26244,59
23.06.2025	282,753	29735,05	27295,37	29244,81	26983,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 15:04:14