

# #18046#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 6715  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261548  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,427	62,65	58,81	61,61	58,09	3,52	24	0	0	60,7	53,8	6,94	0,44	0,32	-
25.06.2022	0,4	62,3	58,79	61,3	58,09	3,21	24	0	0	59,6	53,1	6,54	0,44	0,32	-
26.06.2022	0,383	61,15	57,17	60,15	56,45	3,7	24	0	0	60,8	54,5	6,33	0,44	0,32	-
27.06.2022	0,375	61,04	57,03	60,05	56,31	3,74	24	0	0	60,9	54,7	6,21	0,44	0,32	-
28.06.2022	0,365	60,47	56,88	59,5	56,15	3,35	24	0	0	60,8	54,7	6,17	0,45	0,32	-
29.06.2022	0,37	60,21	56,21	59,21	55,49	3,72	24	0	0	60,8	54,5	6,24	0,44	0,32	-
30.06.2022	0,376	59,67	56,11	58,69	55,39	3,3	24	0	0	60,8	54,5	6,36	0,44	0,32	-
01.07.2022	0,369	59,37	56,08	58,41	55,36	3,05	24	0	0	60,8	54,4	6,3	0,45	0,32	-
02.07.2022	0,379	59,47	56,08	58,51	55,36	3,15	24	0	0	60,7	54,3	6,43	0,44	0,32	-
03.07.2022	0,386	59,79	55,97	58,82	55,25	3,57	24	0	0	60,7	54,2	6,57	0,45	0,33	-
04.07.2022	0,383	59,09	55,76	58,11	55,04	3,07	24	0	0	60,7	54,2	6,57	0,45	0,33	-
05.07.2022	0,387	59,47	55,87	58,5	55,15	3,35	24	0	0	60,7	54,1	6,6	0,45	0,32	-
06.07.2022	0,39	59,56	56,02	58,58	55,3	3,28	24	0	0	60,7	54	6,66	0,43	0,32	-
07.07.2022	0,364	53,62	49,97	52,72	49,31	3,41	24	0	0	60,6	53,6	6,97	0,45	0,33	-
08.07.2022	0,393	57,77	53,79	56,8	53,07	3,73	24	0	0	60,7	53,7	6,94	0,45	0,33	-
09.07.2022	0,398	57,25	53,74	56,29	53,02	3,27	24	0	0	60,6	53,5	7,1	0,44	0,33	-
10.07.2022	0,401	57,6	53,71	56,64	52,99	3,65	24	0	0	60,6	53,5	7,05	0,44	0,33	-
11.07.2022	0,44	59,88	55,54	58,9	54,82	4,08	24	0	0	60,6	53,1	7,45	0,45	0,33	-
12.07.2022	0,449	60,05	55,75	59,07	55,03	4,04	24	0	0	60,6	53	7,61	0,45	0,33	-
13.07.2022	0,434	59,42	55,64	58,45	54,92	3,53	24	0	0	60,6	53,2	7,43	0,45	0,33	-
14.07.2022	0,439	59,4	55,78	58,44	55,06	3,38	24	0	0	60,7	53,2	7,49	0,45	0,34	-
15.07.2022	0,45	60,33	55,94	59,34	55,22	4,12	24	0	0	60,7	53,1	7,59	0,44	0,33	-
16.07.2022	0,437	59,76	55,15	58,78	54,43	4,35	24	0	0	60,6	53,2	7,42	0,44	0,33	-
17.07.2022	0,46	60,5	56,41	59,53	55,69	3,84	24	0	0	60,6	52,9	7,75	0,44	0,33	-
18.07.2022	0,451	59,56	56,45	58,6	55,73	2,87	24	0	0	60,6	52,9	7,71	0,45	0,34	-
19.07.2022	0,457	60,66	56,39	59,69	55,67	4,02	24	0	0	60,7	53	7,66	0,45	0,34	-
20.07.2022	0,446	60,4	56,48	59,41	55,76	3,65	24	0	0	60,7	53,3	7,47	0,45	0,34	-
21.07.2022	0,437	60,26	56,7	59,29	55,98	3,31	24	0	0	60,8	53,4	7,35	0,45	0,33	-
22.07.2022	0,412	59,38	55,9	58,4	55,18	3,22	24	0	0	60,8	53,8	7,01	0,45	0,33	-
23.07.2022	0,404	58,95	55,44	57,99	54,72	3,27	24	0	0	60,8	53,9	6,92	0,45	0,33	-
Итого:	12,262	1789,03	1675,56	1759,78	1654,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,262														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	432,46	56297,34	51130,99	55361,74	50467,7
23.07.2022	444,722	58086,37	52806,55	57121,52	52121,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 8:22:35