

#90743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 6715  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261548  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,456	50,06	46,42	49,23	45,94	3,29	24	0	0	60,2	50,9	9,28	0,42	0,36	-
25.06.2024	0,407	45,25	41,78	44,48	41,35	3,13	24	0	0	60,1	51,1	9,04	0,42	0,36	-
26.06.2024	0,437	49,01	46,67	48,22	46,19	2,03	24	0	0	60,3	51,2	9,08	0,42	0,35	-
27.06.2024	0,417	49,15	46,68	48,36	46,2	2,16	24	0	0	60,4	51,7	8,66	0,42	0,36	-
28.06.2024	0,401	49,18	46,74	48,39	46,15	2,24	24	0	0	60,4	52,1	8,34	0,42	0,36	-
29.06.2024	0,405	49,65	46,54	48,82	46,06	2,76	24	0	0	60,4	52,1	8,33	0,41	0,35	-
30.06.2024	0,403	49,33	46,65	48,54	46,13	2,41	24	0	0	60,4	52,1	8,36	0,41	0,36	-
01.07.2024	0,409	49,75	46,53	48,94	46,03	2,91	24	0	0	60,4	52	8,37	0,37	0,36	-
02.07.2024	0,412	49,55	46,43	48,73	45,95	2,78	24	0	0	60,3	51,8	8,5	0,3	0,36	-
03.07.2024	0,422	49,03	46,18	48,27	45,7	2,57	24	0	0	60,3	51,5	8,79	0,31	0,36	-
04.07.2024	0,427	49,1	45,95	48,31	45,47	2,84	24	0	1	60,2	51,4	8,84	0,35	0,36	-
05.07.2024	0,429	49,33	45,83	48,52	45,35	3,17	24	0	1	60,2	51,4	8,85	0,29	0,36	-
06.07.2024	0,443	48,32	45,85	47,53	45,37	2,16	24	0	1	60,2	50,9	9,35	0,34	0,36	-
07.07.2024	0,431	47,94	45,88	47,17	45,4	1,77	24	0	0	60,3	51,1	9,16	0,3	0,35	-
08.07.2024	0,444	47,53	45,84	46,77	45,36	1,41	24	0	0	60,2	50,7	9,56	0,42	0,36	-
09.07.2024	0,417	49,18	45,77	48,38	45,29	3,09	24	0	0	60,4	51,7	8,65	0,41	0,34	-
10.07.2024	0,405	48,13	45,3	47,34	44,82	2,52	24	0	0	60,4	51,8	8,56	0,41	0,35	-
11.07.2024	0,394	47,65	44,98	46,89	44,5	2,39	24	0	0	60,4	52	8,39	0,41	0,35	-
12.07.2024	0,399	47,96	45,26	47,2	44,78	2,42	24	0	0	60,4	52	8,45	0,42	0,36	-
13.07.2024	0,416	47,13	44,99	46,4	44,51	1,89	24	0	0	60,4	51,4	8,95	0,41	0,35	-
14.07.2024	0,445	45,8	44,95	45,05	44,47	0,58	24	0	0	60,3	50,4	9,94	0,41	0,35	-
15.07.2024	0,453	45,52	44,98	44,8	44,5	0,3	24	0	0	60,3	50,1	10,15	0,4	0,34	-
16.07.2024	0,399	47,73	45,25	46,98	44,77	2,21	24	0	0	60,4	51,9	8,53	0,42	0,35	-
17.07.2024	0,39	47,89	45,15	47,12	44,67	2,45	24	0	0	60,5	52,1	8,33	0,41	0,35	-
18.07.2024	0,401	48	44,99	47,22	44,51	2,71	24	0	0	60,4	51,9	8,47	0,42	0,35	-
19.07.2024	0,408	47,54	44,64	46,77	44,16	2,61	24	0	0	60,4	51,7	8,7	0,41	0,35	-
20.07.2024	0,399	47,24	44,7	46,51	44,22	2,29	24	0	0	60,4	51,7	8,64	0,41	0,35	-
21.07.2024	0,41	47,41	44,59	46,65	44,11	2,54	24	0	0	60,4	51,6	8,81	0,41	0,35	-
22.07.2024	0,402	46,9	44,55	46,16	44,07	2,09	24	0	0	60,4	51,7	8,74	0,41	0,35	-
23.07.2024	0,403	46,64	44,46	45,91	43,98	1,93	24	0	0	60,4	51,6	8,78	0,39	0,33	-
Итого:	12,484	1442,9	1364,53	1419,66	1350,01	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,484														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	127,485	14233,03	12944,68	13995,95	12800,57
23.07.2024	139,969	15675,93	14309,21	15415,61	14150,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2024 7:42:23