

#142453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,447	41,94	39,18	41,22	38,7	2,52	24	0	0	59,6	48,8	10,84	0,41	0,13	-
25.06.2025	0,441	42,01	39,16	41,29	38,68	2,61	24	0	0	59,6	49	10,64	0,41	0,24	-
26.06.2025	0,43	41,63	39,17	40,91	38,69	2,22	24	0	0	59,6	49,1	10,52	0,41	0,21	-
27.06.2025	0,432	41,87	39,24	41,15	38,76	2,39	24	0	0	59,7	49,2	10,48	0,41	0,16	-
28.06.2025	0,435	41,83	39,15	41,11	38,67	2,44	24	0	0	59,7	49,2	10,56	0,4	0,11	-
29.06.2025	0,446	42,14	39,04	41,42	38,56	2,86	24	0	0	59,6	48,9	10,7	0,4	0,13	-
30.06.2025	0,439	41,91	39,05	41,19	38,57	2,62	24	0	1	59,7	49,1	10,61	0,41	0,26	-
01.07.2025	0,43	42,23	39,02	41,51	38,54	2,97	24	0	0	59,8	49,4	10,4	0,4	0,41	-
02.07.2025	0,403	40,23	37,61	39,54	37,15	2,39	24	0	0	59,9	49,7	10,2	0,4	0,31	-
03.07.2025	0,416	41,84	39,13	41,12	38,65	2,47	24	0	0	59,9	49,8	10,09	0,41	0,18	-
04.07.2025	0,423	41,83	39,07	41,11	38,59	2,52	24	0	1	59,9	49,7	10,24	0,41	0,18	-
05.07.2025	0,424	41,78	39,1	41,06	38,62	2,44	24	0	0	60	49,7	10,27	0,4	0,25	-
06.07.2025	0,42	42,08	39,07	41,36	38,59	2,77	24	0	0	60	49,8	10,14	0,4	0,3	-
07.07.2025	0,412	41,83	39,08	41,11	38,6	2,51	24	0	0	60	50	9,99	0,41	0,13	-
08.07.2025	0,419	41,65	39,08	40,93	38,6	2,33	24	0	0	60	49,8	10,14	0,4	0,1	-
09.07.2025	0,432	41,9	39,04	41,18	38,56	2,62	24	0	0	59,9	49,5	10,4	0,4	0,1	-
10.07.2025	0,447	42,43	38,91	41,71	38,43	3,28	24	0	0	59,8	49,2	10,65	0,4	0,11	-
11.07.2025	0,434	42,39	38,8	41,67	38,32	3,35	24	0	0	59,9	49,5	10,38	0,4	0,1	-
12.07.2025	0,433	41,89	38,82	41,17	38,34	2,83	24	0	0	59,9	49,4	10,43	0,4	0,11	-
13.07.2025	0,43	42,38	38,82	41,66	38,34	3,32	24	0	0	59,9	49,6	10,33	0,4	0,13	-
14.07.2025	0,413	41,78	38,86	41,06	38,38	2,68	24	0	0	60	49,9	10,11	0,4	0,11	-
15.07.2025	0,415	41,61	38,86	40,89	38,38	2,51	24	0	0	60	49,8	10,13	0,41	0,11	-
16.07.2025	0,421	41,6	38,79	40,88	38,31	2,57	24	0	0	60	49,7	10,22	0,4	0,12	-
17.07.2025	0,412	41,09	38,32	40,38	37,85	2,53	24	0	0	60	49,8	10,18	0,4	0,1	-
18.07.2025	0,418	41,82	38,82	41,1	38,34	2,76	24	0	0	60	49,8	10,22	0,41	0,11	-
19.07.2025	0,419	41,68	38,8	40,96	38,32	2,64	24	0	0	60	49,8	10,19	0,4	0,11	-
20.07.2025	0,421	42,18	38,74	41,46	38,26	3,2	24	0	0	60	49,9	10,11	0,4	0,2	-
21.07.2025	0,407	41,45	38,84	40,73	38,36	2,37	24	0	0	60,1	50,2	9,92	0,4	0,18	-
22.07.2025	0,41	42,09	38,79	41,37	38,31	3,06	24	0	0	60,1	50,2	9,91	0,41	0,13	-
23.07.2025	0,41	41,52	38,8	40,8	38,32	2,48	24	0	0	60,1	50,1	9,98	0,41	0,1	-
Итого:	12,739	1254,61	1167,16	1233,05	1152,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,739														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	282,753	29735,05	27295,37	29244,81	26983,82
23.07.2025	295,492	30989,66	28462,53	30477,86	28136,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 8:00:06