

#18060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,385	59,18	55,18	58,22	54,46	3,76	24	0	0	60,6	54,1	6,58	0,44	0,32	-
25.07.2021	0,383	59,88	55,06	58,89	54,34	4,55	24	0	0	60,7	54,2	6,51	0,44	0,32	-
26.07.2021	0,374	60,02	55,19	59,06	54,47	4,59	24	0	0	60,8	54,4	6,32	0,44	0,32	-
27.07.2021	0,368	60,14	55,13	59,18	54,41	4,77	24	0	0	60,8	54,6	6,21	0,44	0,32	-
28.07.2021	0,363	60,02	55,11	59,05	54,39	4,66	24	0	0	60,8	54,7	6,15	0,44	0,32	-
29.07.2021	0,367	59,95	54,92	58,99	54,2	4,79	24	0	0	60,8	54,6	6,19	0,44	0,32	-
30.07.2021	0,373	59,41	54,83	58,45	54,11	4,34	24	0	0	60,8	54,4	6,34	0,44	0,33	-
31.07.2021	0,37	59,31	54,85	58,35	54,13	4,22	24	0	0	60,8	54,4	6,33	0,44	0,32	-
01.08.2021	0,375	59,72	54,81	58,76	54,09	4,67	24	0	0	60,8	54,4	6,36	0,48	0,31	-
02.08.2021	0,304	47,02	43,25	46,26	42,68	3,58	19	5	1	60,7	54,2	6,52	0,44	0,33	-
03.08.2021	0,386	59,47	54,38	58,51	53,66	4,85	24	0	0	60,6	54	6,6	0,44	0,33	-
04.08.2021	0,391	59,67	54,59	58,7	53,87	4,83	24	0	0	60,6	54	6,65	0,45	0,34	-
05.08.2021	0,42	61,35	56,29	60,38	55,57	4,81	24	0	0	60,6	53,7	6,92	0,45	0,33	-
06.08.2021	0,432	61,98	56,1	60,96	55,38	5,58	24	0	0	60,6	53,5	7,07	0,45	0,33	-
07.08.2021	0,41	60,37	55,07	59,39	54,35	5,04	24	0	0	60,6	53,7	6,9	0,44	0,33	-
08.08.2021	0,391	59,54	53,91	58,58	53,19	5,39	24	0	0	60,6	53,9	6,67	0,45	0,33	-
09.08.2021	0,412	61,32	54,53	60,3	53,82	6,48	24	0	0	60,7	53,9	6,82	0,45	0,33	-
10.08.2021	0,422	62,83	56,34	61,73	55,65	6,08	24	0	0	60,8	54	6,85	0,45	0,34	-
11.08.2021	0,442	64,33	59,09	63,21	58,37	4,84	24	0	0	60,8	53,8	6,99	0,45	0,34	-
12.08.2021	0,441	63,95	59,03	62,86	58,31	4,55	24	0	0	60,8	53,8	6,97	0,45	0,34	-
13.08.2021	0,438	64,51	58,94	63,4	58,22	5,18	24	0	0	60,8	53,9	6,89	0,45	0,34	-
14.08.2021	0,435	63,93	58,9	62,83	58,18	4,65	24	0	0	60,8	53,9	6,88	0,44	0,33	-
15.08.2021	0,431	63,19	58,95	62,13	58,23	3,9	24	0	0	60,8	53,8	6,94	0,45	0,34	-
16.08.2021	0,424	62,43	59	61,4	58,28	3,12	24	0	0	60,8	53,9	6,89	0,45	0,34	-
17.08.2021	0,438	63,35	58,85	62,28	58,13	4,15	24	0	0	60,8	53,8	7,01	0,44	0,33	-
18.08.2021	0,444	62,6	58,89	61,58	58,17	3,41	24	0	0	60,7	53,6	7,15	0,45	0,34	-
19.08.2021	0,444	62,77	58,82	61,74	58,1	3,64	24	0	0	60,7	53,5	7,18	0,44	0,33	-
20.08.2021	0,442	63,26	58,76	62,19	58,04	4,15	24	0	0	60,7	53,6	7,1	0,45	0,34	-
21.08.2021	0,444	62,58	58,74	61,55	58,02	3,53	24	0	0	60,7	53,6	7,14	0,44	0,33	-
22.08.2021	0,453	63,61	58,56	62,54	57,84	4,7	24	0	0	60,7	53,5	7,25	0,45	0,34	-
23.08.2021	0,451	63,14	58,54	62,07	57,82	4,25	24	0	0	60,7	53,4	7,25	0,45	0,34	-
Итого:	12,653	1894,83	1744,61	1863,54	1722,48	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,653														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	287,322	37163,78	33620,92	36544,46	33184,63
23.08.2021	299,975	39058,61	35365,53	38408	34907,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 12:02:19