

#18045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,411	58,86	55,32	57,87	54,6	3,27	24	0	0	60,8	53,7	7,09	0,44	0,33	-
25.07.2022	0,422	59,74	56,21	58,78	55,49	3,29	24	0	0	60,8	53,6	7,17	0,45	0,33	-
26.07.2022	0,398	58,15	54,93	57,19	54,21	2,98	24	0	0	60,8	53,8	6,97	0,45	0,33	-
27.07.2022	0,403	57,47	53,83	56,5	53,11	3,39	24	0	0	60,7	53,6	7,11	0,44	0,33	-
28.07.2022	0,436	59,98	55,8	58,99	55,08	3,91	24	0	0	60,8	53,3	7,45	0,45	0,33	-
29.07.2022	0,42	58,09	54,77	57,13	54,05	3,08	24	0	0	60,7	53,3	7,33	0,44	0,33	-
30.07.2022	0,423	58,5	54,84	57,54	54,12	3,42	24	0	0	60,7	53,3	7,32	0,44	0,33	-
31.07.2022	0,426	58,91	54,95	57,95	54,23	3,72	24	0	0	60,7	53,4	7,33	0,44	0,33	-
01.08.2022	0,424	58,68	54,65	57,71	53,93	3,78	24	0	0	60,7	53,3	7,34	0,44	0,33	-
02.08.2022	0,432	59,21	55,16	58,24	54,44	3,8	24	0	0	60,8	53,4	7,39	0,44	0,32	-
03.08.2022	0,414	58,75	54,91	57,79	54,19	3,6	24	0	0	60,8	53,6	7,14	0,42	0,31	-
04.08.2022	0,405	59,33	55,31	58,34	54,59	3,75	24	0	0	60,8	53,9	6,94	0,45	0,33	-
05.08.2022	0,397	59,15	55,42	58,17	54,7	3,47	24	0	0	60,9	54,1	6,77	0,45	0,33	-
06.08.2022	0,402	58,59	55,1	57,63	54,38	3,25	24	0	0	60,8	53,8	6,97	0,44	0,32	-
07.08.2022	0,407	58,39	55,01	57,43	54,29	3,14	24	0	0	60,8	53,7	7,12	0,44	0,32	-
08.08.2022	0,418	59,62	55,17	58,63	54,45	4,18	24	0	0	60,8	53,6	7,14	0,44	0,32	-
09.08.2022	0,415	58,57	55,1	57,6	54,38	3,22	24	0	0	60,7	53,5	7,2	0,44	0,33	-
10.08.2022	0,417	58,73	54,55	57,76	53,83	3,93	24	0	0	60,8	53,5	7,23	0,44	0,33	-
11.08.2022	0,416	58,52	54,86	57,56	54,14	3,42	24	0	0	60,8	53,5	7,22	0,44	0,33	-
12.08.2022	0,428	59,85	56,21	58,88	55,49	3,39	24	0	0	60,8	53,6	7,26	0,44	0,33	-
13.08.2022	0,399	58,5	55,15	57,54	54,43	3,11	24	0	0	60,8	53,9	6,93	0,44	0,33	-
14.08.2022	0,397	58,99	55,01	58,02	54,29	3,73	24	0	0	60,9	54,1	6,8	0,44	0,33	-
15.08.2022	0,384	58,32	55,28	57,36	54,56	2,8	24	0	0	60,9	54,2	6,69	0,44	0,32	-
16.08.2022	0,382	58,66	55,2	57,69	54,48	3,21	24	0	0	60,9	54,3	6,62	0,44	0,32	-
17.08.2022	0,377	58,78	55,24	57,82	54,52	3,3	24	0	0	61	54,4	6,53	0,44	0,32	-
18.08.2022	0,374	58,79	55,18	57,82	54,46	3,36	24	0	0	61	54,5	6,47	0,44	0,32	-
19.08.2022	0,377	58,73	55,3	57,77	54,58	3,19	24	0	0	61	54,5	6,49	0,44	0,33	-
20.08.2022	0,369	58,2	55,34	57,23	54,62	2,61	24	0	0	61	54,5	6,47	0,44	0,32	-
21.08.2022	0,381	58,77	55,13	57,79	54,41	3,38	24	0	0	60,9	54,4	6,57	0,44	0,32	-
22.08.2022	0,388	58,28	55	57,32	54,28	3,04	24	0	0	60,8	54	6,8	0,44	0,32	-
23.08.2022	0,391	59,18	55,42	58,21	54,7	3,51	24	0	0	60,9	54,2	6,69	0,44	0,32	-
Итого:	12,533	1822,29	1709,35	1792,26	1687,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,533														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	444,722	58086,37	52806,55	57121,52	52121,73
23.08.2022	457,255	59908,66	54515,9	58913,78	53808,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:57:54