

#92973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,399	46,77	44,21	46,05	43,73	2,32	24	0	0	60,4	51,7	8,67	0,41	0,35	-
25.07.2024	0,438	45,85	44,13	45,11	43,65	1,46	24	0	0	60,3	50,7	9,63	0,42	0,35	-
26.07.2024	0,448	45,08	44,19	44,36	43,71	0,65	24	0	0	60,3	50,2	10,12	0,41	0,35	-
27.07.2024	0,442	44,72	44,23	44	43,75	0,25	24	0	0	60,3	50,2	10,06	0,41	0,35	-
28.07.2024	0,463	45,31	44,04	44,58	43,56	1,02	24	0	0	60,2	49,8	10,39	0,41	0,35	-
29.07.2024	0,469	44,65	43,96	43,93	43,48	0,45	24	0	0	60	49,4	10,65	0,42	0,35	-
30.07.2024	0,461	44,66	43,92	43,94	43,44	0,5	24	0	0	60,1	49,6	10,48	0,42	0,35	-
31.07.2024	0,46	44,81	43,76	44,09	43,28	0,81	24	0	0	60,2	49,7	10,45	0,41	0,35	-
01.08.2024	0,449	43,89	43,76	43,17	43,28	-0,11	24	0	0	60,1	49,7	10,46	0,41	0,35	-
02.08.2024	0,462	44,68	43,65	43,96	43,17	0,79	24	0	0	60,2	49,7	10,46	0,41	0,35	-
03.08.2024	0,455	44,2	43,64	43,48	43,16	0,32	24	0	0	60,2	49,8	10,41	0,41	0,35	-
04.08.2024	0,454	44,51	43,58	43,79	43,1	0,69	24	0	0	60,2	49,9	10,34	0,41	0,35	-
05.08.2024	0,458	43,9	43,57	43,18	43,09	0,09	24	0	0	60,1	49,6	10,56	0,41	0,35	-
06.08.2024	0,45	44,52	43,57	43,79	43,09	0,7	24	0	0	60,2	49,9	10,3	0,42	0,35	-
07.08.2024	0,44	44,64	43,5	43,92	43,02	0,9	24	0	0	60,2	50,2	10,03	0,42	0,35	-
08.08.2024	0,441	45,15	43,39	44,42	42,91	1,51	24	0	0	60,3	50,3	9,99	0,42	0,36	-
09.08.2024	0,452	44,08	43,43	43,36	42,95	0,41	24	0	0	60,2	49,8	10,43	0,42	0,36	-
10.08.2024	0,459	43,34	43,46	42,62	42,98	-0,36	24	0	0	60,2	49,5	10,7	0,42	0,36	-
11.08.2024	0,466	44,09	43,24	43,37	42,76	0,61	24	0	0	60,2	49,4	10,75	0,42	0,35	-
12.08.2024	0,456	43,68	43,14	42,96	42,66	0,3	24	0	0	60,1	49,4	10,65	0,41	0,35	-
13.08.2024	0,446	43,85	42,95	43,13	42,47	0,66	24	0	0	60,1	49,8	10,36	0,42	0,36	-
14.08.2024	0,409	46,03	42,78	45,31	42,3	3,01	24	0	0	60,3	51,2	9,1	0,42	0,35	-
15.08.2024	0,41	45,16	42,85	44,44	42,37	2,07	24	0	0	60,3	51,1	9,21	0,42	0,35	-
16.08.2024	0,44	43,74	42,94	43,02	42,46	0,56	24	0	0	60,3	50,1	10,23	0,42	0,35	-
17.08.2024	0,435	43,1	42,95	42,38	42,47	-0,09	24	0	0	60,3	50,1	10,21	0,41	0,35	-
18.08.2024	0,433	42,8	42,99	42,08	42,51	-0,43	24	0	0	60,3	50	10,24	0,41	0,35	-
19.08.2024	0,444	43,3	43,04	42,58	42,56	0,02	24	0	0	60,2	49,8	10,39	0,42	0,35	-
20.08.2024	0,452	43,51	42,98	42,79	42,5	0,29	24	0	0	60,2	49,7	10,56	0,42	0,35	-
21.08.2024	0,45	43,59	42,89	42,87	42,41	0,46	24	0	0	60,3	49,7	10,54	0,42	0,36	-
22.08.2024	0,46	42,66	42,69	41,94	42,21	-0,27	24	0	0	60,2	49,2	10,99	0,42	0,35	-
23.08.2024	0,425	44,81	42,57	44,09	42,09	2	24	0	0	60,2	50,6	9,62	0,42	0,35	-
Итого:	13,826	1375,08	1346	1352,71	1331,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,826														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	139,969	15675,93	14309,21	15415,61	14150,58
23.08.2024	153,795	17051,01	15655,21	16768,32	15481,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 16:14:46