

#145322#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,408	41,24	38,8	40,52	38,32	2,2	24	0	0	60	50	10,04	0,4	0,12	-
25.07.2025	0,409	41,6	38,92	40,88	38,44	2,44	24	0	0	60,1	50	10,01	0,41	0,11	-
26.07.2025	0,419	41,56	38,87	40,84	38,39	2,45	24	0	1	60,1	49,8	10,25	0,4	0,11	-
27.07.2025	0,408	41,52	38,88	40,8	38,4	2,4	24	0	0	60,1	50,2	9,96	0,41	0,11	-
28.07.2025	0,402	41,13	38,78	40,41	38,3	2,11	24	0	0	60	50,1	9,93	0,4	0,1	-
29.07.2025	0,41	41,11	38,79	40,39	38,31	2,08	24	0	0	60	49,9	10,1	0,4	0,1	-
30.07.2025	0,416	41,28	38,75	40,56	38,27	2,29	24	0	0	59,9	49,7	10,22	0,41	0,1	-
31.07.2025	0,419	41,78	38,72	41,06	38,24	2,82	24	0	0	60	49,8	10,17	0,41	0,1	-
01.08.2025	0,398	39,31	37,02	38,63	36,56	2,07	24	0	0	60	49,8	10,2	0,4	0,1	-
02.08.2025	0,417	41,73	38,75	41,01	38,27	2,74	24	0	0	60	49,9	10,16	0,4	0,1	-
03.08.2025	0,409	41,14	38,72	40,42	38,24	2,18	24	0	0	59,9	49,8	10,11	0,41	0,1	-
04.08.2025	0,411	41,1	38,65	40,38	38,17	2,21	24	0	0	60	49,8	10,12	0,4	0,1	-
05.08.2025	0,413	40,96	38,48	40,24	38	2,24	24	0	0	59,9	49,7	10,26	0,4	0,1	-
06.08.2025	0,437	42,14	38,54	41,42	38,06	3,36	24	0	0	59,9	49,4	10,5	0,3	0,14	-
07.08.2025	0,258	23,51	21,03	23,13	20,79	2,34	24	0	1	58,9	48,4	10,42	0,4	0,1	-
08.08.2025	0,405	40,97	38,46	40,25	37,98	2,27	24	0	0	59,9	49,9	10,01	0,39	0,1	-
09.08.2025	0,401	40,8	38,06	40,08	37,58	2,5	24	0	0	59,8	49,8	9,97	0,38	0,1	-
10.08.2025	0,401	40,79	38,03	40,07	37,55	2,52	24	0	0	59,7	49,8	9,94	0,39	0,1	-
11.08.2025	0,404	40,73	38,16	40,01	37,68	2,33	24	0	0	59,9	49,9	10,01	0,38	0,1	-
12.08.2025	0,394	39,79	37,58	39,08	37,11	1,97	24	0	0	59,9	49,8	10,04	0,4	0,1	-
13.08.2025	0,398	41,2	38,26	40,48	37,78	2,7	24	0	0	60	50,2	9,83	0,4	0,1	-
14.08.2025	0,384	40,58	38,29	39,86	37,81	2,05	24	0	0	60	50,3	9,64	0,4	0,1	-
15.08.2025	0,387	41,03	38,29	40,31	37,81	2,5	24	0	0	60,1	50,6	9,52	0,4	0,1	-
16.08.2025	0,398	41,16	38,65	40,44	38,17	2,27	24	0	0	60,1	50,3	9,78	0,4	0,1	-
17.08.2025	0,421	41,73	39,3	41,01	38,82	2,19	24	0	0	60	49,7	10,25	0,4	0,1	-
18.08.2025	0,437	42,34	39,27	41,62	38,79	2,83	24	0	0	60	49,6	10,42	0,4	0,1	-
19.08.2025	0,426	41,79	39,3	41,07	38,82	2,25	24	0	0	60	49,6	10,35	0,4	0,1	-
20.08.2025	0,434	41,83	39,29	41,11	38,81	2,3	24	0	0	60	49,4	10,56	0,4	0,1	-
21.08.2025	0,439	42,33	39,26	41,61	38,78	2,83	24	0	0	60	49,5	10,5	0,4	0,1	-
22.08.2025	0,439	42,23	39,22	41,51	38,74	2,77	24	0	0	59,9	49,3	10,58	0,4	0,1	-
23.08.2025	0,443	42,15	39,15	41,43	38,67	2,76	24	0	0	59,8	49,2	10,65	0,39	0,1	-
Итого:	12,645	1262,56	1180,27	1240,63	1165,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,645														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	295,492	30989,66	28462,53	30477,86	28136,61
23.08.2025	308,137	32252,22	29642,8	31718,49	29302,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:55:48