

#18061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,447	62,55	55,87	61,43	55,18	6,25	23	1	1	60,7	53,4	7,31	0,44	0,33	-
25.08.2021	0,455	63,49	58,51	62,41	57,79	4,62	24	0	0	60,7	53,4	7,29	0,44	0,33	-
26.08.2021	0,452	63,95	58,62	62,86	57,89	4,97	24	0	0	60,7	53,5	7,16	0,45	0,34	-
27.08.2021	0,45	63,8	58,33	62,72	57,61	5,11	24	0	0	60,7	53,6	7,17	0,45	0,33	-
28.08.2021	0,45	63,44	58,33	62,38	57,61	4,77	24	0	0	60,7	53,5	7,23	0,44	0,33	-
29.08.2021	0,453	64,05	58,26	62,96	57,54	5,42	24	0	0	60,7	53,5	7,21	0,43	0,32	-
30.08.2021	0,429	58,87	54,62	57,92	53,95	3,97	24	0	0	60,7	53,3	7,38	0,44	0,33	-
31.08.2021	0,455	63,23	58,95	62,17	58,23	3,94	24	0	0	60,7	53,4	7,32	0,45	0,34	-
01.09.2021	0,465	63,63	58,93	62,55	58,21	4,34	24	0	0	60,7	53,3	7,44	0,44	0,33	-
02.09.2021	0,463	63,61	59,06	62,51	58,34	4,17	24	0	0	60,7	53,3	7,39	0,44	0,33	-
03.09.2021	0,462	63,2	58,97	62,16	58,25	3,91	24	0	0	60,7	53,2	7,46	0,44	0,33	-
04.09.2021	0,471	63,67	58,78	62,58	58,06	4,52	24	0	0	60,7	53,2	7,52	0,43	0,32	-
05.09.2021	0,468	63,3	58,49	62,27	57,77	4,5	24	0	0	60,7	53,2	7,5	0,44	0,33	-
06.09.2021	0,476	64,13	58,75	63,04	58,03	5,01	24	0	0	60,6	53,1	7,55	0,44	0,32	-
07.09.2021	0,476	63,09	58,81	62,06	58,09	3,97	24	0	0	60,7	53	7,67	0,43	0,32	-
08.09.2021	0,46	64,08	58,7	62,97	57,98	4,99	24	0	0	60,7	53,4	7,31	0,44	0,33	-
09.09.2021	0,449	63,86	58,71	62,77	57,99	4,78	24	0	0	60,8	53,6	7,16	0,44	0,33	-
10.09.2021	0,445	63,72	58,64	62,66	57,92	4,74	24	0	0	60,8	53,7	7,11	0,44	0,33	-
11.09.2021	0,436	63,31	58,72	62,24	58	4,24	24	0	0	60,8	53,8	7,02	0,43	0,32	-
12.09.2021	0,436	63,85	59	62,73	58,26	4,47	24	0	0	60,8	53,9	6,92	0,44	0,33	-
13.09.2021	0,432	63,37	58,73	62,3	58,01	4,29	24	0	0	60,8	53,9	6,96	0,44	0,33	-
14.09.2021	0,444	64,18	58,59	63,07	57,87	5,2	24	0	0	60,8	53,8	7,05	0,44	0,33	-
15.09.2021	0,447	63,96	58,57	62,85	57,85	5	24	0	0	60,8	53,7	7,11	0,44	0,33	-
16.09.2021	0,45	63,62	58,61	62,56	57,89	4,67	24	0	0	60,7	53,6	7,16	0,44	0,33	-
17.09.2021	0,458	64,5	58,45	63,37	57,73	5,64	24	0	0	60,8	53,6	7,19	0,44	0,32	-
18.09.2021	0,469	63,85	58,43	62,78	57,71	5,07	24	0	0	60,7	53,2	7,48	0,43	0,32	-
19.09.2021	0,483	63,5	58,45	62,44	57,73	4,71	24	0	0	60,6	52,9	7,71	0,43	0,32	-
20.09.2021	0,482	64,31	58,32	63,23	57,6	5,63	24	0	0	60,6	53	7,64	0,43	0,32	-
21.09.2021	0,484	64,45	58,32	63,37	57,6	5,77	24	0	0	60,6	53	7,64	0,43	0,32	-
22.09.2021	0,339	64,37	57,85	63,62	57,3	6,32	24	0	0	50,2	45,1	5,1	0,43	0,32	-
23.09.2021	0,402	63,29	58,02	62,41	57,45	4,96	24	0	0	53,4	46,9	6,5	0,44	0,33	-
Итого:	13,988	1970,23	1809,39	1937,39	1787,44	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,988														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	299,975	39058,61	35365,53	38408	34907,11
23.09.2021	313,963	41028,84	37174,92	40345,39	36694,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:36:22