

#18047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,373	56,73	52,98	55,79	52,28	3,51	24	0	0	60,8	54,2	6,68	0,44	0,32	-
25.08.2022	0,374	57,02	53,99	56,06	53,27	2,79	24	0	0	60,8	54,2	6,66	0,45	0,33	-
26.08.2022	0,373	57,52	54,21	56,56	53,49	3,07	24	0	0	60,9	54,3	6,57	0,45	0,32	-
27.08.2022	0,366	56,81	54,05	55,85	53,33	2,52	24	0	0	60,9	54,3	6,56	0,45	0,32	-
28.08.2022	0,373	57,14	53,92	56,18	53,2	2,98	24	0	0	60,9	54,3	6,61	0,45	0,32	-
29.08.2022	0,376	56,66	53,81	55,7	53,09	2,61	24	0	0	60,9	54,1	6,74	0,45	0,32	-
30.08.2022	0,399	56,62	53,55	55,66	52,83	2,83	24	0	0	60,8	53,6	7,11	0,44	0,32	-
31.08.2022	0,428	57,88	54,69	56,92	53,97	2,95	24	0	0	60,7	53,2	7,53	0,44	0,32	-
01.09.2022	0,439	58,22	54,49	57,25	53,77	3,48	24	0	0	60,7	53,1	7,63	0,44	0,32	-
02.09.2022	0,436	58,09	54,41	57,13	53,69	3,44	24	0	0	60,7	53	7,66	0,44	0,32	-
03.09.2022	0,445	58	54,55	57,04	53,83	3,21	24	0	0	60,6	52,8	7,78	0,43	0,32	-
04.09.2022	0,45	58,15	54,39	57,18	53,67	3,51	24	0	0	60,6	52,8	7,86	0,44	0,32	-
05.09.2022	0,451	57,73	54,36	56,77	53,64	3,13	24	0	0	60,6	52,7	7,89	0,44	0,32	-
06.09.2022	0,456	57,72	54,25	56,76	53,53	3,23	24	0	0	60,6	52,6	8,01	0,44	0,32	-
07.09.2022	0,454	57,56	54,1	56,59	53,38	3,21	24	0	0	60,6	52,5	8,01	0,44	0,32	-
08.09.2022	0,459	57,61	53,9	56,65	53,18	3,47	24	0	0	60,6	52,5	8,06	0,44	0,33	-
09.09.2022	0,458	57,35	53,94	56,39	53,22	3,17	24	0	0	60,7	52,6	8,11	0,44	0,32	-
10.09.2022	0,458	57,77	53,91	56,81	53,19	3,62	24	0	0	60,6	52,5	8,08	0,43	0,31	-
11.09.2022	0,459	56,77	53,45	55,81	52,73	3,08	24	0	0	60,5	52,3	8,22	0,43	0,32	-
12.09.2022	0,459	57,37	53,97	56,41	53,25	3,16	24	0	0	60,5	52,4	8,12	0,43	0,32	-
13.09.2022	0,452	57,36	53,95	56,4	53,23	3,17	24	0	0	60,6	52,5	8,02	0,43	0,32	-
14.09.2022	0,452	57,48	53,88	56,52	53,16	3,36	24	0	0	60,6	52,6	7,98	0,43	0,32	-
15.09.2022	0,449	57,29	53,84	56,32	53,12	3,2	24	0	0	60,6	52,6	8	0,43	0,32	-
16.09.2022	0,46	57,46	53,78	56,5	53,06	3,44	24	0	0	60,6	52,4	8,11	0,43	0,31	-
17.09.2022	0,451	56,99	53,85	56,03	53,13	2,9	24	0	0	60,5	52,5	8,04	0,43	0,32	-
18.09.2022	0,45	57,74	53,72	56,77	53	3,77	24	0	0	60,6	52,6	7,92	0,43	0,32	-
19.09.2022	0,446	57,28	53,72	56,32	53	3,32	24	0	0	60,5	52,6	7,94	0,43	0,31	-
20.09.2022	0,454	57,43	53,36	56,47	52,64	3,83	24	0	0	60,5	52,4	8,02	0,43	0,31	-
21.09.2022	0,453	56,58	53,17	55,62	52,45	3,17	24	0	0	60,4	52,3	8,15	0,43	0,32	-
22.09.2022	0,462	57,28	53,06	56,31	52,34	3,97	24	0	0	60,4	52,2	8,2	0,43	0,32	-
23.09.2022	0,454	56,63	53,03	55,67	52,31	3,36	24	0	0	60,4	52,3	8,14	0,43	0,31	-
Итого:	13,469	1778,24	1670,28	1748,44	1647,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,469														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	457,255	59908,66	54515,9	58913,78	53808,76
23.09.2022	470,724	61686,9	56186,18	60662,22	55456,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 14:56:20