

#29095#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2023 по 10.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 45, Калининград  
4342

Заводской номер счётчика 00261548	Показания прибора, Гкал 10.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4,485	0	4.485

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#29094#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 10.09.2023.

Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 6715  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261548  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 12.09.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
25.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
26.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
27.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
28.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
29.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
30.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,2
31.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,54	0,27
01.09.2023	-	0,223	24,4	22,88	23,99	22,65	1,34	12	12	1	60,2	50,9	9,32	0,42	0,35
02.09.2023	-	0,458	50,57	47,53	49,72	47,05	2,67	24	0	0	60,3	51,1	9,14	0,41	0,34
03.09.2023	-	0,457	50,72	47,49	49,87	47,01	2,86	24	0	0	60,3	51,2	9,11	0,42	0,34
04.09.2023	-	0,453	51,09	47,44	50,23	46,96	3,27	24	0	0	60,3	51,3	9,04	0,42	0,34
05.09.2023	-	0,447	50,58	46,86	49,71	46,34	3,37	24	0	0	60,3	51,4	8,99	0,42	0,34
06.09.2023	-	0,443	50,82	47,72	49,94	47,24	2,7	24	0	0	60,4	51,5	8,88	0,42	0,34
07.09.2023	-	0,444	50,59	47,59	49,75	47,1	2,65	24	0	0	60,3	51,4	8,88	0,42	0,35
08.09.2023	-	0,427	50,84	47,33	49,96	46,72	3,24	24	0	0	60,4	51,9	8,51	0,42	0,35
09.09.2023	-	0,402	50,42	47,19	49,58	46,47	3,11	24	0	0	60,4	52,3	8,08	0,42	0,35
10.09.2023	-	0,348	43,67	38,24	42,92	37,71	5,21	24	0	0	60,3	52,3	8	0,42	0,34
Итого:	-	4,102	473,7	440,27	465,67	435,25	30,42	228	204	-	33,51	28,63	4,89	0,54	0,28

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 228 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	0	0	0	0	0
10.09.2023	4,485	524,51	484,16	515,64	478,54

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_