

#95307#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,439	43,75	42,71	43,03	42,23	0,8	24	0	0	60,2	50,1	10,18	0,41	0,35	-
25.08.2024	0,443	42,53	42,9	41,81	42,42	-0,61	24	0	0	60,2	49,5	10,7	0,41	0,35	-
26.08.2024	0,455	42,82	42,55	42,1	42,07	0,03	24	0	0	60,2	49,4	10,8	0,41	0,35	-
27.08.2024	0,461	43,43	42,43	42,7	41,95	0,75	24	0	0	60,2	49,3	10,86	0,4	0,34	-
28.08.2024	0,45	41,59	40,36	40,91	39,91	1	24	0	0	59,7	48,8	10,86	0,41	0,35	-
29.08.2024	0,442	43,42	42,59	42,7	42,11	0,59	24	0	0	60,3	49,8	10,47	0,41	0,35	-
30.08.2024	0,416	43,76	42,65	43,04	42,17	0,87	24	0	0	60,3	50,7	9,65	0,42	0,35	-
31.08.2024	0,446	42,98	42,46	42,26	41,98	0,28	24	0	0	60,2	49,7	10,49	0,41	0,34	-
01.09.2024	0,409	45,2	42,16	44,48	41,68	2,8	24	0	0	60,3	51,1	9,18	0,41	0,35	-
02.09.2024	0,411	45,23	42,2	44,51	41,72	2,79	24	0	0	60,3	51	9,29	0,41	0,35	-
03.09.2024	0,449	42,34	42,37	41,62	41,89	-0,27	24	0	0	60,2	49,4	10,77	0,41	0,34	-
04.09.2024	0,399	44,49	42,18	43,77	41,7	2,07	24	0	0	60,3	51,1	9,18	0,41	0,34	-
05.09.2024	0,441	42,48	42,23	41,76	41,75	0,01	24	0	0	60,2	49,7	10,48	0,41	0,35	-
06.09.2024	0,415	43,04	42,14	42,32	41,66	0,66	24	0	0	60,2	50,4	9,84	0,41	0,34	-
07.09.2024	0,397	44,99	42,08	44,25	41,6	2,65	24	0	0	60,4	51,3	9,01	0,4	0,34	-
08.09.2024	0,394	44,6	42,05	43,88	41,57	2,31	24	0	0	60,3	51,3	9,03	0,4	0,34	-
09.09.2024	0,426	42,7	41,83	41,98	41,35	0,63	24	0	0	60,2	50,1	10,12	0,41	0,35	-
10.09.2024	0,414	43,86	42,47	43,14	41,99	1,15	24	0	0	60,3	50,7	9,61	0,41	0,34	-
11.09.2024	0,427	43,3	42,35	42,58	41,87	0,71	24	0	0	60,2	50,2	10,01	0,4	0,34	-
12.09.2024	0,424	43,71	42,18	42,99	41,7	1,29	24	0	0	60,1	50,2	9,9	0,41	0,34	-
13.09.2024	0,464	43,19	42,19	42,47	41,71	0,76	24	0	0	60	49,1	10,97	0,41	0,34	-
14.09.2024	0,458	42,5	42,11	41,78	41,63	0,15	24	0	0	60	49	10,97	0,41	0,34	-
15.09.2024	0,441	43,25	42,04	42,53	41,56	0,97	24	0	0	60,1	49,7	10,41	0,41	0,34	-
16.09.2024	0,439	43,15	42,05	42,43	41,57	0,86	24	0	0	60,1	49,7	10,4	0,4	0,34	-
17.09.2024	0,426	43,68	41,92	42,96	41,44	1,52	24	0	0	60,1	50,2	9,93	0,4	0,34	-
18.09.2024	0,452	42,16	41,87	41,44	41,39	0,05	24	0	0	60,1	49,2	10,96	0,41	0,34	-
19.09.2024	0,418	44,28	41,7	43,55	41,22	2,33	24	0	0	60,2	50,5	9,68	0,42	0,36	-
20.09.2024	0,455	42,21	41,76	41,49	41,28	0,21	24	0	0	60	49,1	10,96	0,41	0,35	-
21.09.2024	0,417	43,64	41,63	42,92	41,15	1,77	24	0	0	60,1	50,4	9,75	0,41	0,35	-
22.09.2024	0,446	42,85	41,55	42,13	41,07	1,06	24	0	0	60	49,4	10,66	0,41	0,35	-
23.09.2024	0,453	41,86	41,6	41,14	41,12	0,02	24	0	0	60	49	11	0,42	0,36	-
Итого:	13,427	1342,99	1305,31	1320,67	1290,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,427														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	153,795	17051,01	15655,21	16768,32	15481,7
23.09.2024	167,222	18394	16960,52	18088,99	16772,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:28:04