

#30555#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 45, Калининград  
4342

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261548	23.09.2023	31.08.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	9,386	0	9.386

Подпись исполнителя



#30554#

Отчёт за период с 31.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 6715  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261548  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.09.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2023	-	0,223	24,4	22,88	23,99	22,65	1,34	12	12	1	60,2	50,9	9,32	0,42	0,35
02.09.2023	-	0,458	50,57	47,53	49,72	47,05	2,67	24	0	0	60,3	51,1	9,14	0,41	0,34
03.09.2023	-	0,457	50,72	47,49	49,87	47,01	2,86	24	0	0	60,3	51,2	9,11	0,42	0,34
04.09.2023	-	0,453	51,09	47,44	50,23	46,96	3,27	24	0	0	60,3	51,3	9,04	0,42	0,34
05.09.2023	-	0,447	50,58	46,86	49,71	46,34	3,37	24	0	0	60,3	51,4	8,99	0,42	0,34
06.09.2023	-	0,443	50,82	47,72	49,94	47,24	2,7	24	0	0	60,4	51,5	8,88	0,42	0,34
07.09.2023	-	0,444	50,59	47,59	49,75	47,1	2,65	24	0	0	60,3	51,4	8,88	0,42	0,35
08.09.2023	-	0,427	50,84	47,33	49,96	46,72	3,24	24	0	0	60,4	51,9	8,51	0,42	0,35
09.09.2023	-	0,402	50,42	47,19	49,58	46,47	3,11	24	0	0	60,4	52,3	8,08	0,42	0,35
10.09.2023	-	0,348	43,67	38,24	42,92	37,71	5,21	24	0	0	60,3	52,3	8	0,42	0,34
11.09.2023	-	0,383	50,81	43,89	49,97	43,29	6,68	24	0	0	60,5	52,8	7,64	0,42	0,35
12.09.2023	-	0,396	50,7	47,49	49,85	46,77	3,08	24	0	0	60,5	52,5	7,94	0,42	0,35
13.09.2023	-	0,394	50,4	47,49	49,55	46,77	2,78	24	0	0	60,5	52,6	7,91	0,42	0,35
14.09.2023	-	0,41	50,77	47,37	49,91	46,65	3,26	24	0	0	60,4	52,2	8,19	0,43	0,36
15.09.2023	-	0,42	51,51	47,23	50,63	46,56	4,07	24	0	0	60,4	52,1	8,26	0,42	0,35
16.09.2023	-	0,414	50,35	46,7	49,49	46,13	3,36	24	0	0	60,3	51,9	8,4	0,41	0,34
17.09.2023	-	0,414	50,35	46,67	49,5	46,05	3,45	24	0	0	60,3	52	8,34	0,42	0,35
18.09.2023	-	0,412	51,02	47,23	50,15	46,54	3,61	24	0	0	60,4	52,2	8,23	0,43	0,35
19.09.2023	-	0,403	50,48	47,36	49,59	46,64	2,95	24	0	0	60,4	52,2	8,15	0,42	0,35
20.09.2023	-	0,412	50,76	47,22	49,9	46,54	3,36	24	0	0	60,4	52,1	8,27	0,42	0,34
21.09.2023	-	0,41	50,78	47,22	49,9	46,52	3,38	24	0	0	60,3	52,1	8,22	0,42	0,35
22.09.2023	-	0,408	50,53	47,03	49,67	46,33	3,34	24	0	0	60,3	52,2	8,17	0,41	0,34
23.09.2023	-	0,408	51,41	47,07	50,51	46,36	4,15	24	0	0	60,4	52,2	8,13	0,42	0,34
Итого:	-	9,386	1133,57	1050,24	1114,29	1036,4	77,89	540	12	-	60,36	51,93	8,43	0,42	0,35

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 540 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.08.2023	0	0	0	0	0
23.09.2023	9,386	1133,57	1050,24	1114,29	1036,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения