

#18052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,482	63,48	58,25	62,43	57,53	4,9	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,44	0,33	-
25.09.2021	0,478	64,03	58,2	62,93	57,48	5,45	24	0	0	60,6	53	7,56	0,43	0,32	-
26.09.2021	0,47	64,12	58,24	63,02	57,52	5,5	24	0	0	60,6	53,2	7,48	0,43	0,32	-
27.09.2021	0,475	63,49	58,25	62,44	57,53	4,91	24	0	0	60,6	53	7,59	0,44	0,32	-
28.09.2021	0,476	63,21	58,21	62,18	57,49	4,69	24	0	0	60,5	52,9	7,63	0,44	0,33	-
29.09.2021	0,481	64,22	58,22	63,12	57,5	5,62	24	0	0	60,5	52,9	7,6	0,45	0,34	-
30.09.2021	0,477	63,07	58,27	62,03	57,55	4,48	24	0	0	60,5	52,9	7,64	0,44	0,33	-
01.10.2021	0,464	63,16	58,17	62,08	57,45	4,63	24	0	0	60,7	53,2	7,51	0,41	0,3	-
02.10.2021	0,456	62,66	58,17	61,59	57,45	4,14	24	0	0	60,8	53,4	7,38	0,43	0,32	-
03.10.2021	0,455	63,57	58,04	62,5	57,32	5,18	24	0	0	60,8	53,6	7,24	0,45	0,34	-
04.10.2021	0,445	63,78	58,02	62,66	57,3	5,36	24	0	0	60,9	53,8	7,11	0,45	0,33	-
05.10.2021	0,436	60,6	54,57	59,55	53,9	5,65	24	0	0	60,9	53,7	7,22	0,44	0,33	-
06.10.2021	0,452	64,53	58,64	63,4	57,92	5,48	24	0	0	60,9	53,8	7,08	0,45	0,34	-
07.10.2021	0,446	64,11	58,61	62,98	57,89	5,09	24	0	0	60,9	53,8	7,04	0,45	0,34	-
08.10.2021	0,447	63,74	58,55	62,68	57,83	4,85	24	0	0	60,9	53,8	7,12	0,45	0,34	-
09.10.2021	0,453	64,64	58,48	63,51	57,76	5,75	24	0	0	60,9	53,8	7,09	0,44	0,33	-
10.10.2021	0,448	64,66	58,46	63,52	57,74	5,78	24	0	0	60,9	53,9	7,04	0,45	0,34	-
11.10.2021	0,442	62,99	58,57	61,92	57,85	4,07	24	0	0	60,9	53,7	7,14	0,45	0,34	-
12.10.2021	0,446	63,47	58,45	62,37	57,73	4,64	24	0	0	60,8	53,7	7,11	0,45	0,33	-
13.10.2021	0,448	63,74	58,41	62,66	57,69	4,97	24	0	0	60,8	53,7	7,12	0,45	0,34	-
14.10.2021	0,453	63,6	58,4	62,55	57,68	4,87	24	0	0	60,8	53,6	7,15	0,45	0,34	-
15.10.2021	0,456	64,28	58,31	63,17	57,59	5,58	24	0	0	60,8	53,6	7,19	0,45	0,34	-
16.10.2021	0,455	64,18	58,27	63,07	57,55	5,52	24	0	0	60,8	53,6	7,14	0,44	0,33	-
17.10.2021	0,451	64,27	58,26	63,18	57,54	5,64	24	0	0	60,8	53,6	7,15	0,45	0,34	-
18.10.2021	0,444	63,87	58,29	62,78	57,57	5,21	24	0	0	60,7	53,7	7,06	0,45	0,33	-
19.10.2021	0,446	63,72	58,3	62,66	57,58	5,08	24	0	0	60,7	53,6	7,13	0,45	0,33	-
20.10.2021	0,453	64,2	58,19	63,08	57,47	5,61	24	0	0	60,8	53,6	7,15	0,45	0,34	-
21.10.2021	0,451	63,97	58,05	62,89	57,33	5,56	24	0	0	60,8	53,7	7,13	0,45	0,34	-
22.10.2021	0,456	63,8	58,19	62,7	57,47	5,23	24	0	0	60,7	53,4	7,26	0,44	0,33	-
23.10.2021	0,447	64,09	58,07	62,98	57,35	5,63	24	0	0	60,6	53,5	7,11	0,44	0,33	-
Итого:	13,689	1911,25	1745,11	1878,63	1723,56	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,689														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	313,963	41028,84	37174,92	40345,39	36694,55
23.10.2021	327,652	42940,09	38920,03	42224,02	38418,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 7:39:17