

#18070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,46	57,44	53,02	56,48	52,3	4,18	24	0	0	60,4	52,3	8,11	0,42	0,3	-
25.09.2022	0,456	57,27	53	56,31	52,28	4,03	24	0	0	60,5	52,4	8,09	0,43	0,32	-
26.09.2022	0,449	56,53	53,11	55,57	52,39	3,18	24	0	0	60,4	52,4	8,03	0,43	0,32	-
27.09.2022	0,457	56,87	52,99	55,91	52,27	3,64	24	0	0	60,4	52,3	8,07	0,43	0,31	-
28.09.2022	0,457	57,53	52,9	56,57	52,18	4,39	24	0	0	60,4	52,4	8,05	0,43	0,32	-
29.09.2022	0,456	57	52,94	56,04	52,22	3,82	24	0	0	60,4	52,3	8,1	0,44	0,32	-
30.09.2022	0,458	57,13	52,91	56,17	52,19	3,98	24	0	0	60,4	52,2	8,17	0,42	0,31	-
01.10.2022	0,459	56,72	52,21	55,77	51,5	4,27	24	0	0	60,4	52,2	8,2	0,41	0,3	-
02.10.2022	0,464	57,73	52,82	56,77	52,1	4,67	24	0	0	60,4	52,3	8,14	0,43	0,31	-
03.10.2022	0,471	57,82	52,82	56,86	52,1	4,76	24	0	0	60,3	52,1	8,26	0,43	0,32	-
04.10.2022	0,465	57,45	52,8	56,48	52,08	4,4	24	0	0	60,3	52,1	8,22	0,43	0,32	-
05.10.2022	0,453	57,02	52,88	56,05	52,16	3,89	24	0	0	60,5	52,5	8,05	0,43	0,32	-
06.10.2022	0,453	57,59	52,94	56,63	52,22	4,41	24	0	0	60,7	52,7	7,98	0,43	0,32	-
07.10.2022	0,438	57,1	52,98	56,14	52,26	3,88	24	0	0	60,7	52,9	7,83	0,43	0,32	-
08.10.2022	0,431	56,84	52,97	55,88	52,25	3,63	24	0	0	60,7	53	7,69	0,43	0,31	-
09.10.2022	0,445	58,4	52,83	57,43	52,11	5,32	24	0	0	60,8	53	7,72	0,43	0,32	-
10.10.2022	0,441	57,36	52,95	56,4	52,23	4,17	24	0	0	60,7	52,9	7,83	0,43	0,32	-
11.10.2022	0,447	57,79	52,93	56,83	52,21	4,62	24	0	0	60,8	52,9	7,86	0,43	0,32	-
12.10.2022	0,439	57,7	53,17	56,74	52,46	4,28	24	0	0	60,7	53	7,68	0,44	0,32	-
13.10.2022	0,441	58,39	54,33	57,41	53,61	3,8	24	0	0	60,7	53	7,69	0,44	0,32	-
14.10.2022	0,443	57,94	54,4	56,98	53,68	3,3	24	0	0	60,7	53	7,77	0,43	0,32	-
15.10.2022	0,449	58,84	54,31	57,87	53,59	4,28	24	0	0	60,8	53	7,74	0,43	0,32	-
16.10.2022	0,439	58,91	54,38	57,93	53,66	4,27	24	0	0	60,8	53,2	7,58	0,44	0,32	-
17.10.2022	0,433	58,35	54,16	57,37	53,44	3,93	24	0	0	60,8	53,2	7,54	0,44	0,33	-
18.10.2022	0,43	57,08	53,26	56,13	52,55	3,58	24	0	0	60,8	53,1	7,66	0,44	0,32	-
19.10.2022	0,446	58,51	54,03	57,55	53,31	4,24	24	0	0	60,8	53	7,75	0,44	0,32	-
20.10.2022	0,441	57,62	53,9	56,66	53,18	3,48	24	0	0	60,7	53	7,77	0,44	0,32	-
21.10.2022	0,457	57,68	53,83	56,72	53,11	3,61	24	0	0	60,7	52,6	8,03	0,44	0,32	-
22.10.2022	0,455	58,6	53,82	57,63	53,1	4,53	24	0	0	60,7	52,8	7,88	0,43	0,31	-
23.10.2022	0,444	58,1	53,79	57,14	53,07	4,07	24	0	0	60,7	53	7,77	0,43	0,32	-
Итого:	13,477	1729,31	1599,38	1700,42	1577,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,477														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	470,724	61686,9	56186,18	60662,22	55456,74
23.10.2022	484,201	63416,21	57785,56	62362,64	57034,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2022 7:25:16