

#35403#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,41	50,24	46,97	49,39	46,45	2,94	24	0	0	60,3	52	8,34	0,42	0,35	-
25.09.2023	0,418	50,26	46,7	49,42	46,22	3,2	24	0	0	60,3	51,8	8,44	0,42	0,34	-
26.09.2023	0,413	50,09	46,57	49,24	46,09	3,15	24	0	0	60,3	51,8	8,42	0,41	0,34	-
27.09.2023	0,409	50,55	46,89	49,68	46,31	3,37	24	0	0	60,3	52,1	8,26	0,39	0,32	-
28.09.2023	0,406	50,36	46,9	49,51	46,28	3,23	24	0	0	60,4	52,1	8,21	0,41	0,34	-
29.09.2023	0,408	50,47	46,77	49,61	46,18	3,43	24	0	0	60,4	52,2	8,19	0,42	0,34	-
30.09.2023	0,413	50,12	46,62	49,27	46,12	3,15	24	0	0	60,3	52	8,35	0,41	0,34	-
01.10.2023	0,417	50,79	46,36	49,93	45,88	4,05	24	0	0	60,3	51,9	8,41	0,42	0,34	-
02.10.2023	0,414	50,14	46,41	49,3	45,93	3,37	24	0	0	60,2	51,8	8,41	0,42	0,35	-
03.10.2023	0,416	50,2	46,42	49,37	45,94	3,43	24	0	0	60,3	51,9	8,44	0,41	0,34	-
04.10.2023	0,429	49,84	46,26	49,02	45,78	3,24	24	0	0	60,2	51,4	8,74	0,41	0,34	-
05.10.2023	0,431	50,26	46,16	49,44	45,68	3,76	24	0	0	60,1	51,4	8,74	0,42	0,34	-
06.10.2023	0,431	49,89	46,1	49,08	45,62	3,46	24	0	0	60,1	51,3	8,79	0,41	0,34	-
07.10.2023	0,442	49,94	46,05	49,1	45,57	3,53	24	0	0	60	51	9,04	0,41	0,34	-
08.10.2023	0,454	50,26	45,91	49,43	45,43	4	24	0	0	59,9	50,8	9,19	0,41	0,34	-
09.10.2023	0,45	50,38	45,83	49,54	45,35	4,19	24	0	0	60	50,9	9,09	0,42	0,35	-
10.10.2023	0,443	49,66	45,8	48,83	45,32	3,51	24	0	0	60	50,9	9,11	0,42	0,34	-
11.10.2023	0,453	50,65	45,71	49,79	45,23	4,56	24	0	0	60,1	50,9	9,13	0,41	0,34	-
12.10.2023	0,439	49,51	45,76	48,7	45,28	3,42	24	0	0	60,1	51	9,07	0,41	0,34	-
13.10.2023	0,427	49,47	45,75	48,66	45,27	3,39	24	0	0	60,3	51,5	8,77	0,41	0,34	-
14.10.2023	0,424	49,72	45,74	48,89	45,26	3,63	24	0	0	60,4	51,8	8,68	0,4	0,33	-
15.10.2023	0,428	50,21	45,62	49,35	45,14	4,21	24	0	0	60,4	51,7	8,75	0,41	0,34	-
16.10.2023	0,42	49,5	45,72	48,68	45,24	3,44	24	0	0	60,3	51,7	8,62	0,41	0,34	-
17.10.2023	0,425	49,78	45,55	48,94	45,07	3,87	24	0	0	60,3	51,6	8,73	0,42	0,34	-
18.10.2023	0,422	49,23	45,61	48,41	45,13	3,28	24	0	0	60,3	51,5	8,74	0,41	0,34	-
19.10.2023	0,439	50,98	47,37	50,11	46,89	3,22	24	0	0	60,4	51,6	8,71	0,41	0,34	-
20.10.2023	0,442	50,92	47,23	50,06	46,75	3,31	24	0	0	60,3	51,4	8,87	0,41	0,34	-
21.10.2023	0,451	51,22	47,11	50,33	46,63	3,7	24	0	0	60,2	51,3	8,93	0,4	0,33	-
22.10.2023	0,446	51,56	47,04	50,67	46,56	4,11	24	0	0	60,3	51,6	8,74	0,41	0,34	-
23.10.2023	0,44	51,38	47,02	50,49	46,54	3,95	24	0	0	60,4	51,7	8,71	0,41	0,34	-
Итого:	12,86	1507,58	1389,95	1482,24	1375,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,86														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	9,386	1133,57	1050,24	1114,29	1036,4
23.10.2023	22,246	2641,15	2440,19	2596,53	2411,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2023 7:33:56