

#99284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,44	42,52	41,66	41,8	41,18	0,62	24	0	0	60	49,4	10,62	0,41	0,35	-
25.09.2024	0,44	43,03	41,74	42,31	41,26	1,05	24	0	0	60,1	49,6	10,43	0,41	0,35	-
26.09.2024	0,446	43,38	42,34	42,66	41,86	0,8	24	0	0	60,1	49,6	10,43	0,42	0,35	-
27.09.2024	0,425	44,18	42,3	43,46	41,82	1,64	24	0	0	60,1	50,3	9,82	0,42	0,36	-
28.09.2024	0,429	44,94	42,14	44,22	41,66	2,56	24	0	0	60,1	50,4	9,71	0,4	0,34	-
29.09.2024	0,463	43,15	42,13	42,43	41,65	0,78	24	0	0	59,9	49	10,92	0,41	0,35	-
30.09.2024	0,461	44,84	41,95	44,12	41,47	2,65	24	0	0	59,9	49,4	10,52	0,41	0,35	-
01.10.2024	0,449	45,09	41,85	44,37	41,37	3	24	0	0	59,9	49,7	10,15	0,41	0,35	-
02.10.2024	0,452	45,26	41,78	44,54	41,3	3,24	24	0	0	59,9	49,7	10,19	0,41	0,35	-
03.10.2024	0,456	44,32	41,84	43,6	41,36	2,24	24	0	0	59,8	49,3	10,45	0,41	0,35	-
04.10.2024	0,461	44,57	41,83	43,85	41,35	2,5	24	0	0	59,8	49,3	10,47	0,41	0,35	-
05.10.2024	0,462	44,21	41,83	43,49	41,35	2,14	24	0	0	59,8	49,2	10,57	0,41	0,35	-
06.10.2024	0,458	44,97	41,74	44,24	41,26	2,98	24	0	0	59,8	49,4	10,39	0,41	0,35	-
07.10.2024	0,453	45,28	41,67	44,56	41,19	3,37	24	0	0	59,8	49,7	10,18	0,41	0,35	-
08.10.2024	0,446	44,56	41,62	43,84	41,14	2,7	24	0	0	59,9	49,7	10,19	0,41	0,35	-
09.10.2024	0,431	44,48	41,64	43,76	41,16	2,6	24	0	0	60,2	50,3	9,85	0,4	0,34	-
10.10.2024	0,391	39,84	36,75	39,2	36,33	2,87	24	0	0	60,1	50,3	9,81	0,39	0,33	-
11.10.2024	0,421	44,11	41,61	43,39	41,13	2,26	24	0	0	60,3	50,6	9,68	0,39	0,32	-
12.10.2024	0,415	43,95	41,56	43,23	41,08	2,15	24	0	0	60,2	50,6	9,63	0,38	0,32	-
13.10.2024	0,432	44,46	41,47	43,74	40,99	2,75	24	0	0	60,2	50,3	9,88	0,4	0,34	-
14.10.2024	0,42	44,39	41,51	43,67	41,03	2,64	24	0	0	60,2	50,6	9,66	0,4	0,34	-
15.10.2024	0,423	44,63	41,45	43,9	40,97	2,93	24	0	0	60,2	50,6	9,65	0,41	0,33	-
16.10.2024	0,196	44,23	40,76	43,86	40,5	3,36	24	0	0	40,3	36	4,34	0,4	0,33	-
17.10.2024	0,449	45,04	41,51	44,31	41,03	3,28	24	0	0	60	49,9	10,16	0,4	0,33	-
18.10.2024	0,435	44,25	41,55	43,53	41,07	2,46	24	0	0	60,1	50,2	9,96	0,4	0,34	-
19.10.2024	0,437	44,68	41,46	43,96	40,98	2,98	24	0	0	60,2	50,2	9,93	0,39	0,33	-
20.10.2024	0,437	44,85	41,37	44,12	40,89	3,23	24	0	0	60,2	50,3	9,86	0,4	0,33	-
21.10.2024	0,421	44,05	41,4	43,33	40,92	2,41	24	0	0	60,2	50,4	9,74	0,4	0,34	-
22.10.2024	0,414	43,94	41,38	43,22	40,9	2,32	24	0	0	60,2	50,7	9,57	0,4	0,33	-
23.10.2024	0,421	44,29	41,3	43,57	40,82	2,75	24	0	0	60,2	50,6	9,62	0,4	0,33	-
Итого:	12,884	1325,49	1245,14	1304,28	1231,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,884														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	167,222	18394	16960,52	18088,99	16772,16
23.10.2024	180,106	19719,49	18205,66	19393,27	18003,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 13:04:25