

#18053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,449	64,02	57,99	62,95	57,27	5,68	24	0	0	60,7	53,6	7,13	0,45	0,34	-
25.10.2021	0,452	63,72	58,03	62,66	57,31	5,35	24	0	0	60,7	53,5	7,2	0,45	0,34	-
26.10.2021	0,452	64,02	57,94	62,93	57,22	5,71	24	0	0	60,7	53,5	7,2	0,45	0,32	-
27.10.2021	0,453	66,17	60,91	65,04	60,06	4,98	24	0	0	60,6	53,6	6,99	0,45	0,33	-
28.10.2021	0,451	66,32	59,44	65,14	58,62	6,52	24	0	0	60,6	53,7	6,94	0,45	0,34	-
29.10.2021	0,448	63,73	56,62	62,62	55,9	6,72	24	0	0	60,8	53,6	7,15	0,44	0,34	-
30.10.2021	0,439	62,14	56,79	61,14	56,07	5,07	24	0	0	60,7	53,5	7,17	0,44	0,34	-
31.10.2021	0,443	62,24	56,6	61,2	55,88	5,32	24	0	0	60,7	53,5	7,22	0,45	0,34	-
01.11.2021	0,446	61,89	56,66	60,91	55,94	4,97	24	0	0	60,7	53,4	7,28	0,45	0,34	-
02.11.2021	0,437	61,63	55,41	60,64	54,69	5,95	24	0	0	60,6	53,4	7,23	0,45	0,34	-
03.11.2021	0,422	60,53	54,86	59,55	54,14	5,41	24	0	0	60,6	53,6	7,09	0,45	0,34	-
04.11.2021	0,447	62,44	56,39	61,42	55,67	5,75	24	0	0	60,6	53,3	7,32	0,45	0,34	-
05.11.2021	0,453	61,48	56,44	60,48	55,72	4,76	24	0	0	60,6	53,2	7,46	0,44	0,33	-
06.11.2021	0,464	62,11	56,42	61,1	55,7	5,4	24	0	0	60,6	53	7,59	0,44	0,33	-
07.11.2021	0,463	62,41	56,28	61,37	55,56	5,81	24	0	0	60,7	53,2	7,5	0,45	0,34	-
08.11.2021	0,452	62,04	56,26	61,03	55,54	5,49	24	0	0	60,6	53,2	7,41	0,45	0,34	-
09.11.2021	0,456	61,97	56,29	60,96	55,57	5,39	24	0	0	60,6	53,1	7,46	0,44	0,34	-
10.11.2021	0,472	63,14	56,67	62,1	55,95	6,15	24	0	0	60,7	53,1	7,59	0,44	0,33	6
11.11.2021	0,45	60,16	54,68	59,14	53,99	5,15	24	0	0	60,6	53	7,6	0,45	0,34	-
12.11.2021	0,453	60,14	55,58	59,15	54,86	4,29	24	0	0	60,6	53	7,64	0,45	0,34	-
13.11.2021	0,461	60,95	55,42	59,97	54,7	5,27	24	0	0	60,5	52,8	7,69	0,44	0,32	-
14.11.2021	0,453	59,71	55,49	58,71	54,77	3,94	24	0	0	60,6	52,9	7,7	0,43	0,32	-
15.11.2021	0,459	59	53,95	58,01	53,25	4,76	24	0	0	60,5	52,6	7,88	0,45	0,34	-
16.11.2021	0,468	61,56	56,09	60,6	55,37	5,23	24	0	0	60,6	52,9	7,7	0,45	0,34	-
17.11.2021	0,451	59,99	56,14	59,01	55,42	3,59	24	0	0	60,6	52,9	7,66	0,44	0,33	-
18.11.2021	0,463	60,32	55,97	59,33	55,25	4,08	24	0	0	60,5	52,8	7,78	0,44	0,33	5
19.11.2021	0,462	60,03	55,95	59,07	55,23	3,84	24	0	0	60,4	52,6	7,81	0,44	0,32	-
20.11.2021	0,461	60	55,9	59,04	55,18	3,86	24	0	0	60,4	52,7	7,78	0,43	0,32	9
21.11.2021	0,453	59,73	55,8	58,77	55,08	3,69	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,44	0,33	6
22.11.2021	0,45	59,71	55,65	58,74	54,93	3,81	24	0	0	60,5	52,8	7,69	0,45	0,34	-
23.11.2021	0,454	60,03	55,78	59,06	55,06	4	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,45	0,34	-
Итого:	14,037	1913,33	1748,4	1881,84	1725,9	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,037														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	327,652	42940,09	38920,03	42224,02	38418,11
23.11.2021	341,689	44853,42	40668,43	44105,86	40144,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 17:11:31