

#18054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	0,423	55,06	51,08	54,16	50,42	3,74	22	2	1	60,5	52,7	7,79	0,45	0,34	-
25.11.2021	0,457	60,39	55,83	59,4	55,11	4,29	24	0	0	60,5	52,8	7,7	0,45	0,34	-
26.11.2021	0,458	59,94	55,44	58,95	54,72	4,23	24	0	0	60,5	52,8	7,77	0,45	0,34	-
27.11.2021	0,463	60,04	55,35	59,07	54,63	4,44	24	0	0	60,5	52,7	7,84	0,44	0,33	-
28.11.2021	0,463	60,34	55,34	59,34	54,62	4,72	24	0	0	60,5	52,7	7,8	0,45	0,34	-
29.11.2021	0,464	59,56	55,4	58,6	54,68	3,92	24	0	0	60,4	52,5	7,91	0,45	0,34	-
30.11.2021	0,465	59,61	55,25	58,62	54,53	4,09	24	0	0	60,4	52,5	7,91	0,45	0,34	-
01.12.2021	0,465	59,73	55,28	58,76	54,56	4,2	24	0	0	60,4	52,5	7,91	0,45	0,34	-
02.12.2021	0,469	60,09	55,15	59,11	54,43	4,68	24	0	0	60,3	52,3	7,98	0,45	0,34	-
03.12.2021	0,472	60,06	55,12	59,09	54,4	4,69	24	0	0	60,4	52,4	7,97	0,44	0,32	-
04.12.2021	0,462	59,53	55,05	58,56	54,33	4,23	24	0	0	60,3	52,4	7,87	0,44	0,33	-
05.12.2021	0,466	59,67	55,13	58,71	54,41	4,3	24	0	0	60,3	52,4	7,91	0,45	0,33	-
06.12.2021	0,481	60,19	55,25	59,21	54,53	4,68	24	0	0	60,3	52,2	8,08	0,45	0,33	-
07.12.2021	0,489	60,49	55,1	59,51	54,38	5,13	24	0	0	60,3	52	8,21	0,44	0,32	-
08.12.2021	0,495	60	55,18	59,04	54,46	4,58	24	0	0	60,1	51,7	8,4	0,45	0,33	-
09.12.2021	0,503	60,55	55,14	59,57	54,42	5,15	24	0	0	60,2	51,7	8,46	0,45	0,33	-
10.12.2021	0,507	61,22	54,85	60,22	54,13	6,09	24	0	0	60,2	51,8	8,38	0,45	0,34	-
11.12.2021	0,491	60,31	55,01	59,34	54,29	5,05	24	0	0	60,3	52,1	8,26	0,44	0,32	-
12.12.2021	0,492	60,37	55,02	59,4	54,3	5,1	24	0	0	60,4	52,1	8,22	0,45	0,33	-
13.12.2021	0,477	59,99	55	59,02	54,28	4,74	24	0	0	60,3	52,2	8,08	0,45	0,34	-
14.12.2021	0,478	60,22	54,97	59,23	54,25	4,98	24	0	0	60,4	52,3	8,07	0,45	0,34	-
15.12.2021	0,476	60,2	54,94	59,21	54,22	4,99	24	0	0	60,4	52,4	8,02	0,44	0,33	-
16.12.2021	0,462	59,57	54,98	58,6	54,26	4,34	24	0	0	60,4	52,4	7,94	0,44	0,33	-
17.12.2021	0,462	60	54,95	59,03	54,23	4,8	24	0	0	60,4	52,5	7,88	0,44	0,33	-
18.12.2021	0,467	59,81	54,96	58,84	54,24	4,6	24	0	0	60,4	52,4	7,95	0,44	0,33	-
19.12.2021	0,472	60,36	54,89	59,37	54,17	5,2	24	0	0	60,4	52,5	7,93	0,45	0,33	-
20.12.2021	0,476	59,55	54,91	58,59	54,19	4,4	24	0	0	60,4	52,3	8,11	0,44	0,33	-
21.12.2021	0,48	59,4	54,87	58,43	54,15	4,28	24	0	0	60,4	52,2	8,19	0,44	0,33	-
22.12.2021	0,488	60,23	54,94	59,26	54,22	5,04	24	0	0	60,3	52,1	8,21	0,44	0,32	-
23.12.2021	0,483	59,55	55,06	58,57	54,34	4,23	24	0	0	60,3	52,1	8,25	0,44	0,32	-
Итого:	14,206	1796,03	1649,44	1766,81	1627,9	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,206														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	341,689	44853,42	40668,43	44105,86	40144,01
23.12.2021	355,895	46649,45	42317,87	45872,67	41771,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:23:25