#18068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 25.12.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6715
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261548
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2022	0,502	61,48	57,47	60,49	56,75	3,74	24	0	0	60,6	52,3	8,27	0,43	0,32	-
25.11.2022	0,491	61,55	57,4	60,55	56,68	3,87	24	0	0	60,6	52,5	8,12	0,43	0,32	-
26.11.2022	0,493	62,08	57,33	61,05	56,61	4,44	24	0	0	60,6	52,6	8,04	0,43	0,31	-
27.11.2022	0,488	62,28	57,33	61,25	56,61	4,64	24	0	0	60,6	52,7	7,95	0,43	0,32	-
28.11.2022	0,484	61,51	57,37	60,5	56,65	3,85	24	0	0	60,5	52,5	8,04	0,43	0,32	-
29.11.2022	0,497	61,93	57,31	60,93	56,59	4,34	24	0	0	60,5	52,4	8,13	0,43	0,32	-
30.11.2022	0,496	62,27	57,27	61,24	56,55	4,69	24	0	0	60,6	52,5	8,1	0,43	0,32	-
01.12.2022	0,489	61,69	57,36	60,69	56,64	4,05	24	0	0	60,6	52,6	8,01	0,43	0,32	-
02.12.2022	0,495	62,25	57,25	61,22	56,53	4,69	24	0	0	60,6	52,5	8,05	0,43	0,32	-
03.12.2022	0,487	61,15	57,22	60,16	56,5	3,66	24	0	0	60,5	52,4	8,13	0,42	0,3	-
04.12.2022	0,51	62,81	57,18	61,78	56,46	5,32	24	0	0	60,5	52,3	8,23	0,43	0,31	-
05.12.2022	0,507	61,77	57,28	60,76	56,56	4,2	24	0	0	60,4	52,1	8,35	0,43	0,32	-
06.12.2022	0,499	61,96	57,25	60,93	56,53	4,4	24	0	0	60,5	52,3	8,17	0,43	0,32	-
07.12.2022	0,499	61,68	57,29	60,66	56,57	4,09	24	0	0	60,6	52,4	8,21	0,43	0,32	-
08.12.2022	0,483	61,57	57,18	60,57	56,46	4,11	24	0	0	60,5	52,6	7,98	0,43	0,32	-
09.12.2022	0,489	61,97	57,08	60,96	56,36	4,6	24	0	0	60,5	52,5	8	0,43	0,31	-
10.12.2022	0,485	61,63	57,15	60,62	56,43	4,19	24	0	0	60,5	52,4	8,06	0,42	0,31	-
11.12.2022	0,501	62,55	57,16	61,49	56,44	5,05	24	0	0	60,5	52,4	8,12	0,43	0,31	-
12.12.2022	0,492	61,54	57,16	60,56	56,44	4,12	24	0	0	60,5	52,4	8,1	0,43	0,31	-
13.12.2022	0,49	61,61	57,17	60,63	56,45	4,18	24	0	0	60,4	52,3	8,1	0,43	0,32	-
14.12.2022	0,495	61,82	57,11	60,81	56,39	4,42	24	0	0	60,5	52,3	8,14	0,43	0,32	-
15.12.2022	0,53	61,59	56,71	60,58	55,99	4,59	24	0	0	60,4	51,8	8,69	0,43	0,32	-
16.12.2022	0,508	60,51	56,1	59,52	55,38	4,14	24	0	0	60,5	52	8,51	0,43	0,32	-
17.12.2022	0,525	60,53	55,96	59,54	55,24	4,3	24	0	0	60,5	51,7	8,8	0,42	0,31	-
18.12.2022	0,53	60,4	56,24	59,42	55,52	3,9	24	0	0	60,5	51,6	8,89	0,43	0,31	-
19.12.2022	0,52	60,96	56,24	59,97	55,52	4,45	24	0	0	60,4	51,7	8,68	0,43	0,32	-
20.12.2022	0,499	61,1	56,12	60,1	55,4	4,7	24	0	0	60,5	52,2	8,31	0,43	0,32	-
21.12.2022	0,494	60,33	56,29	59,38	55,58	3,8	24	0	0	59,7	51,4	8,36	0,43	0,32	-
22.12.2022	0,51	60,48	56,24	59,49	55,52	3,97	24	0	0	60,5	51,9	8,56	0,43	0,33	-
23.12.2022	0,491	58,66	54,57	57,7	53,86	3,84	24	0	0	60,4	51,9	8,56	0,44	0,33	-
24.12.2022	0,503	59,78	54,62	58,8	53,9	4,9	24	0	0	60,4	51,9	8,56	0,43	0,32	-
25.12.2022	0,507	58,82	54,67	57,85	53,95	3,9	24	0	0	60,4	51,7	8,72	0,43	0,32	-
Итого:	15,989	1962,26	1816,08	1930,2	1793,06	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,989														

Общее время работы системы, ч	768
Период нормальной работы системы, ч	768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2022	498,084	65227,91	59476,63	64144,42	58703,96
25.12.2022	514,073	67190,17	61292,71	66074,62	60497,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.12.2022 7:36:39