

#109118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	0,449	46,58	42,03	45,86	41,55	4,31	24	0	0	58,8	49,1	9,73	0,41	0,23	1,2
25.11.2024	0,461	46,57	42,05	45,85	41,57	4,28	24	0	0	60,1	50,1	10,02	0,41	0,2	5,9
26.11.2024	0,45	46,18	42	45,45	41,52	3,93	24	0	0	60,1	50,2	9,86	0,41	0,17	7,3
27.11.2024	0,452	46,29	41,94	45,55	41,46	4,09	24	0	0	60,2	50,3	9,89	0,41	0,17	4,7
28.11.2024	0,444	45,25	41,79	44,53	41,31	3,22	24	0	0	59,9	50	9,96	0,41	0,18	4,4
29.11.2024	0,445	45,31	41,57	44,59	41,09	3,5	24	0	0	60,1	50,1	9,98	0,41	0,25	4,2
30.11.2024	0,438	45,07	41,43	44,35	40,95	3,4	24	0	0	59,6	49,7	9,87	0,4	0,32	4,1
01.12.2024	0,441	45,97	41,23	45,24	40,75	4,49	24	0	0	59,1	49,4	9,73	0,4	0,33	2,2
02.12.2024	0,453	46,19	41,26	45,45	40,78	4,67	24	0	0	59,9	49,9	9,99	0,4	0,33	2,9
03.12.2024	0,444	45,56	41,29	44,83	40,81	4,02	24	0	0	60	50,1	9,93	0,4	0,32	-
04.12.2024	0,427	44,84	41,19	44,12	40,71	3,41	24	0	0	58,7	49	9,64	0,4	0,32	-
05.12.2024	0,434	44,74	41,18	44,02	40,7	3,32	24	0	0	59,2	49,3	9,86	0,4	0,31	-
06.12.2024	0,45	45,4	40,93	44,68	40,45	4,23	24	0	0	58,5	48,6	9,99	0,4	0,31	-
07.12.2024	0,441	44,53	40,9	43,81	40,42	3,39	24	0	0	58,2	48,2	10,05	0,4	0,31	-
08.12.2024	0,437	45,88	40,67	45,16	40,19	4,97	24	0	0	57,8	48,2	9,64	0,4	0,31	-
09.12.2024	0,435	44,66	40,76	43,94	40,28	3,66	24	0	0	58,6	48,7	9,89	0,41	0,32	-
10.12.2024	0,444	44,38	40,65	43,66	40,17	3,49	24	0	0	58,9	48,7	10,18	0,41	0,28	-
11.12.2024	0,455	44,51	40,56	43,79	40,08	3,71	24	0	0	60	49,6	10,4	0,41	0,27	-
12.12.2024	0,45	44,49	40,44	43,75	39,96	3,79	24	0	0	59,6	49,4	10,27	0,41	0,28	-
13.12.2024	0,445	44,02	39,9	43,31	39,43	3,88	24	0	0	59,4	49,2	10,27	0,41	0,33	-
14.12.2024	0,459	45,07	40,64	44,35	40,16	4,19	24	0	0	59,7	49,4	10,33	0,4	0,32	-
15.12.2024	0,467	45,55	40,42	44,82	39,94	4,88	24	0	0	59,6	49,2	10,44	0,42	0,28	-
16.12.2024	0,468	44,27	40,46	43,55	39,98	3,57	24	0	0	59,8	49	10,74	0,41	0,26	-
17.12.2024	0,462	44,7	40,48	43,98	40	3,98	24	0	0	59,8	49,3	10,47	0,41	0,23	-
18.12.2024	0,45	44,44	40,48	43,72	40	3,72	24	0	0	60	49,8	10,24	0,42	0,26	-
19.12.2024	0,44	44,13	40,45	43,4	39,97	3,43	24	0	0	60	49,9	10,16	0,42	0,2	-
20.12.2024	0,446	44,31	40,33	43,59	39,85	3,74	24	0	0	59,9	49,7	10,24	0,41	0,18	-
21.12.2024	0,449	44,74	40,19	44,01	39,71	4,3	24	0	0	59,8	49,7	10,18	0,41	0,18	-
22.12.2024	0,445	44,22	40,14	43,5	39,66	3,84	24	0	0	60	49,8	10,23	0,41	0,16	-
23.12.2024	0,445	44,52	40,1	43,79	39,62	4,17	24	0	0	59,9	49,8	10,15	0,41	0,15	-
Итого:	13,426	1352,37	1227,46	1330,65	1213,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,426														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	193,319	21123,45	19495,12	20774,98	19278,02
23.12.2024	206,745	22475,82	20722,58	22105,63	20491,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 12:45:57