#18063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 25.12.2020

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6715
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261548
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,49	63,09	56,54	62,05	55,82	6,23	24	0	1	60,6	52,7	7,86	0,62	0,18	5,2
24.12.2020	0,501	64,3	56,3	63,24	55,58	7,66	24	0	1	60,6	52,8	7,8	0,62	0,18	2,5
25.12.2020	0,499	63,74	56,44	62,67	55,72	6,95	24	0	1	60,6	52,8	7,85	0,62	0,17	-
Итого:	1,49	191,13	169,28	187,96	167,12	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,49														

Общее время работы системы, ч 72

Период нормальной работы системы, ч 72

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	199,422	25323,82	23042,29	24901,81	22740,37
25.12.2020	200,912	25514,95	23211,57	25089,77	22907,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2021 13:31:35