

#18049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	0,483	60,05	54,88	59,06	54,16	4,9	24	0	0	60,3	52,2	8,17	0,44	0,32	-
25.12.2021	0,483	59,67	54,89	58,71	54,17	4,54	24	0	0	60,3	52,1	8,23	0,43	0,32	-
26.12.2021	0,485	60,07	54,82	59,09	54,1	4,99	24	0	0	60,3	52,1	8,2	0,44	0,32	-
27.12.2021	0,486	60,27	55,63	59,29	54,91	4,38	24	0	0	60,2	52	8,18	0,43	0,32	-
28.12.2021	0,503	60,31	55,51	59,33	54,79	4,54	24	0	0	60,1	51,6	8,5	0,43	0,32	-
29.12.2021	0,501	59,02	53,91	58,05	53,19	4,86	24	0	0	60,2	51,5	8,65	0,43	0,32	-
30.12.2021	0,495	59,17	53,94	58,21	53,22	4,99	24	0	0	60,3	51,8	8,48	0,43	0,32	-
31.12.2021	0,491	59,89	53,77	58,9	53,05	5,85	24	0	0	60,2	51,9	8,35	0,45	0,34	-
01.01.2022	0,458	56,91	54,06	55,95	53,34	2,61	24	0	0	60,2	52	8,22	0,44	0,33	-
02.01.2022	0,462	58,26	53,75	57,29	53,03	4,26	24	0	0	60,1	52	8,09	0,44	0,33	-
03.01.2022	0,464	58,44	53,76	57,48	53,04	4,44	24	0	0	60,2	52,2	8,07	0,44	0,33	-
04.01.2022	0,461	58,76	53,69	57,78	52,97	4,81	24	0	0	60,4	52,4	7,99	0,44	0,33	-
05.01.2022	0,462	58,66	53,64	57,7	52,92	4,78	24	0	0	60,3	52,3	8,04	0,44	0,32	-
06.01.2022	0,468	58,86	53,6	57,86	52,88	4,98	24	0	0	60,3	52,2	8,09	0,43	0,32	-
07.01.2022	0,468	58,08	53,7	57,12	52,98	4,14	24	0	0	60,2	52	8,18	0,44	0,32	-
08.01.2022	0,476	58,75	53,6	57,78	52,88	4,9	24	0	0	60,2	52	8,2	0,43	0,32	-
09.01.2022	0,479	59,17	53,51	58,2	52,79	5,41	24	0	0	60,2	52	8,23	0,44	0,33	-
10.01.2022	0,482	58,58	53,5	57,6	52,78	4,82	24	0	0	60,2	51,8	8,34	0,44	0,32	-
11.01.2022	0,476	58,41	53,43	57,45	52,71	4,74	24	0	0	60,2	51,8	8,34	0,44	0,33	-
12.01.2022	0,488	59,18	53,24	58,21	52,52	5,69	24	0	0	60,2	51,8	8,38	0,44	0,33	-
13.01.2022	0,48	58,25	53,26	57,29	52,54	4,75	24	0	0	60,1	51,8	8,36	0,44	0,33	-
14.01.2022	0,485	58,46	53,23	57,49	52,51	4,98	24	0	0	60,1	51,7	8,41	0,44	0,33	-
15.01.2022	0,478	58,74	53,2	57,76	52,48	5,28	24	0	0	60,2	51,9	8,27	0,44	0,33	-
16.01.2022	0,478	58,66	53,3	57,69	52,58	5,11	24	0	0	60,3	52	8,26	0,45	0,33	-
17.01.2022	0,489	58,48	53,22	57,51	52,5	5,01	24	0	0	60,2	51,7	8,5	0,44	0,33	-
18.01.2022	0,488	58,47	53,49	57,51	52,77	4,74	24	0	0	60,2	51,8	8,46	0,45	0,34	-
19.01.2022	0,483	58,18	53,56	57,22	52,84	4,38	24	0	0	60,2	51,8	8,44	0,45	0,34	-
20.01.2022	0,493	58,6	53,51	57,64	52,79	4,85	24	0	0	60,2	51,7	8,52	0,44	0,33	-
21.01.2022	0,501	58,2	53,57	57,24	52,85	4,39	24	0	0	60,2	51,4	8,72	0,44	0,33	-
22.01.2022	0,497	59,17	53,47	58,21	52,75	5,46	24	0	0	60,2	51,6	8,58	0,44	0,32	-
23.01.2022	0,494	58,87	53,52	57,9	52,8	5,1	24	0	0	60,2	51,6	8,53	0,45	0,34	-
Итого:	14,937	1824,59	1668,16	1794,52	1645,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,937														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	355,895	46649,45	42317,87	45872,67	41771,91
23.01.2022	370,832	48474,04	43986,03	47667,19	43417,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2022 12:50:45