

#67813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 6715
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261548
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	0,476	50,96	45,33	50,1	44,85	5,25	24	0	0	60,1	50,5	9,58	0,1	0,35	-
25.12.2023	0,482	50,05	45,32	49,22	44,84	4,38	24	0	0	60	50,1	9,88	0,1	0,35	-
26.12.2023	0,479	50,86	45,23	50,04	44,75	5,29	24	0	0	60,1	50,4	9,68	0,1	0,35	-
27.12.2023	0,478	51,01	45,23	50,16	44,75	5,41	24	0	0	60,1	50,5	9,62	0,1	0,35	-
28.12.2023	0,471	50,46	45,32	49,59	44,84	4,75	24	0	0	60,1	50,5	9,6	0,1	0,35	-
29.12.2023	0,465	49,8	45,36	48,96	44,88	4,08	24	0	0	60,2	50,6	9,53	0,1	0,34	-
30.12.2023	0,479	51,49	45,33	50,62	44,85	5,77	24	0	0	60,2	50,7	9,49	0,1	0,33	-
31.12.2023	0,467	50,71	45,61	49,86	45,13	4,73	24	0	0	60,1	50,7	9,44	0,1	0,36	-
01.01.2024	0,47	50,08	45,58	49,23	45,1	4,13	24	0	0	60	50,4	9,65	0,1	0,36	-
02.01.2024	0,476	50,29	45,51	49,46	45,03	4,43	24	0	0	60	50,3	9,71	0,1	0,35	-
03.01.2024	0,489	50,41	45,41	49,58	44,93	4,65	24	0	0	59,9	50	9,95	0,18	0,36	-
04.01.2024	0,413	38,33	33,61	37,71	33,25	4,46	24	0	1	59,9	49,5	10,35	0,48	0,41	-
05.01.2024	0,515	52,76	45,89	51,89	45,41	6,48	24	0	0	60,1	50,1	9,96	0,53	0,44	-
06.01.2024	0,51	54,16	46,6	53,25	46,12	7,13	24	0	0	60,1	50,4	9,69	0,51	0,4	-
07.01.2024	0,527	53,75	46,48	52,86	46	6,86	24	0	0	60	50	9,96	0,35	0,39	-
08.01.2024	0,528	52,02	46,41	51,15	45,93	5,22	24	0	1	59,7	49,4	10,31	0,22	0,46	-
09.01.2024	0,521	52,31	46,52	51,44	46,04	5,4	24	0	1	59,8	49,6	10,17	0,35	0,46	-
10.01.2024	0,509	53,08	46,67	52,2	46,19	6,01	24	0	0	59,9	50,1	9,8	0,55	0,45	-
11.01.2024	0,503	53,56	46,66	52,67	46,18	6,49	24	0	0	59,9	50,4	9,57	0,54	0,43	-
12.01.2024	0,487	51,21	46,28	50,36	45,8	4,56	24	0	0	59,9	50,2	9,65	0,44	0,45	-
13.01.2024	0,484	51,14	45,91	50,27	45,43	4,84	24	0	0	60	50,3	9,61	0,42	0,43	-
14.01.2024	0,496	52,75	45,57	51,88	45,09	6,79	24	0	0	60	50,5	9,55	0,3	0,4	-
15.01.2024	0,477	50,88	45,61	50,04	45,13	4,91	24	0	0	60	50,4	9,59	0,28	0,42	-
16.01.2024	0,485	50,52	45,33	49,69	44,85	4,84	24	0	0	59,9	50,1	9,81	0,16	0,43	-
17.01.2024	0,492	50,61	45,13	49,75	44,65	5,1	24	0	1	59,8	49,9	9,95	0,14	0,47	-
18.01.2024	0,475	49,92	45,24	49,1	44,76	4,34	24	0	0	59,9	50,1	9,76	0,31	0,43	-
19.01.2024	0,432	46,38	42,08	45,59	41,56	4,03	24	0	1	59,9	50,3	9,56	0,45	0,45	-
20.01.2024	0,494	55,14	50,6	54,18	49,88	4,3	24	0	0	60	50,9	9,12	0,44	0,45	-
21.01.2024	0,497	55,33	50,26	54,41	49,55	4,86	24	0	0	60,1	50,9	9,16	0,22	0,46	-
22.01.2024	0,48	54,43	50,11	53,48	49,42	4,06	24	0	0	59,8	50,8	9,02	0,16	0,45	-
23.01.2024	0,486	55,2	49,75	54,24	49,07	5,17	24	0	0	59,8	50,8	9,01	0,16	0,46	-
Итого:	15,043	1589,6	1419,94	1562,98	1404,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,043														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2023	50,37	5784,88	5304,36	5686,36	5242,32
23.01.2024	65,413	7374,48	6724,3	7249,34	6646,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:24:02