

# #112747#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тихорецкая 45, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 6715  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00261548  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,434	43,84	40,07	43,12	39,59	3,53	24	0	0	59,3	49,3	10	0,41	0,14	1,8
25.12.2024	0,45	44,36	40,01	43,63	39,53	4,1	24	0	0	59,8	49,5	10,31	0,41	0,22	2,1
26.12.2024	0,452	44,24	39,93	43,51	39,45	4,06	24	0	0	60	49,6	10,37	0,41	0,22	3,8
27.12.2024	0,446	43,76	39,93	43,04	39,45	3,59	24	0	0	60	49,6	10,35	0,41	0,19	5,3
28.12.2024	0,452	43,56	39,64	42,83	39,16	3,67	24	0	0	60	49,5	10,48	0,41	0,16	4,3
29.12.2024	0,449	43,78	39,5	43,06	39,02	4,04	24	0	0	59,9	49,5	10,35	0,4	0,14	3,9
30.12.2024	0,462	44,23	39,3	43,5	38,82	4,68	24	0	0	60	49,4	10,6	0,4	0,14	4,8
31.12.2024	0,45	43,95	39,18	43,23	38,7	4,53	24	0	0	59,2	48,9	10,34	0,42	0,18	5,5
01.01.2025	0,437	41,9	39,31	41,18	38,83	2,35	24	0	0	59,9	49,2	10,62	0,42	0,2	4,2
02.01.2025	0,435	42,75	39,06	42,03	38,58	3,45	24	0	0	58,7	48,3	10,36	0,42	0,19	4
03.01.2025	0,421	41,97	38,98	41,26	38,5	2,76	24	0	0	57,9	47,8	10,13	0,41	0,18	-0,5
04.01.2025	0,443	42,73	38,88	42,01	38,4	3,61	24	0	0	58,4	47,8	10,51	0,42	0,17	-0,9
05.01.2025	0,445	42,81	38,79	42,09	38,31	3,78	24	0	0	58,7	48,2	10,55	0,42	0,16	-1,8
06.01.2025	0,442	42,23	38,66	41,53	38,18	3,35	24	0	0	57,8	47,3	10,55	0,42	0,16	-1,4
07.01.2025	0,454	42,74	38,6	42,02	38,12	3,9	24	0	0	59,6	48,9	10,76	0,41	0,15	4,9
08.01.2025	0,403	42,53	38,36	41,84	37,9	3,94	24	0	1	56,6	47,1	9,55	0,42	0,25	2,3
09.01.2025	0,366	41,95	38,06	41,37	37,68	3,69	24	0	0	52,3	43,5	8,86	0,42	0,28	0,7
10.01.2025	0,464	41,92	38,29	41,21	37,81	3,4	24	0	0	60	48,9	11,14	0,42	0,29	-
11.01.2025	0,437	42,05	38,11	41,36	37,63	3,73	24	0	0	57,8	47,4	10,44	0,41	0,26	-
12.01.2025	0,435	43,04	37,94	42,39	37,51	4,88	24	0	0	56,9	46,8	10,15	0,42	0,25	-
13.01.2025	0,431	42,99	38,34	42,33	37,89	4,44	24	0	1	56	45,9	10,13	0,42	0,23	-
14.01.2025	0,479	41,47	38,01	40,76	37,54	3,22	24	0	0	61,2	49,5	11,72	0,42	0,22	-
15.01.2025	0,481	42,12	38,44	41,38	37,96	3,42	24	0	0	61,8	50,2	11,57	0,42	0,21	-
16.01.2025	0,453	41,79	38,25	41,07	37,77	3,3	24	0	0	59,7	48,7	11,03	0,42	0,2	-
17.01.2025	0,47	43,01	38,06	42,29	37,58	4,71	24	0	0	59,8	48,6	11,12	0,42	0,18	-
18.01.2025	0,458	42,35	38,01	41,63	37,53	4,1	24	0	0	59,7	48,7	10,98	0,41	0,17	-
19.01.2025	0,46	42,74	37,45	42,03	36,98	5,05	24	0	0	59,5	48,6	10,87	0,42	0,16	-
20.01.2025	0,454	42,01	38,09	41,29	37,61	3,68	24	0	0	59,6	48,6	11,02	0,42	0,16	-
21.01.2025	0,453	42,07	38,08	41,35	37,6	3,75	24	0	0	59,6	48,6	10,98	0,42	0,15	-
22.01.2025	0,451	42,14	38	41,42	37,52	3,9	24	0	0	59,5	48,6	10,87	0,42	0,14	-
23.01.2025	0,464	42,41	37,92	41,69	37,44	4,25	24	0	0	59,6	48,5	11,1	0,42	0,14	-
Итого:	13,831	1325,44	1199,25	1303,45	1184,59	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,831														

Общее время работы системы, ч: 744  
Период нормальной работы системы, ч: 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	206,745	22475,82	20722,58	22105,63	20491,09
23.01.2025	220,576	23801,26	21921,83	23409,08	21675,68

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 15:18:13