

#18066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.12.2022	0,514	59,05	54,63	58,07	53,91	4,16	24	0	0	60,3	51,5	8,81	0,43	0,32	2,3
27.12.2022	0,512	59,25	54,67	58,29	53,95	4,34	24	0	0	60,4	51,7	8,77	0,44	0,33	4,2
28.12.2022	0,484	59,43	54,66	58,47	53,94	4,53	24	0	0	60,5	52,2	8,28	0,44	0,33	2,1
29.12.2022	0,481	59,92	54,55	58,95	53,83	5,12	24	0	0	60,5	52,4	8,12	0,43	0,32	5,6
30.12.2022	0,48	60,37	54,47	59,39	53,75	5,64	24	0	0	60,5	52,4	8,11	0,42	0,31	6,3
31.12.2022	0,494	60,04	54,51	59,03	53,79	5,24	24	0	0	60,5	52,2	8,36	0,44	0,33	6,1
01.01.2023	0,472	57,91	54,53	56,95	53,81	3,14	24	0	0	60,5	52,2	8,26	0,44	0,33	-
02.01.2023	0,484	58,74	54,38	57,76	53,66	4,1	24	0	0	60,5	52,2	8,36	0,44	0,32	-
03.01.2023	0,486	58,63	54,34	57,67	53,62	4,05	24	0	0	60,5	52,1	8,45	0,43	0,32	-
04.01.2023	0,477	59,45	54,24	58,48	53,52	4,96	24	0	0	60,5	52,4	8,14	0,43	0,32	-
05.01.2023	0,478	59,69	54,12	58,72	53,4	5,32	24	0	0	60,4	52,3	8,17	0,43	0,32	-
06.01.2023	0,513	58,61	54,05	57,65	53,33	4,32	24	0	0	60,3	51,4	8,86	0,43	0,32	-
07.01.2023	0,532	58,18	53,99	57,22	53,27	3,95	24	0	0	60,3	51	9,25	0,42	0,32	-
08.01.2023	0,526	59,02	53,9	58,05	53,18	4,87	24	0	0	60,3	51,2	9,04	0,43	0,32	-
09.01.2023	0,513	58,23	53,96	57,27	53,24	4,03	24	0	0	60,3	51,3	8,99	0,43	0,32	-
10.01.2023	0,499	58,94	53,83	57,98	53,11	4,87	24	0	0	60,4	51,9	8,58	0,43	0,32	-
11.01.2023	0,479	58,63	53,83	57,65	53,11	4,54	24	0	0	60,4	52,1	8,32	0,43	0,32	-
12.01.2023	0,477	58,61	53,76	57,63	53,04	4,59	24	0	0	60,5	52,2	8,24	0,43	0,33	-
13.01.2023	0,475	58,65	53,75	57,68	53,03	4,65	24	0	0	60,5	52,3	8,19	0,43	0,33	-
14.01.2023	0,472	58,48	53,75	57,51	53,03	4,48	24	0	0	60,5	52,3	8,21	0,43	0,32	-
15.01.2023	0,476	58,86	53,63	57,9	52,91	4,99	24	0	0	60,5	52,3	8,22	0,43	0,32	-
16.01.2023	0,491	58,25	53,71	57,29	52,99	4,3	24	0	0	60,5	51,9	8,55	0,43	0,32	-
17.01.2023	0,507	57,88	53,71	56,92	52,99	3,93	24	0	0	60,4	51,5	8,85	0,43	0,32	-
18.01.2023	0,481	58,14	53,64	57,18	52,92	4,26	24	0	0	60,5	52	8,44	0,43	0,32	-
19.01.2023	0,491	57,71	53,65	56,75	52,93	3,82	24	0	0	60,4	51,8	8,65	0,44	0,33	-
20.01.2023	0,499	58	53,85	57,04	53,13	3,91	24	0	0	60,4	51,7	8,74	0,43	0,32	-
21.01.2023	0,502	58,03	53,98	57,07	53,26	3,81	24	0	0	60,4	51,6	8,84	0,43	0,32	-
22.01.2023	0,496	59,72	53,91	58,74	53,19	5,55	24	0	0	60,4	52	8,46	0,43	0,32	-
23.01.2023	0,492	58,65	54	57,69	53,28	4,41	24	0	0	60,4	51,9	8,5	0,43	0,32	-
Итого:	14,283	1705,07	1568	1677	1547,12	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,283														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.12.2022	514,073	67190,17	61292,71	66074,62	60497,02
23.01.2023	528,356	68895,24	62860,71	67751,62	62044,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 7:22:42