

#84285#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 70, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6968
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028133
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 3,008 | 0 | 52,23 | 45,542 | 0 | 51,449 | 45,051 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 48,2 | 0,43 | 0,39 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 3,042 | 0 | 52,034 | 45,18 | 0 | 51,245 | 44,683 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 48,6 | 0,43 | 0,39 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 3,103 | 0 | 51,769 | 44,853 | 0 | 50,963 | 44,348 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 49,3 | 0,43 | 0,39 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 3,07 | 0 | 50,919 | 44,313 | 0 | 50,106 | 43,799 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,9 | 0,43 | 0,39 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 2,746 | 0 | 49,386 | 44,231 | 0 | 48,593 | 43,712 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 50,1 | 0,43 | 0,39 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 3,182 | 0 | 51,322 | 43,902 | 0 | 50,498 | 43,383 | 0 | 24 | 0 | 59 | 50,4 | 0,43 | 0,39 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 2,903 | 0 | 49,981 | 43,967 | 0 | 49,168 | 43,441 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 50,7 | 0,43 | 0,39 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 2,964 | 0 | 50,896 | 43,743 | 0 | 50,103 | 43,231 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 50,2 | 0,43 | 0,39 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 2,465 | 0 | 50,228 | 43,724 | 0 | 49,566 | 43,291 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 46,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 03.05.2024 | 2,871 | 0 | 49,51 | 43,957 | 0 | 48,668 | 43,409 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 51,8 | 0,43 | 0,39 | - |
| 04.05.2024 | 2,98 | 0 | 50,333 | 43,757 | 0 | 49,511 | 43,228 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 51 | 0,43 | 0,39 | - |
| 05.05.2024 | 2,748 | 0 | 49,033 | 43,841 | 0 | 48,214 | 43,301 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 51,4 | 0,43 | 0,39 | - |
| 06.05.2024 | 2,747 | 0 | 48,82 | 43,928 | 0 | 47,994 | 43,384 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 51,6 | 0,43 | 0,39 | - |
| 07.05.2024 | 2,79 | 0 | 48,856 | 43,796 | 0 | 48,039 | 43,264 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 51 | 0,43 | 0,39 | - |
| 08.05.2024 | 2,799 | 0 | 48,699 | 43,702 | 0 | 47,887 | 43,182 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 50,7 | 0,43 | 0,39 | - |
| 09.05.2024 | 3,043 | 0 | 49,636 | 43,511 | 0 | 48,816 | 42,995 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 50,5 | 0,43 | 0,39 | - |
| 10.05.2024 | 3,12 | 0 | 50,09 | 43,446 | 0 | 49,27 | 42,936 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 50,3 | 0,43 | 0,39 | - |
| 11.05.2024 | 2,966 | 0 | 49,454 | 43,446 | 0 | 48,662 | 42,95 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,6 | 0,43 | 0,39 | - |
| 12.05.2024 | 3,173 | 0 | 50,32 | 43,246 | 0 | 49,519 | 42,754 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 49,5 | 0,43 | 0,39 | - |
| 13.05.2024 | 2,858 | 0 | 48,456 | 43,052 | 0 | 47,675 | 42,557 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,7 | 0,43 | 0,39 | - |
| 14.05.2024 | 2,44 | 0 | 40,083 | 35,268 | 0 | 39,441 | 34,87 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 15.05.2024 | 3,1 | 0 | 49,975 | 43,973 | 0 | 49,122 | 43,433 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 51,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 16.05.2024 | 2,854 | 0 | 48,842 | 43,965 | 0 | 48,012 | 43,432 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 51,1 | 0,43 | 0,39 | - |
| 17.05.2024 | 2,839 | 0 | 48,728 | 43,987 | 0 | 47,889 | 43,447 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 51,4 | 0,43 | 0,39 | - |
| 18.05.2024 | 2,843 | 0 | 48,759 | 43,894 | 0 | 47,917 | 43,352 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 51,6 | 0,43 | 0,39 | - |
| 19.05.2024 | 2,894 | 0 | 49,129 | 43,754 | 0 | 48,288 | 43,21 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 51,7 | 0,43 | 0,39 | - |
| 20.05.2024 | 2,926 | 0 | 49,179 | 43,858 | 0 | 48,322 | 43,305 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 52,1 | 0,43 | 0,39 | - |
| 21.05.2024 | 2,829 | 0 | 49,002 | 44,037 | 0 | 48,148 | 43,48 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 52,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 22.05.2024 | 2,692 | 0 | 48,52 | 44,132 | 0 | 47,673 | 43,57 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 52,3 | 0,43 | 0,39 | - |
| 23.05.2024 | 2,627 | 0 | 48,121 | 43,951 | 0 | 47,285 | 43,394 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 52,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| Итого: | 86,622 | 0 | 1482,31 | 1309,956 | 0 | 1458,043 | 1294,392 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,689 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2024 | 4707,447 | 58877,42 | 46496,452 | 0 | 57910,609 | 45968,045 | 0 | 29783 | 804 |
| 23.05.2024 | 4794,07 | 60359,729 | 47806,409 | 0 | 59368,649 | 47262,439 | 0 | 30503 | 804 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:14:26