

#94798#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 10.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 70, Калининград
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика 16028133	Показания прибора, ГДж 10.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9362,465	9364,986	-2.521	-0.602
Количество тепловой энергии, система 2	5037,783	4993,928	43.855	10.475

Подпись исполнителя _____



*01.09.24 ремонт
не пов по вх*



#94797#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 10.09.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6968
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16028133
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	2,564	0	48,8	44,727	0	47,953	44,156	0	24	0	61,5	52,5	0,44	0,4
25.08.2024	-	2,477	0	48,276	44,451	0	47,447	43,886	0	24	0	61,2	52,3	0,44	0,4
26.08.2024	-	2,409	0	47,745	44,246	0	46,919	43,68	0	24	0	61,4	52,4	0,45	0,4
27.08.2024	-	2,421	0	47,449	43,96	0	46,63	43,403	0	24	0	61,4	52,3	0,45	0,4
28.08.2024	-	2,393	0	47,334	43,991	0	46,52	43,436	0	24	0	61,2	52,1	0,44	0,4
29.08.2024	-	2,541	0	47,94	43,931	0	47,106	43,371	0	24	0	61,5	52,4	0,44	0,4
30.08.2024	-	2,325	0	46,623	43,513	0	45,803	42,949	0	24	0	61,9	52,8	0,44	0,4
31.08.2024	-	2,461	0	47,289	43,415	0	46,466	42,857	0	24	0	61,6	52,6	0,45	0,4
01.09.2024	-	2,571	0	47,732	43,257	0	46,921	42,713	0	24	0	60,9	52	0,44	0,4
02.09.2024	-	2,372	0	46,576	43,321	0	45,769	42,773	0	24	0	61,5	52,2	0,44	0,4
03.09.2024	-	2,413	0	46,94	43,406	0	46,126	42,852	0	24	0	61,4	52,3	0,44	0,4
04.09.2024	-	2,329	0	46,685	43,493	0	45,872	42,934	0	24	0	61,7	52,6	0,44	0,4
05.09.2024	-	2,345	0	46,857	43,453	0	46,05	42,9	0	24	0	61,4	52,4	0,45	0,4
06.09.2024	-	2,376	0	47,021	43,485	0	46,215	42,932	0	24	0	61,2	52,2	0,45	0,4
07.09.2024	-	2,3	0	46,618	43,545	0	45,809	42,987	0	24	0	61,5	52,5	0,45	0,4
08.09.2024	-	2,632	0	48,111	43,389	0	47,281	42,835	0	24	0	61,3	52,5	0,45	0,41
09.09.2024	-	2,465	0	47,245	43,437	0	46,43	42,888	0	24	0	61,3	52,2	0,45	0,41
10.09.2024	-	2,461	0	47,305	43,401	0	46,495	42,853	0	24	0	61,1	52,1	0,45	0,41
Итого:	-	43,855	0	852,546	786,421	0	837,812	776,405	0	432	0	61,39	52,36	0,45	0,4

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	4993,928	64219,355	51342,249	0	63162,432	50753,813	0	32710	805
10.09.2024	5037,783	65071,901	52128,67	0	64000,243	51530,22	0	33142	805

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
