

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент:Шевцовой 44-54

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16029273, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0хС1С0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж
23.01.24 23	53.93	47.27	6.66	0.44	0.43	76.884	58.621	75.842	58.013	17.829	5.00	0.20	5.272
24.01.24 23	53.22	46.66	6.56	0.44	0.44	73.255	59.026	72.287	58.430	13.857	5.00	0.20	4.403
25.01.24 23	55.68	48.60	7.08	0.44	0.43	73.626	58.626	72.567	57.983	14.584	5.00	0.20	4.816
26.01.24 23	55.82	48.56	7.26	0.44	0.43	72.471	58.606	71.421	57.964	13.457	5.00	0.20	4.628
27.01.24 23	55.20	48.29	6.91	0.44	0.42	71.369	57.771	70.357	57.144	13.213	5.00	0.20	4.433
28.01.24 23	54.87	48.10	6.77	0.44	0.44	73.592	55.896	72.563	55.296	17.267	5.00	0.20	5.174
29.01.24 23	55.35	48.40	6.95	0.44	0.45	73.186	56.494	72.148	55.879	16.270	5.00	0.20	5.057
30.01.24 23	56.19	49.10	7.09	0.44	0.43	73.480	57.218	72.403	56.579	15.824	5.00	0.20	5.072
31.01.24 23	56.08	48.50	7.59	0.36	0.36	54.325	40.880	53.531	40.434	13.097	5.00	0.20	4.087
01.02.24 23	56.41	48.90	7.52	0.36	0.33	54.272	43.084	53.470	42.602	10.868	5.00	0.20	3.682
02.02.24 23	58.21	50.57	7.64	0.44	0.43	71.280	60.440	70.162	59.724	10.438	5.00	0.20	4.239
03.02.24 23	57.89	50.24	7.65	0.44	0.42	72.875	58.125	71.747	57.447	14.300	5.00	0.20	5.010
04.02.24 23	56.74	49.70	7.04	0.44	0.40	75.150	57.375	74.030	56.717	17.313	5.00	0.20	5.427
05.02.24 23	57.94	50.32	7.62	0.44	0.41	72.295	58.832	71.174	58.139	13.035	5.00	0.20	4.748
06.02.24 23	57.57	50.05	7.52	0.44	0.43	72.976	58.672	71.856	57.989	13.867	5.00	0.20	4.880
07.02.24 23	57.96	50.42	7.54	0.44	0.43	73.732	58.473	72.589	57.785	14.804	5.00	0.20	5.109
08.02.24 23	59.08	51.20	7.88	0.44	0.42	70.665	58.789	69.527	58.074	11.454	5.00	0.20	4.511
09.02.24 23	59.08	51.05	8.03	0.44	0.44	74.935	58.831	73.730	58.119	15.611	5.00	0.20	5.491
10.02.24 23	59.09	50.89	8.21	0.44	0.43	74.506	59.662	73.310	58.946	14.364	5.00	0.20	5.281
11.02.24 23	57.05	49.44	7.61	0.44	0.42	72.656	58.548	71.558	57.884	13.674	5.00	0.20	4.826
12.02.24 23	58.62	50.44	8.19	0.44	0.44	71.035	59.476	69.910	58.772	11.137	5.00	0.20	4.517
13.02.24 23	57.93	50.09	7.84	0.44	0.42	72.466	59.217	71.339	58.523	12.815	5.00	0.20	4.764
14.02.24 23	58.37	50.43	7.94	0.44	0.44	72.780	58.905	71.633	58.211	13.422	5.00	0.20	4.937
15.02.24 23	59.01	50.85	8.17	0.44	0.42	76.113	58.459	74.890	57.757	17.133	5.00	0.20	5.853
16.02.24 23	59.20	51.02	8.18	0.44	0.43	71.406	58.883	70.255	58.173	12.083	5.00	0.20	4.737
17.02.24 23	57.86	50.31	7.55	0.44	0.43	77.524	57.613	76.327	56.934	19.393	5.00	0.20	6.095
18.02.24 23	57.21	49.84	7.37	0.44	0.43	74.653	57.488	73.521	56.826	16.696	5.00	0.20	5.406
19.02.24 23	57.71	49.84	7.87	0.44	0.43	72.342	58.729	71.229	58.050	13.179	5.00	0.20	4.824
20.02.24 23	58.19	50.25	7.95	0.44	0.43	72.681	58.747	71.544	58.058	13.486	5.00	0.20	4.937
21.02.24 23	58.48	50.41	8.07	0.44	0.43	69.015	58.935	67.930	58.242	9.688	5.00	0.20	4.139
22.02.24 23	58.85	50.60	8.25	0.44	0.43	68.621	58.687	67.526	57.989	9.537	5.00	0.20	4.156
23.02.24 23	58.70	50.53	8.17	0.44	0.43	68.270	58.610	67.186	57.916	9.271	5.00	0.20	4.066
Итого/Средн	57.30	49.74	7.56	0.44	0.42	2294.439	1837.718	2259.563	1816.598	442.965	5.00	0.20	154.578

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.24 23	73343.251	60550.196	72139.522	59856.125	12283.396	5311.652	27272	1200
23.02.24 23	75637.690	62387.914	74399.085	61672.724	12726.361	5466.230	28040	1200
Итого	2294.439	1837.718	2259.563	1816.598	442.965	154.578	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта