

#17968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 44-54, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6958
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16029273
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 5,479 | 0 | 59,116 | 44,903 | 0 | 58,176 | 44,469 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,7 | 45,9 | 0,41 | 0,43 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 5,2 | 0 | 57,47 | 44,288 | 0 | 56,567 | 43,869 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,3 | 45,4 | 0,45 | 0,43 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 5,144 | 0 | 57,467 | 44,233 | 0 | 56,569 | 43,813 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,1 | 45,5 | 0,41 | 0,44 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 5,639 | 0 | 59,271 | 43,779 | 0 | 58,336 | 43,356 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,4 | 45,8 | 0,36 | 0,43 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 5,544 | 0 | 57,789 | 44,295 | 0 | 56,804 | 43,842 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,8 | 47,1 | 0,39 | 0,43 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 5,321 | 0 | 57,064 | 44,467 | 0 | 56,097 | 44,011 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,7 | 47,1 | 0,43 | 0,43 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 5,178 | 0 | 56,569 | 44,582 | 0 | 55,608 | 44,125 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,7 | 47,2 | 0,41 | 0,43 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 5,136 | 0 | 56,612 | 44,406 | 0 | 55,67 | 43,953 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,1 | 46,9 | 0,39 | 0,43 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 5,339 | 0 | 57,612 | 44,257 | 0 | 56,676 | 43,817 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 59,5 | 46,4 | 0,44 | 0,43 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 5,626 | 0 | 58,081 | 44,077 | 0 | 57,099 | 43,629 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,6 | 47 | 0,4 | 0,43 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 5,523 | 0 | 57,603 | 44,269 | 0 | 56,615 | 43,809 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 61,1 | 47,4 | 0,4 | 0,43 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 5,66 | 0 | 58,431 | 44,192 | 0 | 57,443 | 43,74 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,6 | 47,1 | 0,42 | 0,43 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 5,723 | 0 | 59,239 | 43,484 | 0 | 58,287 | 43,051 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 59 | 46,4 | 0,43 | 0,43 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 5,462 | 0 | 57,932 | 43,857 | 0 | 56,992 | 43,424 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 59,3 | 46,3 | 0,43 | 0,43 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 5,202 | 0 | 56,32 | 44,035 | 0 | 55,383 | 43,595 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,1 | 46,5 | 0,41 | 0,43 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 5,43 | 0 | 56,763 | 44,034 | 0 | 55,791 | 43,583 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 61,1 | 47 | 0,42 | 0,43 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 5,512 | 0 | 57,576 | 43,771 | 0 | 56,621 | 43,331 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 60,1 | 46,6 | 0,47 | 0,43 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 5,899 | 0 | 60,331 | 42,861 | 0 | 59,403 | 42,45 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 57,7 | 45,6 | 0,43 | 0,43 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 5,41 | 0 | 58,737 | 44,291 | 0 | 57,816 | 43,864 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,2 | 45,6 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| 15.03.2022 | 5,224 | 0 | 61,874 | 48,538 | 0 | 60,893 | 48,043 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,6 | 46,9 | 0,4 | 0,43 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 5,178 | 0 | 60,386 | 47,25 | 0 | 59,424 | 46,769 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,8 | 47 | 0,44 | 0,44 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 5,376 | 0 | 60,732 | 46,465 | 0 | 59,772 | 45,997 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,6 | 46,7 | 0,46 | 0,44 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 5,235 | 0 | 60,146 | 46,505 | 0 | 59,199 | 46,039 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,4 | 46,6 | 0,44 | 0,44 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 5,176 | 0 | 59,814 | 46,354 | 0 | 58,868 | 45,888 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,5 | 46,7 | 0,44 | 0,44 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 5,488 | 0 | 61,092 | 45,528 | 0 | 60,148 | 45,075 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 57,8 | 46,3 | 0,41 | 0,44 | 2,6 |
| 21.03.2022 | 5,315 | 0 | 60,182 | 45,915 | 0 | 59,232 | 45,448 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,5 | 46,9 | 0,47 | 0,44 | 2,2 |
| 22.03.2022 | 5,015 | 0 | 58,841 | 46,118 | 0 | 57,905 | 45,646 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,8 | 47 | 0,48 | 0,44 | 3,3 |
| 23.03.2022 | 5,164 | 0 | 59,575 | 45,958 | 0 | 58,63 | 45,486 | 0 | 24 | 165 | 0 | 0 | 58,7 | 47,1 | 0,49 | 0,44 | 4,9 |
| Итого: | 150,598 | 0 | 1642,625 | 1256,712 | 0 | 1616,024 | 1244,122 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,97 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.02.2022 | 2230,697 | 26145,761 | 20622,331 | 0 | 25718,803 | 20405,831 | 0 | 10781 | 939 |
| 23.03.2022 | 2381,297 | 27788,39 | 21879,043 | 0 | 27334,827 | 21649,953 | 0 | 11453 | 939 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2022 12:47:12