

#94550#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:Шевцовой 44-54

Адрес: ЖКМР

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 16029273, ЕД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хС1С0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	61,16	52,67	8,49	4,71	4,38	60,463	55,113	59,424	54,403	5,021	5	2	0,744	24	0	
24.08.24 23	61,07	52,65	8,42	4,71	4,37	60,339	55,056	59,308	54,349	4,96	5	2	0,736	24	0	
25.08.24 23	60,81	52,48	8,33	4,72	4,39	60,461	54,667	59,435	53,969	5,466	5	2	0,755	24	0	
26.08.24 23	61,02	52,67	8,35	4,72	4,38	60,919	54,398	59,878	53,695	6,183	5	2	0,795	24	0	
27.08.24 23	61,03	52,52	8,51	4,72	4,39	60,114	54,328	59,085	53,633	5,452	5	2	0,762	24	0	
28.08.24 23	60,87	52,38	8,49	4,7	4,38	60,211	54,314	59,187	53,623	5,564	5	2	0,767	24	0	
29.08.24 23	61,14	52,64	8,49	4,71	4,39	59,765	54,605	58,743	53,905	4,838	5	2	0,73	24	0	
30.08.24 23	61,64	53	8,63	4,73	4,41	58,075	52,668	57,064	51,984	5,08	5	2	0,737	24	0	
31.08.24 23	61,23	52,64	8,59	4,73	4,41	57,853	52,613	56,859	51,937	4,922	5	2	0,723	24	0	
01.09.24 23	60,53	52,06	8,48	4,71	4,41	58,444	52,304	57,46	51,646	5,814	5	2	0,761	24	0	
02.09.24 23	61,13	52,28	8,85	4,7	4,41	58,333	52,548	57,329	51,884	5,445	5	2	0,765	24	0	
03.09.24 23	61,11	52,34	8,77	4,71	4,41	58,158	52,553	57,162	51,883	5,279	5	2	0,752	24	0	
04.09.24 23	61,37	52,66	8,71	4,72	4,41	58,089	52,773	57,086	52,094	4,992	5	2	0,736	24	0	
05.09.24 23	61,04	52,4	8,64	4,73	4,42	57,627	52,66	56,645	51,988	4,657	5	2	0,711	24	0	
06.09.24 23	60,86	52,36	8,51	4,74	4,44	58,347	52,801	57,356	52,131	5,225	5	2	0,736	24	0	
07.09.24 23	61,25	52,6	8,65	4,75	4,43	57,594	52,796	56,602	52,118	4,484	5	2	0,703	24	0	
08.09.24 23	60,99	52,51	8,48	4,76	4,45	58,094	52,375	57,102	51,705	5,397	5	2	0,741	24	0	
09.09.24 23	61	52,41	8,6	4,75	4,45	57,908	52,73	56,919	52,058	4,861	5	2	0,72	24	0	
10.09.24 23	60,77	52,26	8,51	4,75	4,44	58,513	52,123	57,518	51,464	6,054	5	2	0,776	24	0	
11.09.24 23	60,84	52,04	8,79	4,75	4,46	52,625	47,602	51,732	47,004	4,727	5	2	0,678	22	2	*
12.09.24 23	60,23	51,45	8,79	4,77	4,47	57,34	51,357	56,382	50,722	5,66	5	2	0,759	24	0	
13.09.24 23	60,11	51,3	8,81	4,77	4,48	57,085	51,714	56,137	51,081	5,057	5	2	0,729	24	0	
14.09.24 23	59,74	51,01	8,73	4,8	4,52	57,754	51,508	56,806	50,887	5,919	5	2	0,769	24	0	
15.09.24 23	59,26	50,73	8,53	4,81	4,54	58,805	51,357	57,856	50,743	7,112	5	2	0,819	24	0	
16.09.24 23	45,31	40,4	4,91	4,77	4,54	58,993	51,213	58,384	50,807	7,577	5	2	0,556	24	0	*
17.09.24 23	60,56	51,58	8,98	4,72	4,41	57,94	51,752	56,964	51,116	5,848	5	2	0,784	24	0	
18.09.24 23	60,54	51,68	8,85	4,7	4,39	57,667	51,645	56,696	51,005	5,691	5	2	0,768	24	0	
19.09.24 23	60,54	51,66	8,88	4,7	4,39	57,425	51,504	56,458	50,865	5,593	5	2	0,763	24	0	
20.09.24 23	60,74	51,81	8,93	4,7	4,4	57,834	51,341	56,856	50,704	6,152	5	2	0,796	24	0	
21.09.24 23	60,31	51,49	8,82	4,71	4,41	57,776	51,134	56,811	50,505	6,306	5	2	0,795	24	0	
22.09.24 23	59,56	51,04	8,52	4,7	4,41	58,916	50,844	57,956	50,229	7,726	5	2	0,85	24	0	
23.09.24 23	60,19	51,4	8,79	4,71	4,41	58,244	51,214	57,279	50,587	6,693	5	2	0,815	24	0	
Итого/Средя	60,24	51,74	8,5	4,73	4,43	1867,708	1677,609	1836,48	1656,727	179,753	5	2	24,033	766	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	3355,65	3044,472	3297,615	3004,933	292,683	42,071	1331	504
23.09.24 23	5223,361	4722,082	5134,095	4661,66	472,435	66,104	2097	506
Итого	1867,707	1677,609	1836,48	1656,727	179,753	24,033	766	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.



Представитель абонента _____ представитель снабжающей организации _____

